



الموضوع : اعتماد أعمال الشركة لدى الجامعة

المحترمون

السادة / شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات

فاكس: ٠١١/٤٧٨٧٦٦٧

هاتف: ٠١١/٤٧٨٢٥٢٦

الرياض (١١٣٩١)

ص.ب: (٢٥٠٢١٥)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... وبعد ،،،

إشارة إلى خطابكم رقم ( بدون ) بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٠٧ هـ، بخصوص تاهيل شركتكم لدى الجامعة، وبعد  
مراجعة ملف التأهيل المقدم، نفيدكم بالموافقة على اعتماد شركتكم في :

• " أعمال الشبكات من منتجات شركة Cisco "

حيث سيتم إدراج المصنع ضمن القائمة الاسترشادية للجامعة. مع العلم أن اعتماد منتجاتكم لا يلزم المقاولين  
بها، مع ضرورة تزويدنا بشهادة وكالة محدثة من شركة Cisco.  
علماً بأن هذا الاعتماد لا يعد إلزاماً من الجامعة.

و لكم تحياتي وتقديري ،،،

مدير عام المشروعات والشؤون الفنية

م / فوزان محمد الفهد

صورة: استشاري إدارة المشاريع ✓

المرفقات .....

التاريخ: / / ١٤٣ هـ

الرقم: .....

اسم المشروع : كلية العلوم  
رقم المشروع : AB3  
اسم المقاول : شركة سماعة للمقاولات  
المكتب الإشتغاري :

اعتماد مقاول

اعتماد مواد

اعتماد مورد

رقم التقديم : 14 Submittal No: التاريخ : ١٧/٠٥/١٤٤١ Date: نوع العمل : نظام المعلومات والهاتف والكاميرات IP&CCTV

رقم الصفحة : 15,16,19/21  
رقم المواصفات : ٧,١٠-١٦ ١٦٧١٥ Item No:  
مكان الاستخدام : الكمية :  
المبنى : Location  
مرفق صورة : مرفق صورة Quantity:

وصف البند حسب العقد : Spec As Per Contract

رقم البند:	وصف العمل :	رقم الكود:	المرفقات :
١	SUPPLY IP CISCO & CCTV SAMSUNG TYPE SYSTEM WITH CABLES (SAMSUNG+CISCO)(MOJA) توريد نظام المعلومات والهاتف وكاميرات المراقبة وكابلاتها من شركة الموجه الواسع (MOJA)(SAMSUNG+CISCO)		ملف التأهيل+الكتالوج
٢	SUPPLY IP CISCO & CCTV SAMSUNG TYPE SYSTEM WITH CABLES (SAMSUNG+CISCO)MANARAT توريد نظام المعلومات والهاتف وكاميرات المراقبة وكابلاتها من شركة منارة الشبكات (SAMSUNG+CISCO)MANARAT		ملف التأهيل+الكتالوج
٣	SUPPLY IP CISCO & CCTV SAMSUNG TYPE SYSTEM WITH CABLES (SAMSUNG+CISCO)(DAR DELTA) توريد نظام المعلومات والهاتف وكاميرات المراقبة وكابلاتها من شركة دار دلتا (SAMSUNG+CISCO)(DAR DELTA)		ملف التأهيل+الكتالوج

توقيع وختم المقاول : ملاحظات المقاول إن وجدت :  
 المهندس المختص : م/ رامي عامر الختم :  
 التوقيع :  
 التاريخ : ١٧ / ٥ / ١٤٤١ هـ  
 مدير المشروع : م/ عبدالرحمن السويدي :  
 التوقيع :  
 التاريخ : ١٧ / ٥ / ١٤٤١ هـ

ملاحظات جهة الاشراف :  
 التوصية بالمواصفة مع اتمام شركة منا في الشبكات على اتمتع تقديم جميع  
 موافقة مع ملاحظات  
 مرفوض و يعاد للمقاول  
 المهندس المختص :  
 التوقيع :  
 التاريخ : ١٤ / / هـ  
 مدير المشروع :  
 التوقيع :  
 التاريخ : ١٤ / / هـ

قرارات إدارة المشاريع :  
 الملاحظات : مع اتمام شركة منا في الشبكات على اتمتع تقديم جميع الصناديق  
 ال الموقع مع لالتزام بالشركة والواجبات المنصوب وجعل آليات

منسق المشروع : التوقيع : التاريخ :

١. اسامة بن علي الشهراني	مدير المشروع	التوقيع :
٢. عبدالوالي عبيد الطيار	المهندس : التوقيع :	التوقيع :
٣. محمد وهدان بركات	المهندس : التوقيع :	التوقيع :
٤. محمد حسن عطية	المهندس : التوقيع :	التوقيع :
٥. شريف فاروق محمد	المهندس : التوقيع :	التوقيع :

اسلام النموذج :  
 الرقم : ١٠٩٧ / ١٢  
 اسم المستلم :  
 التوقيع :



الموضوع: بشأن طلب اعتماد توريد وتركيب (IP) والتليفون وكاميرات  
المراقبة لمشروع الأعمال التكميلية لمجموعة الثانية.

المحترم

سعادة/ مدير عام مكتب العماد العربي للاستشارات الهندسية  
الرياض (11251) الرمز البريدي (٢٩٥٠٧٧) فاكس (٠١١٤٦١١٩٣٩)  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، أما بعد:-

إشارة إلى خطابكم رقم ٤٠١/ك/٤٠/هـ وتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٠هـ الوارد للجامعة برقم ٣٠٣٠٤  
وتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٠هـ بشأن طلب اعتماد توريد وتركيب شبكة البيانات (IP DATA) والتليفون  
وكاميرات المراقبة لمشروع الأعمال التكميلية لمباني المعاهد العلمية لمجموعة الثانية مقاوله (مؤسسة عبدالحسن  
ناصر الدرسوني للمقاولات).

نفيدكم بالموافقة على اعتماد توريد وتركيب شبكة البيانات (IP DATA) والتليفون وكاميرات  
المراقبة من شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات حسب النموذج المرفق وحسب شروط ومواصفات المشروع  
مع الأخذ بملاحظاتكم وملاحظات الجامعة حول الاعتماد.

ونؤكد على سرعة توريد وتنفيذ البنود المعتمدة في المشروع وسرعة حصر وتقديم بقية المواد التي لم تعتمد  
بعد لإنهاء تنفيذها في الوقت المناسب وعدم تأجيل تقديمها حيث أن ذلك قد يكون سببا في تأخر المشروع عن  
مدته المحددة.

والله يحفظكم ويرعاكم ،،،

المشرف العام على الشؤون الفنية

رئيس لجنة متابعة مشروعات إنشاء المعاهد العلمية

م/ ابراهيم بن عبدالكريم المحيميد

بن عبدالعزيز





اعتماد فني

Technical Submittal

إنشائي Struc.	مدني Civil	معماري ARCH	كهرباء Electr	ميكانيكا Mechl	HVAC	اخرى Others
------------------	---------------	----------------	------------------	-------------------	------	----------------

Project No \ رقم المشروع	C2A	مشرح وصفات الاختلافات	Project Name / اسم المشروع
Submittal No. \ رقم الطلب	AJU-C2A-E-MTR-IP.DA,TEL-00	Main Building	Use / location
BOQ REF \ رقم البند		25-07-2021	Submission Date / تاريخ التقديم
Approved Drawing \ المخطط المعتمد			Applicable Spec / المواصفات الموافقة

مرفقات / ENCLOSURES

Shop Drawing	<input type="checkbox"/>	Test Report	<input type="checkbox"/>	Sketch	<input type="checkbox"/>	calculation	<input type="checkbox"/>
As built Drawing	<input type="checkbox"/>	schedule	<input type="checkbox"/>	Certification	<input type="checkbox"/>	ITP Plan	<input type="checkbox"/>
material	<input checked="" type="checkbox"/>	Catalogue	<input checked="" type="checkbox"/>	Technical Query	<input type="checkbox"/>		
Method Statement	<input type="checkbox"/>	Specification	<input type="checkbox"/>	Others	<input type="checkbox"/>		

Description / بيان	No. of copies	ACT. CODE
IP-SYSTEM		
BRAND : CISCO , SYSTIMAX		
SUPPLIER : MANARAT AL-SHABAKAT INFORMATION TECHNOLOGY CO	1	



contractor	
Engr HASSAN SAAD	contractor project manager : ENG:ALI DAWWA
signature & Date 25-7-2021	signature & Date 25-7-2021

Consultant Comments	ملاحظات الإستشاري
---------------------	-------------------

لرناغس اعتماد محتويات شركه CISCO لنظام اعلومت  
Data System وذلك وفق نطاق اعمال المقاول  
كما انتم التبريد، التركيب، الفحص والاختبار  
المخططات التنفيذية مواظف مقارنة الشكبات المقاول  
المتخصص لانظمة التبريد الحثيف  
Site Consultant Engineer

مهندس المختص  
10  
2021  
28/07/2021

شركة دار المجد  
DAR AL MAJD CO.  
DAMCE  
مهندسون استشاريون  
Consulting Engineers  
مشروع التبريد على مشاريع جامعة الجوف

Consultant Project Manager

status	Approved	Approved As / noted	Resubmit	Rejected
--------	----------	---------------------	----------	----------



المقاول شركة مجموعة المرشد الشارش ALMARSHAD GROUP HOLDING COMPANY www.almarshad.com	 جامعة الجوف Aljouf University	الإستشاري  شركة دار الحبيب مهندسون استشاريون DAR ALMAJID CO. CONSULTING ENGINEERS
--	---	---

اعتماد فني

Technical Submittal

انشائي Struc.	منني Civil	معماري ARCH	كهرباء Electr	ميكانيكا Mechl.	HVAC	اخرى Others
------------------	---------------	----------------	------------------	--------------------	------	----------------

Project No \ رقم المشروع	C2A	مسرح وصلات الاحتفالات	اسم المشروع / Project Name
Submittal No. \ رقم الطلب	AJU-C2A-E-MTR-MATV-00	Main Building	Use / location
BOQ REF \ رقم البند		28-07-2021	تاريخ التقديم / Submission Date
Approved Drawing \ المخطط المعتمد			المواصفات الموافقة / Applicable Spec

ENCLOURES / مرفقات

Shop Drawing	<input type="checkbox"/>	Test Report	<input type="checkbox"/>	Sketch	<input type="checkbox"/>	calculation	<input type="checkbox"/>
As Built Drawing	<input type="checkbox"/>	schudle	<input type="checkbox"/>	Certification	<input checked="" type="checkbox"/>	ITP Plan	<input type="checkbox"/>
material	<input checked="" type="checkbox"/>	Catalogue	<input checked="" type="checkbox"/>	Technical Query	<input type="checkbox"/>		
Method Statement	<input type="checkbox"/>	Specification	<input checked="" type="checkbox"/>	Others	<input type="checkbox"/>		

Description / بيان	No. of copies	ACT. CODE
MATV		
BRAND : WISI		
SUPPLIER : MANARAT AL-SHABAKAT INFORMATION TECHNOLOGY CO	1	

<b>contractor</b>	
Engr HASSAN SAAD	contractor project manager : ENG:ALI DAWWA
signature&Date 28/7/2021	signature&Date 28/7/2021



Consultant Comments	ملاحظات الإستشاري
---------------------	-------------------

\* لربما نغيبه اعتماد نظام الابدئ المركزي لنظام  
MATV مالكه WISI على انه كهرباء  
المهندس ( )  
على ( )  
المهندس المختص بالتقدير ( )  
المهندس المختص ( )  
28-07-2021



مدير جهاز الاشراف

Consultant Project Manager

المقاول شركة مجموعة المرشد القابض <b>ALMARSHAD GROUP</b> HOLDING COMPANY www.almarshad.com		 جامعة الجوف AlJouf University	الإستشاري  شركة دار الماجد مهندسون استشاريون <b>DAR ALMAJID CO. CONSULTING ENGINEERS</b>
---	---	---	--

اعتماد فني

Technical Submittal

اشغالي Struc	مدني Civil	معماري ARCH	كهرباء Electr	ميكانيكا Mechl	HVAC	اخرى Others
-----------------	---------------	----------------	------------------	-------------------	------	----------------

Project No \ رقم المشروع	C2A	مسرح وصالات الاحتفالات	Project Name / اسم المشروع
Submittal No. \ رقم الطلب	AJU-C2A-E-MTR-P.AD-00	Main Building	Use / location
BOQ REF \ رقم البند		07-07-2021	Submission Date / تاريخ التقديم
Approved Drawing \ المخطط المعتمد			Applicable Spec / المواصفات الموافقة

ENCLOURES / مرقات

Shop Drawing	<input type="checkbox"/>	Test Report	<input type="checkbox"/>	Sketch	<input type="checkbox"/>	calculation	<input type="checkbox"/>
As Built Drawing	<input type="checkbox"/>	schedule	<input type="checkbox"/>	Certification	<input checked="" type="checkbox"/>	ITP Plan	<input type="checkbox"/>
material	<input checked="" type="checkbox"/>	Catalogue	<input checked="" type="checkbox"/>	Technical Query	<input type="checkbox"/>		
Method Statement	<input type="checkbox"/>	Specification	<input checked="" type="checkbox"/>	Others	<input type="checkbox"/>		

Description / بيان	No. of copies	ACT. CODE
PUBLIC ADDRESS SYSTEM		
BRAND : BOSCH <i>NetherLands</i> <i>بلد الهولندا</i>		
SUPPLIER : MANARAT AL-SHABAKAT INFORMATION TECHNOLOGY CO	1	

<b>contractor</b>	
Engr. HASSAN SAAD	contractor project manager : ENG:ALI DAWWA
signature&Date	signature&Date

Consultant Comments	ملاحظات الإستشاري
---------------------	-------------------

\* بعد دراسة المواصفات الفنية المرفقة لكروتات نظام النداء ، لمرافع لدينا من اعتماد شؤنه وخططته خذات لشبكات لتوريد النظام وكروتاته من مشرته BOSCH على ان يتم المورد بتقييم الدراسة الصيحه التنفيذيه والخطة Acoustical Study المهندس المختص 14/07/2021

وصف امان تركيب شوكات الينفاد  
 DAR AL MAJID CO.  
**DAMCE**  
 مهندسون استشاريون  
 Consulting Engineers  
 مشروع الاشراف على مشاريع جامعة الجوف

Site Consultant Engineer

مدير جهاز الاشراف	Consultant Project Manager
-------------------	----------------------------

الحالة status	موافق Approved	موافق مع ملاحظات Approved As Noted	مرفوض Rejected
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



المقاول شركة مجموعة المرشد القاري <b>ALMARSHAD GROUP</b> HOLDING COMPANY www.almarshad.com	 <b>جامعة الجوف</b> AlJouf University	الإستشاري <b>DANCE</b> شركة دار الجوف مهندسون استشاريون DAR ALMAJID CU CONSULTING ENGINEERS
---	--	---

اعتماد فني

Technical Submittal

القبلي Struc.	مدني Civil	معماري ARCH	كهراء Electr	ميكانيكا Mechl.	HVAC	اخرى Others
------------------	---------------	----------------	-----------------	--------------------	------	----------------

Project No \ رقم المشروع	C2A	مسرح وصلات الاحتفالات	Project Name / اسم المشروع
Submittal No. \ رقم الطلب	AJU-C2A-E-MTR-UPS-00	Main Building	Use / location
BOQ REF \ رقم البند		29-07- 2021	Submission Date / تاريخ التقديم
Approved Drawing \ للمخطط المعتمد			Applicable Spec / المواصفات الموافقة

ENCLOURES / مرفقات

Shop Drawing	<input type="checkbox"/>	Test Report	<input type="checkbox"/>	Sketch	<input type="checkbox"/>	calculation	<input type="checkbox"/>
As Built Drawing	<input type="checkbox"/>	schudle	<input type="checkbox"/>	Certification	<input checked="" type="checkbox"/>	ITP Plan	<input type="checkbox"/>
material	<input checked="" type="checkbox"/>	Catalogue	<input checked="" type="checkbox"/>	Technical Query	<input type="checkbox"/>		
Method Statement	<input type="checkbox"/>	Specification	<input checked="" type="checkbox"/>	Others	<input type="checkbox"/>		

Description / بيان	No. of copies	ACT. CODE
U.P.S		
BRAND : APC BY SCHNEIDER ELECTRIC		
SUPPLIER : MANARAT AL-SHABAKAT INFORMATION TECHNOLOGY CO	1	

<b>contractor</b>	contractor project manager : ENGR.ALI DAWWA
Engr HASSAN SAAD	signature & Date 29-7-2021

<b>Consultant Comments</b>	ملاحظات الإستشاري
----------------------------	-------------------

للمراجع مع الاعتماد وحدة الطاقة الغير متقطع من إنتاج شركة شينايدر للمعدات والساعات التالية :-

- ① APC SMART-UPS SRT 2.2 KVA , 230 V, Model: SRT2200 XLI
- ② APC SMART-UPS VT 15KVA , 400V w/4 Battery Mod. Model # SUVTP15KH4B4S

المهندس المختص

Site Consultant Engineer

05-08-2021

مدير جهاز الاشراف

Consultant Project Manager





Date: 24/6/2021 G

التاريخ: 24/6/1442 هـ

طلب اعتماد مواد

REQUEST FOR MATERIAL APPROVAL

Project Name :TA Construction of Offices, Workshop & Warehouse Project

مدة المشروع : 5 تاريخ استلام المشروع : 5/1/2021 تاريخ استلام المشروع : 25/5/2021

This Section will be Filled in by The contractor

هذا القسم يملأ بواسطة المقاول

TYPES OF MATERIALS

رقم البند/العينة	الوصف	المورد / المصنع	اللون	مطابقة للعقد	ملاحظات
Items No	Description	Supplier	Color	As Per Contract	Re-remarks
	DATA SYSTEM				Soft Copy submitted to technical library, Hard copy submitted to Eng. Mohammed
	IP CCTV SYSTEM				

Signature	التوقيع	رياض سني للمقاولات والتجارة	The Contractor / المقاول المنفذ
		24/6/2021	Date of Submission تاريخ التقديم
	ختم الشركة / المؤسسة	على	Representitive Name اسم المتنوب /

This Section will be Filled in by The Consultant		هذا القسم يملأ بواسطة الاستشاري المشرف م معزز القحطاني		
Time of re-submit the request / تاريخ إعادة التقديم	غير مطبق	أعادة التقديم	مؤلفة مع ملاحظة	مؤلفة
	Rejected	Re-submission	Approved as Notice	Approved

Final Approval الاعتماد النهائي

Re-remarks	ملاحظات
<p>تمت الموافقة على أن يتم تسليم كابلاتي البيانات حسب المخطط المعتمد وموافقة المهندس المشرف وتقديم عينات المواد لنظام البيانات وشهادة المنشأ والضمان.</p> <p>24 JUN 2021</p>	



Date: 31/5/2021 G

التاريخ: 31/5/1442 هـ

طلب اعتماد مواد

### REQUEST FOR MATERIAL APPROVAL

Project Name :TA Construction of Offices, Workshop & Warehouse Project

مدة المشروع : 5 تاريخ إستلام المشروع : 5/1/2021 تاريخ إستلام المشروع : 25/5/2021

This Section will be Filled in by The contractor

هذا القسم يملأ بواسطة المقاول

#### TYPES OF MATERIALS

Architectureal Material	Electrcial Material	Mech. Material	ملاحظات	مطابقة للعقد
رقم البند/الهيئة	الوصف	المورد / المصنع	اللون	مطابقة للعقد
Items No	Description	Supplier	Color	As Per Contract
	كمرات wisenet	منارة الشبكات		

Signature المتوقيع الرياض ستي للمقاولات والتجارة  
31/5/2021  
ختم الشركة / المؤسسة على

The Contractor / المقاول المنفذ

Date of Submission تاريخ التقديم

Reperentitive Name / أسم المندوب

This Section will be Filled in by The Consultant

هذا القسم يملأ بواسطة الاستشاري المشرف

Time of re-submit the request / تاريخ إعادة التقديم	غير مطابق	إعادة التقديم	موافقة مع ملاحظة	موافقة
Rejected	Re-submission	Approved as Notice	Approved	

#### Final Approval الاعتماد النهائي

Re-remarks ملاحظات

تمت الموافقة على توريد وتركيب كاميرات المراقبة  
مع ضرورة تقديم شهادة المنشأ والقياس من المورد  
Engr. mataz Alqahitani  
21 JUN 2021



إعمار للإستشارات العمرانية  
IMAR, Urban Consultants



جامعة الدمام  
UNIVERSITY OF DAMMAM

شركة منازل للإتشاء بالتضامن مع شركة منازل للتعمير



MISCELLANEOUS SUBMITTAL FORM

PROJECT NAME:		Faculty of Medicine - Girls Campus - Female			PROJECT No.:		122	
SUBJECT: <b>Pre-Qualification for IP Telephone &amp; Data System Supplier</b>								
Submittal No.:		FOM-P-122-AF-E-145		Date Received:		07-May-2014		Date Returned: 10-Aug-2014
Rev (0)								
DISCIPLINE:	ARCH.	CIVIL		MECH.	HVAC		ELECT	FURNITURE
Specs. Code & Ref.	16740 & 16750		B.O.Q. Code Ref.		Div. 16B		Drawing No.	
Manufacturer				Supplier/Agent				
Name: BRAND-REX				Name: Manarat Al-Shabakat Information Technology				
Address:				Address:				
Phone: Fax:				Phone: Fax:				
Information submitted and attached:								
Prequalification Manual	<input checked="" type="checkbox"/>	شركة منازل للإتشاء بالتضامن مع شركة منازل للتعمير مشروع إنشاء كلية الطب بنت جامعة الدمام برشة 16740 & 16750						<input type="checkbox"/>
Comparison Sheet	<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
Compliance Statement	<input checked="" type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
(Contractor)		Eng. M. Mazhar		Mazhar		07-May-14		Date
		Discipline Eng.		P.M.				
Consultant's Comments:								
- Refer to comments by UOD & provide the same								
- Submit technical required for the project only								
Status								
<input type="checkbox"/> Approved	<input checked="" type="checkbox"/> Approved as noted	<input type="checkbox"/> Revise and submit	<input type="checkbox"/> Rejected	See Attachment <input type="checkbox"/>				
Consultant		Discipline Eng.		P.M.		9/6/14		Date
FOR FURTHER ACTION BY								
IMAR/PM				UOD				
<input type="checkbox"/> For Information	<input type="checkbox"/> For Approval	<input type="checkbox"/> For Information	<input type="checkbox"/> For Approval					
COMMITTEE'S COMMENT								
COMMITTEE'S DECISION								
<input type="checkbox"/> Approved	<input checked="" type="checkbox"/> Approved as noted	<input type="checkbox"/> Revise and submit	<input type="checkbox"/> Rejected					
IMAR/PM				UOD				
Discipline Eng.	C.M.	P.M.	Discipline Eng.	Dep. Coordinator	Campus Coordinator			

Note:

This review does not relieve the contractor of his responsibilities under the terms of the contract nor authorize additional compensation.





شركة مجال البناء للمقاولات

### Material Submittal Form

نموذج تقديم مواد



S5-PRS-01-P01-F12

Program البرنامج	مشروع الطفولة المبكرة - تنفيذ عدد ١١٤ روضة لمبادرة تطوير الحضانات ورياض الأطفال المرحلة الثانية - عدد ١٧ موقع بالمنطقة الوسطى و الشمالية	Package / Group الذفة / المجموعة	مجموعة رقم ( ١٠ / ٩ / ٨ / ٤ )
Project no. رقم المشروع	TBC - 01 جميع المواقع عدد ١٧ موقع-	Project name اسم المشروع	روضات المنطقة الوسطى والشمالية
Contractor name اسم المقاول	شركة مجال البناء للمقاولات	Material submittal no. رقم تقديم المواد	ELE - 41
Contract no. رقم العقد	TBC-SA-CD-Majal-2342-2020	Date التاريخ	15/12/2020
Consultant name اسم الاستشاري	مكتب عبد الله السعيد وشريكه للاستشارات الهندسية & مكتب دروازة للاستشارات الهندسية أربتك جردانة	Approved Subcontractor (as applicable) مقاول الباطن المعتمد (إذا لزم)	REV-000
Material Description One item only per Form (system) وصف المواد بند واحد فقط لكل نموذج (نظام)	طلب اعتماد نظام الداتا حسب العرض الفني المقدم	As per specification حسب المواصفة	
		Alternative البديل	
Drawing reference مرجع المخططات	ELECTRICAL DRAWINGS	BOQ reference no. الرقم المرجعي بجدول الكميات	
Specification reference مرجع المواصفة		Standards, BS DIN, ASTM, SASO المقاييس ، BS DIN, ASTM, SASO	

### Manufacturer/Supplier

المصنع / المورد

Company name اسم الشركة	شركة منارة الشبكات	manufacturer المصنع	هو اوى
Address العنوان	الرياض	Other details تفاصيل أخرى	
Local agent الوكيل المحلي			
Programme date material required on site تاريخ احتياج المواد بالموقع حسب البرنامج	15/12/2020	Expected date of arrival on site التاريخ المتوقع للوصول إلى الموقع	15/12/2020
Contractor's name اسم المقاول	شركة مجال البناء للمقاولات	Date التاريخ	٢٠٢٠/١٢/١٥
Signature التوقيع	ENG- ELSAYED FARID		



شركة مجال البناء للمقاولات



### Engineer's comments

### ملاحظات المهندس

<b>Huawei + Nexans + ADF</b>		<b>CODE B</b>	
<p>لا مانع من اعتماد نظام الداتا كاملا بجميع مشتملاته وكذلك الرواير ماعدا المخرج ووفقا للتكولوجيات لمرفقة على ان يتم تشغيل جميع النظام والنقاط السلوكية واللاسلكية والربط مع الانظمة الاخرى وفقا للمخططات المعتمدة مع احضار عينات لكامل مكونات النظام للمطابقة قبل التوريد وكذلك احضار شهادات المنشأ و المطابقة والضمان مع شهادة التأهيل للمورد من قبل شركة هواوي مع الالتزام بجداول الكميات والمخططات والمواصفات الفنية على ان يتم تركيب مخرج الداتا الذي تم اعتماده سابقا ماركة ليجراند طراز بلانكو</p>			
Status code رمز الحالة	<input type="checkbox"/> Approved مع الموافقة	<input type="checkbox"/> Approved as noted revise and resubmit for record موافقة حسب الملاحظات، تعديل وإعادة التقديم للسجل	<input type="checkbox"/> Revise and resubmit تعديل وإعادة التقديم
	<input type="checkbox"/> Rejected مرفوض		
Engineer's name اسم المهندس	م / سعيد فتحي	Date التاريخ	16-12-2020
Signature التوقيع			

### Note:

### ملاحظة

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works.

تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجداول كميات العقد. ولا تعفى هذه المراجعة المقاول من مسؤولياته العامة التعاقدية ولا تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية.



شركة مجال البناء للمقاولات

### Material Submittal Form

نموذج تقديم مواد



S5-PRS-01-P01-F12

Program البرنامج	مشروع الطفولة المبكرة - تنفيذ عدد ١١٤ روضة لمبادرة تطوير الحضانات ورياض الأطفال المرحلة الثانية - عدد ١٧ موقع بالمنطقة الوسطى والشمالية	Package / Group الدفعة / المجموعة	مجموعة رقم ( ١٠ / ٩ / ٨ / ٤ )
Project no. رقم المشروع	TBC - 01 جميع المواقع عدد ١٧ موقع-	Project name اسم المشروع	روضات المنطقة الوسطى والشمالية
Contractor name اسم المقاول	شركة مجال البناء للمقاولات	Material submittal no. رقم تقديم المواد	ELE - 41
Contract no. رقم العقد	TBC-SA-CD-Majal-2342-2020	Date التاريخ	15/12/2020
Consultant name اسم الاستشاري	مكتب عبد الله السعيد وشريكه للاستشارات الهندسية & مكتب دروازة للاستشارات الهندسية أرابنك جردانة	Approved Subcontractor (as applicable) مقاول الباطن المعتمد (إذا لزم)	REV-000
Material Description One item only per Form (system) وصف المواد بند واحد فقط لكل نموذج (نظام)	طلب اعتماد نظام التلفون والسنترال حسب العرض الفني المقدم	As per specification حسب المواصفة	
		Alternative البديل	
Drawing reference مرجع المخططات	ELECTRICAL DRAWINGS	BOQ reference no. الرقم المرجعي بجدول الكميات	
Specification reference مرجع المواصفة		Standards, BS DIN, ASTM, SASO المقاييس ، BS DIN, ASTM, SASO	

### Manufacturer/Supplier

المصنع / المورد

Company name اسم الشركة	شركة منارة الشبكات	manufacturer المصنع	AVAYA
Address العنوان	الرياض	Other details تفاصيل أخرى	
Local agent الوكيل المحلي			
Programme date material required on site تاريخ احتياج المواد بالموقع حسب البرنامج	15/12/2020	Expected date of arrival on site التاريخ المتوقع للوصول إلى الموقع	15/12/2020
Contractor's name اسم المقاول	شركة مجال البناء للمقاولات	Date التاريخ	٢٠٢٠/١٢/١٥
Signature التوقيع	ENG- ELSAYED FARID		





شركة مجال البناء للمقاولات



### Engineer's comments

### ملاحظات المهندس

<b>IP 500 - V2</b>		<b>CODE B</b>	
<p>لا مانع من اعتماد السنترال ماركة AVAYA بجميع مشتملاته ووفقا للكاتلوج المرفق والمواصفات الموضحة على ان يشمل السنترال الربط مع الانظمة الاخرى وفقا للمخططات المعتمدة مع انظمة الصوتيات والداتا وانذار الحريق والكروت اللازمة لتحقيق السعة المطلوبة الداخلية والخارجية و توريد الهواتف المطلوبة وفقا لجداول الكميات والمخططات مع تقديم عينة قبل التوريد للمطابقة واحضار شهادات المنشأ والمطابقة والضمان مع الالتزام بجداول الكميات والمخططات والمواصفات الفنية مع العلم انه لا يسمح لكم اعتماد شركة اخرى لنفس البند حيث انه تم اعتماد هذا النظام للمرة الثالثة وهذا يعتبر مضيعة للوقت الا ان يكون بسبب كتابي مقبول لتغيير الماركة</p>			
Status code رمز الحالة	<input type="checkbox"/> Approved مع الموافقة	<input type="checkbox"/> Approved as noted revise and resubmit for record موافقة حسب الملاحظات، تعديل وإعادة التقديم للسجل	<input type="checkbox"/> Revise and resubmit تعديل وإعادة التقديم
	<input type="checkbox"/> Rejected مرفوض		
Engineer's name اسم المهندس	م / سعيد فتحي	Date التاريخ	15-12-2020
Signature التوقيع			

#### Note:

#### ملاحظة

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works.

تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجداول كميات العقد. ولا تعفى هذه المراجعة المقاول من مسؤولياته العامة التعاقدية ولا تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية.



شركة مجال البناء للمقاولات



للاستشارات الهندسية  
Engineering Consultancy



S5-PRS-01-P01-F12

### Material Submittal Form

نموذج تقديم مواد

Program البرنامج	انشاء عدد 3 مدارس ضمن المشاريع المفسوخ عقودها بمنطقة تبوك	Package / Group الدفعة / المجموعة	مجموعة رقم 3 و 4
Project no. رقم المشروع		Project name اسم المشروع	انشاء عدد 3 مدارس ضمن المشاريع المفسوخ عقودها بمنطقة تبوك
Contractor name اسم المقاول	شركة مجال البناء للمقاولات	Material submittal no. رقم تقديم المواد	MAJ-ELE-032
Contract no. رقم العقد	723	Date التاريخ	19/3/2022
Consultant name اسم الاستشاري	مكتب سماء لاستشارات الهندسية	Approved Subcontractor (as applicable) مقاول الباطن المعتمد (إذا لزم)	
Material Description One item only per Form (system) وصف المواد بند واحد فقط لكل نموذج (نظام)	طلب اعتماد نظام الداتا NEXANS/HUAWEI	As per specification حسب المواصفة	
		Alternative البديل	
Drawing reference مرجع المخططات	ELECTRICAL DRAWINGS	BOQ reference no. الرقم المرجعي بجداول الكميات	138
Specification reference مرجع المواصفة	16500	Standards, BS DIN, ASTM, SASO المقاييس ، BS DIN, ASTM, SASO	

### Manufacturer/Supplier

المصنع / المورد

Company name اسم الشركة	شركة منارة الشبكات	manufacturer المصنع	
Address العنوان		Other details تفاصيل أخرى	
Local agent الوكيل المحلي			
Programme date material required on site تاريخ احتياج المواد بالموقع حسب البرنامج	٢٠٢١/٤/٥	Expected date of arrival on site التاريخ المتوقع للوصول إلى الموقع	٢٠٢١/٤/٥
Contractor's name اسم المقاول	شركة مجال البناء للمقاولات Majal al-Bina' Contracting Co.	Date التاريخ	19/3/2022
Signature التوقيع	ENG- ELSAYED FARID سن ١٤٤٨ ٠٠١١٧		



شركة مجال البناء للمقاولات

Engineer's comments



سمااء  
SAMAA  
للاستشارات الهندسية  
Engineering Consultation



Construction & Operations  
المقاولات والتشغيل

ملاحظات المهندس

- \* NEXAN EUROPE BRAND APPROVED FOR PASSIVE COMPONENT.
- \* HUAWEI CO. IS APPROVED FOR ACTIVE COMPONENT.
- \* switches should have the PoE+ feature and speed of 100/1000 Mbps - 10/100/1000 24 port
- \* Flow the TBC Specs and BOD for all components.
- \* warranty for cables must be 25 years.
- \* Fluke test must be submitted to TBC

Status code رمز الحالة	<input type="checkbox"/> Approved مع الموافقة	<input checked="" type="checkbox"/> Approved as noted revise and resubmit for record موافقة حسب الملاحظات، تعديل وإعادة التقديم للسجل	<input type="checkbox"/> Revise and resubmit تعديل وإعادة التقديم
	<input type="checkbox"/> Rejected مرفوض		
Engineer's name اسم المهندس	SIEFEL	Date التاريخ	20.03.2022
Signature التوقيع			

Note:

ملاحظة

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works.

تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجدول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مسؤولياته العامة التعاقدية ولا تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية.

- \* Termination and test commissioning must be done by approved supplier and installer.
- \* connection module to be adapt with any faceplate brand.



Material Submittal Form

نموذج تقديم مواد

Program البرنامج	استكمال تنفيذ المباني التعليمية المتعثره و المسوخ عقودها بالمناطقه الشرقيه ( حفر الياطن )	Package / Group التعبئة / المجموعة	G01
Project no. رقم المشروع	SITE 54 (301173) , SITE 56 (301174) , SITE 61 (301189)	Project name اسم المشروع	استكمال الابدانويه الرابعه والخمسون , السادسه و الخمسون , الحاديه والستون بحفر الياطن
Contractor name اسم المقاول	مؤسسة صحراء ستار للمقاولات	Material submittal no. رقم تقديم المواد	G01-SSEC-EL-MT-0281-REV03
Contract no. رقم العقد	1037	Date التاريخ	06/09/2022
Consultant name اسم الاستشاري	ARABTECH JORDANAH	Approved Subcontractor (as applicable) مقاول الباطن (اذا لزم)	
Material Description One item only per Form (system) وصف المواد تدوينها فقط لكل نموذج (نظام)	TECHNICAL SUBMITTAL FOR DATA SYSTEM-HUAWEI (SUPPLIER MANARAT AL SHABAKAT ALMUTATAWIRAH COP)	As per specification حسب المواصفات البديل	
Drawing reference مراجع المخططات		BQC reference no. الرقم المرجعي بجداول الكميات	
Specification reference مراجع المواصفات		Standards, BS DIN, ASTM, SASO القياسات BS, DIN, ASTM, SASO	

Manufacturer/Supplier


المورد / المصنع

Company name اسم الشركة	MANARATAL SHABAKAT ALMUTATAWIRAH COP.	Manufacturer المصنع	MANARATAL SHABAKAT ALMUTATAWIRAH COP.
Address العنوان	RIYADH	Other details تفاصيل اخرى	FILE
Local agent الوكيل المحلي	MANARATAL SHABAKAT ALMUTATAWIRAH COP.	Expected date of arrival on site التاريخ المتوقع للوصول الى الموقع	As Per site Requirements
Programme date material required on site تاريخ الحجز الذي يتطلبه حسب البرنامج	As Per site Requirements	Date التاريخ	06/09/2022
Contractor's name اسم المقاول	Engr Medhat		

Signature	التوقيع	
-----------	---------	---

Code (B)

كما تم من اعتماد نظام الدنا المقدم من شركة صارة السكن لتطور الحدودية وذلك بكتابة تملأته وفقاً للتلوجان المرفقة مع انه تم تلمين الملاحظات الواردة مع مدارك العميان والمخطط والكالتوجان كوتيم تلمين لنظام كاملاً وانتقل لمساحته واللائية والربط مع الأنظمة الأخرى وفقاً للخطة المرفقة مع احضار بيانات لكامل مكونات النظام للطبقة وذلك قبل التوريد وكذلك احضار شهادات المنشأ والطبقة والضمائم مع الكتمين الكامل بالمواصفات القياسية وجد اول التميمين الخطة المرفقة.



Status code رمز الحالة	<input checked="" type="checkbox"/> Approved مع الموافقة	<input checked="" type="checkbox"/> Approved as noted revise and resubmit for record موافقة حسب الملاحظات، تعديل وإعادة التقديم للسجل	<input type="checkbox"/> Revise and resubmit تعديل وإعادة التقديم
	<input type="checkbox"/> Rejected مرفوض		
Engineer's name اسم المهندس	م. حيدر فاضل	Date التاريخ	08-08-2022
Signature التوقيع			

Engineer's comments

ملاحظات المهندس

**ملاحظة**

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works.  
تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجداول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مسئولياته العامة التعاقدية ولا تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية.


**Material Submittal Form**

نموذج تقديم مواد

Program البرنامج	استكمال تنفيذ المباني التعليمية المتطهره و المسوخ عقودها بالمنطقه الشرقيه ( حفر الباطن )	Package / Group الحقيبة / المجموعة	G01
Project no. رقم المشروع	SITE 54 (301173) , SITE 56 (301174) , SITE 61 (301189)	Project name اسم المشروع	استكمال الإبتدائيه الرابعه والخمسون , السادسه و الخمسون , الحاديه و الستون بحفر الباطن
Contractor name اسم المقاول	مؤسسة صحراء ستار للمقاولات	Material submittal no. رقم تقديم المواد	G01-SSEC-EL-MT-0283-REV03
Contract no. رقم العقد	1037	Date التاريخ	06/09/2022
Consultant name اسم الاستشاري	ARABTECH JORDANAH	Approved Subcontractor (as applicable) مقاول الباطن المعتمد (إذا لزم)	
Material Description (One item only per Form system) وصف المواد تفريغ خط نقل كبريت (خطوط)	TECHNICAL SUBMITTAL FOR TELEPHONE SYSTEM (AVAYA) (SUPPLIER- MANARATAL SHABAKAT ALMUTATAWIRAH COP.)	As per specification حسب المواصفة	
Manufacturer reference مراجع المصنع		Alternative البديل	
Specification reference مراجع المواصفة		BOQ reference no. الرقم المرجعي بجداول الكميات	
		Standards, BS, DIN, ASTM, SASO المعايير : BS, DIN, ASTM, SASO	

**Manufacturer/Supplier**

المصنع / المورد


Company name اسم الشركة	MANARATAL SHABAKAT ALMUTATAWIRAH COP.	Manufacturer المصنع	MANARATAL SHABAKAT ALMUTATAWIRAH COP.
Address العنوان	RIYADH	Other details تفاصيل اخرى	FILE
Local agent الوكيل			
Program and equipment included on-site رقم الموقع والمواد المطلوبه	MANARATAL SHABAKAT ALMUTATAWIRAH COP.	Expected date of arrival on site التاريخ المتوقع للوصول الى الموقع	As Per site Requirements
Contractor's name اسم المقاول	Engr Medhat	Date التاريخ	06/09/2022
Signature التوقيع			



Coede (B)

تصانح هنا اعتماد شركة متارة الشبكات لتوريد المسترال لجميع مشروعاته وفقاً لجدول الكميات ملحوظة بلعده وذلك ماركة (AVAYA) ووفقاً للتكليف المرفقة على أن يخص النظام الربط مع الأنظمة الأخرى (مجهزات ودات وإنذار صرير) وذلك وفقاً للاعتادات وصادون الكميات وكذلك لا بد أن يشمل الكميات اللازمة لتحقيق لبعده بطوليه الداخلية والخارجية والتوافق مع كابلات خارج كطيف المستخدم مع تزامن الجلاظ في الواردة مع جدول الكميات ملحوظة بلعده (SLD) على أن يتم تقديمه قبل لتوريد وذلك إحصاءات المتابعة والقبول.

مع الإلتزام التآ بالمواعيد الفنية .

Status code رمز الحالة	<input checked="" type="checkbox"/> Approved مع الموافقة	<input checked="" type="checkbox"/> Approved as noted revise and resubmit for record موافقة حسب الملاحظات، تعديل وإعادة التقديم للسجل	<input type="checkbox"/> Revise and resubmit تعديل وإعادة التقديم
	<input type="checkbox"/> Rejected مرفوض		
Engineer's name اسم المهندس	١٢ سعيد فتيحي	Date التاريخ	09-09-2022
Signature التوقيع			

Engineer's comments

ملاحظات المهندس

تتم مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجدول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مسؤوليات العامة التعاقدية. وتعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية.

Material Submittal Form

نموذج تقديم مواد

Program البرنامج	استكمال تنفيذ المباني التعليمية المتكثفه و المسوخ عقودها بالمنطقه الشرقيه ( حفر الباطن )	Package / Group الذقة / المجموعة	G01
Project no. رقم المشروع	SITE 54 (301173) , SITE 56 (301174) , SITE 61 (301189)	Project name اسم المشروع	استكمال الابتدائيه الزايمه والخمسون , السلامه و الخمسون , الحايه والسون حفر الباطن
Contractor name اسم المقاول	مؤسسة صحراء ستار للمقاولات	Material submittal no. رقم تقديم المواد	G01-SSEC-EL-MT-0282-REV03
Contract no. رقم العقد	1037	Date التاريخ	06/09/2022
Consultant name اسم الاستشاري	ARABTECH JORDANAH	Approved Subcontractor (as applicable) مقاول الباطن المعتمد (إذا لزم)	
Material Description One item only per Form (system) وصف المواد بند واحد لكل نموذج (نظام)	TECHNICAL SUBMITTAL FOR PUBLIC ADDRESS SYSTEM (BOSCH) (SUPPLIER -MANARAT AL SHAKABAT ALMUTATAWIRAH COP.)	As per specification حسب المواصفة	
		Alternative البديل	
Drawing reference مراجع المخططات		BOQ reference no. الرقم المرجعي يجدون الكتيبات	
Specification reference مراجع المواصفات		Standards, BS DIN, ASTM, SASO المقاييس , BS , DIN, ASTM, SASO	


Manufacturer/Supplier

المصنع / المورد

Company name اسم الشركة	MANARAT AL SHAKABAT ALMUTATAWIRAH COP.	manufacturer المصنع	MANARAT AL SHAKABAT ALMUTATAWIRAH COP
Address العنوان	RIYADH	Other details تفاصيل أخرى	FILE
Location الرجل الباطن	MANARAT AL SHAKABAT ALMUTATAWIRAH COP.		
Provide the date material received on site تاريخ وصول المواد للموقع	As Per site Requirements	Expected date of arrival on site التاريخ المتوقع للوصول إلى الموقع	As Per site Requirements
Contact person اسم المقاول	Engr Medhat	Date التاريخ	06/09/2022
Signature التوقيع			

Code(B)

لا مانع مما اتمت وشركته منارة الشبكات لتوريد نظام الصوتيك بالمناج  
مقاولتكم براندا (بوش الألمانية) وفقاً للكمالوجات المرفقة **ما عدا**  
صوتية لموجات Yamaha (AM/FM) وصوتية ببطانة (Disc Player) على أن  
يتم تقديمهم لنفس البراند (بوش) وذلك للمراجعة والإتماد مع إرفاقه كالمسجوع  
الصغير (Mixer) حيث أنه غير مرفوع بالطلب، مع الإلتزام بتأليف  
الملاحظات الواردة على جدول الكميات والمخطط (SLD) ويكون نظام مربوط  
مع الأنظمة الأخرى وفقاً لجدول الكميات والمواصفات الفنية.  
مع تقديم ضمان قبل التوريد المطابقة مع الإتماد وذلك شهادة المنشأ المطابقة  
والضمان مع الإلتزام التام بالمواصفات الفنية وجدول الكميات.

Status code رمز الحالة	<input checked="" type="checkbox"/> Approved مع الموافقة  <input type="checkbox"/> Rejected مرفوض	<input checked="" type="checkbox"/> Approved as noted revise and resubmit for record موافقة حسب الملاحظات، تعديل وإعادة التقديم للسجل  <input type="checkbox"/> Revise and resubmit تعديل وإعادة التقديم
Engineer's name اسم المهندس	أحمد سعيد	Date التاريخ
Signature التوقيع		

Engineer's comments

ملاحظات المهندس

ملاحظة

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works.

تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجدول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مسؤولياته التعاقدية ولا تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية.





شركة مجال البناء للمقاولات

### Material Submittal Form

نموذج تقديم مواد



S5-PRS-01-P01-F12

Program البرنامج	مشروع الطفولة المبكرة - تنفيذ عدد ١١٤ روضة لمبادرة تطوير الحضانات ورياض الأطفال المرحلة الثانية - عدد ١٧ موقع بالمنطقة الوسطى و الشمالية	Package / Group الدفعة / المجموعة	مجموعة رقم ( ١٠ / ٩ / ٨ / ٤ )
Project no. رقم المشروع	TBC - 01 جميع المواقع عدد ١٧ موقع-	Project name اسم المشروع	روضات المنطقة الوسطى والشمالية
Contractor name اسم المقاول	شركة مجال البناء للمقاولات	Material submittal no. رقم تقديم المواد	ELE - ٤٦
Contract no. رقم العقد	TBC-SA-CD-Majal-2342-2020	Date التاريخ	٢٠٢٠/١١/١٢
Consultant name اسم الاستشاري	مكتب عبد الله السعيد وشريكه للاستشارات الهندسية & مكتب دروازة للاستشارات الهندسية أرابتك جردانة	Approved Subcontractor (as applicable) مقاول الباطن المعتمد (إذا لزم)	REV-000
Material Description One item only per Form (system) وصف المواد بند واحد فقط لكل نموذج (نظام)	جهاز تسجيل الحضور Fingertec TA 500	As per specification حسب المواصفة	
		Alternative البديل	
Drawing reference مرجع المخططات	ELECTRICAL DRAWINGS	BOQ reference no. الرقم المرجعي بجدول الكميات	
Specification reference مرجع المواصفة		Standards, BS DIN, ASTM, SASO المقاييس ، BS DIN, ASTM, SASO	

### Manufacturer/Supplier


### المصنع / المورد

Company name اسم الشركة	Fingertec	manufacturer المصنع	Fingertec
Address العنوان	الرياض	Other details تفاصيل أخرى	
Local agent الوكيل المحلي	منارة الشبكات		
Programme date material required on site تاريخ احتياج المواد بالموقع حسب البرنامج	٢٠٢٠/١٢/١	Expected date of arrival on site التاريخ المتوقع للوصول إلى الموقع	٢٠٢٠/١١/٢٥
Contractor's name اسم المقاول	شركة مجال البناء للمقاولات	Date التاريخ	٢٠٢٠/١١/١٢
Signature التوقيع	ENG- ELSAYED FARID		



### Engineer's comments

### ملاحظات المهندس

<b>CODE B</b>		
<p>لا مانع من اعتماد نظام الحضور والانصراف بالموديل TA500 الماليزي الصنع على ان يتم تقديم شهادات المطابقة والمنتشأ والضمان مع الالتزام بالموصفات الفنية وجداول الكميات</p> <p>م / سعيد فتحي</p> 		
<b>Status code</b> رمز الحالة	<input type="checkbox"/> Approved مع الموافقة  <input type="checkbox"/> Rejected مرفوض	<input type="checkbox"/> Approved as noted revise and resubmit for record موافقة حسب الملاحظات، تعديل وإعادة التقديم للسجل  <input type="checkbox"/> Revise and resubmit تعديل وإعادة التقديم
<b>Engineer's name</b> اسم المهندس	<b>Date</b> التاريخ	<b>12-11-2020</b>
<b>Signature</b> التوقيع		


#### Note:

#### ملاحظة:

These documents have been reviewed for general conformity with Contract terms & conditions, the specifications and bill of quantities. Such review doesn't relieve the Contractor of his responsibilities under the terms of the Contract and shall not be deemed as approval for any further compensation or permission to carry out additional works.

تمت مراجعة هذه الوثائق للتأكد من مطابقتها لأحكام وشروط ومواصفات وجداول كميات العقد. ولا تعفي هذه المراجعة المقاول من مسؤولياته العامة التعاقدية ولا تعتبر موافقة على أي تعويضات أو تصريح بالقيام بأعمال إضافية.

الرقم : ٥٧٧ / ٢٢ / ٥١  
التاريخ : ١٥ / ٦ / ١٤٢٥ هـ  
المرفقات : موضوع



جامعة الجوف  
AlJouf University

المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة الجوف

المحترمين

السادة / شركة تيبسا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....

إشارة إلى خطابكم رقم AJU-S-A05-E-S-65-2014 وتاريخ ٢٧/٢/٢٠١٤م والمتضمن طلب اعتماد موردين لنظام الصوتيات لمشروع كلية التربية طلاب (A05) بالمدينة الجامعية . وبعد الإطلاع ودراسة الوثائق المرفقة ، نفيدكم بالموافقة على اعتماد موردين التالية أسمائهم لتوريد لنظام الصوتيات:

١- شركة منارة الشبكات.

٢- شركة الموجة الواسعة.

في مشروع مبنى كلية التربية (A05) بالمدينة الجامعية .

وحسب توصيتكم مع الالتزام بما يلي :-

١- المواصفات الفنية وجداول الكميات والمخططات التعاقدية وما ورد بخطابكم من ملاحظات.

٢- تقديم شهادتي الضمان والمنشأ الموثقين من الجهات المعتمدة.

٣- القيام بجميع الاختبارات والتجارب لضمان أداء الخدمة المطلوبة بكفاءة تامة.

٤- يتم التركيب وفقا للمخططات المعتمدة وتحت مسؤولية الإستشاري.

٥- تقديم كافة المتطلبات اللازمة والواردة بشروط ومواصفات المشروع والموضحة تفصيلا


بطلب الاعتماد المرفق .

ولكم تحياتنا ،،،،،

المشرف العام  
على الإدارة العامة للمشاريع والصيانة

م/ يحيى بن سليمان الفيقي





جامعة الجوف  
AlJouf University

المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة الجوف

الرقم: ٥٨٢ / ٢٢ / ٥  
التاريخ: ١٥ / ٦ / ١٤٣٥ هـ  
المرفقات: نموذج

السادة / شركة تيبسا

المحترمين


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....

إشارة إلى خطابكم رقم AJU-S-A05-E-S-57-2014 وتاريخ ٢٠١٤/٢/٢٠م والمتضمن طلب اعتماد موردين لنظام هوائى التلفزيون الرئيسى (MATV) لمشروع كلية التربية طلاب (A05) بالمدينة الجامعية .  
وبعد الإطلاع ودراسة الوثائق المرفقة ، نفيدكم بالموافقة على اعتماد موردين التالية أسمائهم لتوريد لنظام هوائى التلفزيون الرئيسى (MATV):  
١-شركة منارة الشبكات.  
٢-شركة الموجة الواسعة.  
في مشروع مبنى كلية التربية (A05) بالمدينة الجامعية .  
وحسب توصيتكم مع الالتزام بما يلي :-  
١-المواصفات الفنية وجداول الكميات والمخططات التعاقدية وما ورد بخطابكم من ملاحظات.  
٢- تقديم شهادتي الضمان والمنشأ الموثقين من الجهات المعتمدة.  
٣- القيام بجميع الاختبارات والتجارب لضمان أداء الخدمة المطلوبة بكفاءة تامة.  
٤- يتم التركيب وفقا للمخططات المعتمدة وتحت مسؤولية الاستشاري.  
٥-تقديم كافة المتطلبات اللازمة والواردة بشروط ومواصفات المشروع والموضحة تفصيلا بطلب الاعتماد المرفق .

ولكم تحياتنا ،،،،،

المشرف العام  
على الإدارة العامة للمشاريع والصيانة

م/ يحيى بن سليمان الفيحي



المحترمين

السادة / شركة تيبسا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....

إشارة إلى خطابكم رقم AJU-S-A05-E-S-63-2014 وتاريخ ٢٧/٢/٢٠١٤م والمتضمن طلب اعتماد موردين لنظام الساعات المركزية لمشروع كلية التربية طلاب (A05) بالمدينة الجامعية .

وبعد الإطلاع ودراسة الوثائق المرفقة ، نفيديكم بالموافقة على اعتماد موردين التالية أسمائهم لتوريد أنظمة الساعات المركزية :

١- شركة منارة الشبكات.

٢- شركة الموجة الواسعة.

في مشروع مبنى كلية التربية (A05) بالمدينة الجامعية .

وحسب توصيتكم مع الالتزام بما يلي :-

١- المواصفات الفنية وجداول الكميات والمخططات التعاقدية وما ورد بخطابكم من ملاحظات.

٢- تقديم شهادتي الضمان والمنشأ الموثقين من الجهات المعتمدة.

٣- القيام بجميع الاختبارات والتجارب لضمان أداء الخدمة المطلوبة بكفاءة تامة.

٤- يتم التركيب وفقا للمخططات المعتمدة وتحت مسؤولية الاستشاري.

٥- تقديم كافة المتطلبات اللازمة والواردة بشروط ومواصفات المشروع والموضحة تفصيلا

بطلب الإعتماد المرفق .

ولكم تحياتنا ،،،،،

المشرف العام  
على الإدارة العامة للمشاريع والصيانة

م/ يحيى بن سليمان الفيقي



المحترم  
المحترمين

ص / مساعد المدير العام للشؤون الهندسية  
السادة / شركة جودت للمقاولات  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  
المشروع: إنشاء وتجهيز المختبر الإقليمي وبنك الدم ومركز السموم بالرياض  
الموضوع / بخصوص اعتماد نظام الهاتف

إشارة إلى الموضوع عاليه وإلى خطابكم برقم (بدون) بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٦ هـ الموافق ٢٠١٨ / ١١ / ٠٤ م والمتضمن تقديم (كتالوجات) لاعتماد نظام الهاتف على النحو الآتي :-

م	اسم المورد	الماركة
1	شركة TSS	سيسكو
2	شركة TECH 46	سيسكو
3	شركة منارة الشبكات	سيسكو
4	مؤسسة المحاور الاربعة 4AXIS	سيسكو

بالإشارة إلى خطاب المديرية العامة للشؤون الصحية برقم (١٤٤٠-٨٠٩٠٦٥) بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٠ هـ نفيديكم باعتماد شركة (منارة الشبكات لتقنية المعلومات) لتوريد نظام الهاتف للمشروع على أن يكون مطابقاً لمواصفات سيسكو (CISCO) وان يكون أمريكي المنشأ ، مع تقديم شهادة بلد المنشأ ، وشهادة ضمان لمدة عامين ، وشهادة بتوفر قطع الغيار لمدة ١٠ (عشر) سنوات مع الالتزام بالمواصفات والمخططات وجداول الكميات .  
مع خالص تحياتنا ،،،،

المدير العام

م/ صالح عبد الرحمن السحيباني







طلب الموافقة على عينه  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVAL

المشروع : إنشاء وتجهيز وثايت المخبير الأقليمي وبنك الدم ومركز السموم

الاستشاري : مكتب فيد الملج للإستشارات الهندسية  
المقاول : شركة الحريتي للتجارة والمقاولات

المملكة العربية السعودية  
وزارة الصحة  
إدارة المشاريع و الصيانة  
بصحة الجوف

RESU	<input type="radio"/> اعانة تقديم	NEW	<input checked="" type="radio"/> طلب جديد	PROJECT NO	29/4/324	رقم المشروع :
ملف تعريف للشركة وكتالوجات				SUBM . NO	( R-P-E75)	رقم التقديم :
ATTACH				DATE :	2/4/2014	تاريخ التقديم :

agent :	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	الوكيل :	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	اسم العينة	مقاول باطن لاعمال التيرل الخفيف	نوع العينة
p O.Box :	250215 Riyadh 11391	ص. ب. :	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	S.NAME		S . TYPE
tel :	011-4782526	هاتف :		لكمية	العيني الرئيسي - مبنى الخدمات - غرفة الكهرباء	مكان الاستخدام
fax :	011-4787667	فاكس :		QUANTIT		LOCATION
add :	الرياض - المملكة العربية السعودية	العنوان :			السعودية	بلد المنشأ
						ORIGIN

Factory :	المصنع :	spec . As per contract :	مواصفات البند حسب العقد
p.O.Box :	ص. ب. :	حسب المواصفات والعقد	
tel :	هاتف :	proposed spec . For the item :	المواصفات المقترحة للبند
fax :	فاكس :	حسب المواصفات والعقد	
add :	العنوان :		

contractor's stamp & sig :  
 توقيع وختم المقاول : م . سلامة محمد سلامة  
 الاسم : م . سلامة محمد سلامة  
 التوقيع :  
 التاريخ : 10 / 4 / 2014

ملاحظات و توصيات المهندس المختص للاستشاري :  
 التوصية بالموافقة   
 التوصية بالموافقة مع ملاحظات   
 مرفوض بسبب   
 يرجى الاعتناء بحالة منارة الشبكات لتقنية المعلومات كمقاول بالمرحلة الأولى  
 لإعمال التيار الخفيف بكميات لم يتبين له وعرض كهرباء غرفة الكهرباء مع تركيب  
 عتبات الكوابل من الصنعة الوطنية وعطبات الحيطان السقفية الصنعة المحلية  
 الاسم : م . أحمد راشد محمد  
 التوقيع :  
 الاسم : م . محمد أبوالمكارم  
 التوقيع :  
 التاريخ : 10 / 4 / 2014

ملاحظات و توصيات المهندس المختص بالإدارة :  
 التوصية بالموافقة   
 التوصية بالموافقة مع ملاحظات   
 مرفوض بسبب   
 لا مانع من اعتماد الشركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات كمقاول بالمرحلة الأولى  
 لإعمال التيار الخفيف بالمبنى المذكور مع إجراء الملاحظات السقفية لكافة الشبكات  
 للاعتناء بوضع العتبات مع الصنعة الوطنية مع الاعتناء بوضع العتبات  
 الاسم : م . محمود الرستم  
 التوقيع :  
 الاسم : م . جمال المطاوعة  
 التوقيع :  
 التاريخ : 10 / 4 / 2014

قرار وزارة الصحة :  
 لجنة الاعتمادات  
 مدير الموقع : م . محمود رشدي غنيم  
 مدير إدارة المشاريع : م . أحمد خليل الوائلي  
 مهندس / شريدة فرحان  
 مساعد مدير إدارة المشاريع : م . أحمد خليل الوائلي  
 مهندس / شريدة فرحان  
 موافق   
 Approved  
 مرفوض   
 Rejected  
 موافق مع ملاحظات   
 Approved as per noted



طلب الموافقة على اعتماد  
(مقاول باطن / موزع / مورد / وكيل)  
لأعمال متخصصة أو أنظمة أو معدات أو أجهزة  
المشروع : مبنى العيادات الخارجية ومبنى الخدمات  
بالبرج الطبي - عرعر  
الإستشاري: إدارة المشاريع - الشؤون الهندسية  
المقاول: الفارس الأبيض للمقاولات

المملكة العربية السعودية  
المديرية العامة للشؤون الصحية  
بمنطقة الحدود الشمالية

طلب جديد ✓	إعادة تقديم :
المرفقات: عينات وكتالوجات	

رقم المشروع :	Project No.
رقم التقديم	Submit: MA-EL-021-00
تاريخ التقديم :	Date : 14-02-1435 17-12-2013

سعادة / مدير المشروع " المحترم "

مرفق طيه طلب الموافقة على اعتماد (مقاول من الباطن/مورد/موزع/وكيل) لعدد (3)  
متقدم لأعمال متخصصة وهي نظام شبكة المعلومات باستخدام تقنية IP NETWORK  
IP TELEPHONE & DATA وذلك لإبداء الرأي فيها

توقيع وختم المقاول  
Signature & stamp of contractor  
alfaris alabiyad  
المقاولات الأبيض  
CONTRACTORS  
C.P. 1010182874  
مهندس كهرباء أول  
مدير قطاع الكهروميكانيك  
م . أحمد كمال  
محمود زهران

م	الوكيل/ الموزع	الشركة الصانعة	بلد المنشأ	أسم المسئول وهاتفه
1	شركة منارة للشبكات لتقنية المعلومات	AVAYA	CANADA	م / صائب 0565100209
2	شركة الموجة الواسعة	CISCO	IRLAND	م / محمد 0114169945
3	المحترف الآلي للشبكات	HP	USA	

مرفق ملفات المتقدمين التي تحتوي على الكتالوجات وشهادات الخبرة والمستندات النظامية وسابقة الأعمال وشهادات

ملاحظات الاستشاري: AVAYA لنظام الهاتف والفاكس  
مع ملاحظة أن النظام يعمل على شبكة IP  
ملاحظات الاستشاري: AVAYA لنظام الهاتف والفاكس  
مع ملاحظة أن النظام يعمل على شبكة IP


5-Consultant's Recommendation :  
توصيات الاستشاري :

CODE	A	B	C
6-Eng. Of M.O.H. Remarks & Recommendations : ملاحظات وتوصيات مهندسي وزارة الصحة :			

7-Decision of MOH :  
يعتمد الاستشاري  
مدير المشروع  
CONSULTANT

المقاول	المالك المشروع	استشاري المشروع
مؤسسة إبراهيم حميدي العنزي للمقاولات Ibrahim Hamidi Al-Anzi Est. Contracting	 وزارة الصحة Ministry of Health	
مشروع : إنشاء بنك الدم بحفر الباطن		
تقديم العينات Material Submittal		




إلى الإشراف للاعتماد

رقم الصفحة :	رقم البند :	تاريخ التقديم ٢٠١٥ / ١١ / ١٠
<input type="checkbox"/> أخري <input type="checkbox"/> تكييف <input type="checkbox"/> صحي <input checked="" type="checkbox"/> كهرباء <input type="checkbox"/> إنشائي <input type="checkbox"/> معماري		
المرفقات كتالوجات <input checked="" type="checkbox"/> شهادات <input type="checkbox"/> مواصفات تصنيع <input type="checkbox"/> رسومات تنفيذية <input checked="" type="checkbox"/> عينات <input type="checkbox"/> كتيبات تشغيل وصيانة <input type="checkbox"/> جدول قطع الغيار <input type="checkbox"/> الضمان <input type="checkbox"/> مخطط حسب الموقع <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/>	الوصف ١- نظام التكييف والانتارعة الجريفة (ماترعة Zeta) ٢- نظام لإتصالات وشبكة ترانزيت (Cisco + AVAYA) ٣- كاميرات المراقبة (Samsung) ٤- نظام التحكم بالمداخل (KANTECH) ٥- نظام الإذاعة لإتصالات وبناد (Bosch) ٦- نظام إشارات الحوادث (TELECOR) ٧- نظام السماعات والتبويرات (NEC + Sony)	
المصنع :	المورد : شركة صناعية للمعدات الإلكترونية	موعد الوصول للموقع : ١٤ / ١ / ١٤
ملاحظات المقاول :		
التوقيع : 		
التاريخ :		

إلى المقاول

ملاحظات الإشراف	مطابق للمواصفات مع الملاحظة <input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق للمواصفات <input type="checkbox"/>
المهندس المشرف م / محمد عثمان	رئيس مكتب الإشراف م / عادل غلاب	مساعد مدير الشؤون الصحية للمشاريع و للشؤون الهندسية م / ماجد فلاح العنزي
التوقيع :  التاريخ : ١١ / ١٠ / ٢٠١٥	التوقيع :  التاريخ : ١١ / ١٠ / ٢٠١٥	التوقيع :  التاريخ : ١١ / ١٠ / ٢٠١٥



		المقاول	Q.C	طلب اعتماد عينة (تقديم جديد)		تقديم الطلب للاستشاري ٢٠١٥/٧/١٧	٢٠١٥/٣/١١	التاريخ
الاستشاري	M.Sub.				وزارة الصحة Ministry of Health	تاريخ: ٢٠١٥/٧/١٧	انشاء وتجهيز المختبر الاقليمي وينك الدم ومركز السموم بصدير	المشروع

الملاحظات		المرققات / كتالوج من كل شركة لكل بند	العدد المهندسين / مدير المشروع / مكتب فواتح للاستشارات رجاء اعتماد المواد التي بياناها كالتالي:
اسم الشركة المختارة	اسم ورقم العينة المختارة	١- الموجه الواسعه ٢- المحترف الالى ٣- منارة الشبكات	الشركات المقدمه:
Boash wisi hanswaleel  Gent sonrack CISCO SoComec homeyelli CISCO			توصيف العينة/العينات

توصيات الاستشاري لما منح من اعتماد شركة منارة التسجيلات معاملة لتزام بالموافقة والصول الصنع	القرار / A B C D	توصيات المالك / لوائح من الاما ر التعامل للعمال السا / خطية صيغ لبقية حسب لاشمل الصنية حوصفم بعلي ت اة من الاستشاري
تعدد	تعدد بشروط	تعدد بشروط ويحدد تقديمها
مرفوضة		

يعتمد /  
مطوادادح لاصول الصنع  
١٠٩٥



طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVAL

رقم المشروع	PROJECT NO.	المشروع	تأهيل مبنى رقم 4 بمجمع الامل الطبي بعرقة
رقم التقديم	SUBMITAL NO.	الاستشاري	
تاريخ التقديم	DATE OF SUB.	المقاول	شركة مجموعة المجال العربي قطاع المقاولات
	20/09/1433		
	08/08/2012		

نوع العينة	اسم العينة	الوكيل	مؤسسة منارة الشبكات لتقنية المعلومات
S. TYPY	DATA SYSTEM	ص ب	53015
نوع العينة	الكمية	ر ب	115887
S. TYPY	QUANTIY	هاتف	4782526
بلد المنشأ	U.S.A	فاكس	4787667
ORIGIN		العنوان	الرياض

مواصفات البند	المواصفات المقترحة
---------------	--------------------

أعمال توريد وتركيب شبكة المعلومات شاملة الاجهزة والمعدات والسيرفر طبقاً للمخططات وجداول الكميات المعتمدة	HP- HUBBLE
--	------------

توقيع و ختم المقاول	مجموعة المجال العربي Al Majal Al Arabi Group المكتب الرئيسي Contracting Division C.P. 4010251882 الرياض
---------------------	--

ملاحظات و توقيع و ختم الاستشاري	
A معتمد	<input type="checkbox"/>
B معتمد مع ملاحظات	<input checked="" type="checkbox"/>
C مرفوض / اعادة التقديم	<input type="checkbox"/>

بعية مع الأخذ في الاعتبار ما تم تركيبه بسنة رقم (5)  
دأ به تكون جميع المواد مطابقة للإستثمار والأسلاك CAT. 6  
مع ربط النظام مع الشبكة الرئيسية للمستشفى بأكبر فبر optic  
والأضواء والشحنات وما يلزم

ملاحظات و توصيات المهندس المختص بالادارة	رئيس الفريق
وافق مع ملاحظات	وافق مع ملاحظات

قرار المديرية العامة للشئون الصحية	مرفوض	موافق
APPROVED AS NOTED	DISAPPROVED	APPROVED

مساعد المدير العام للمشاريع والشئون الهندسية	المهندس / فهد الحمد
--	---------------------

**FSH & RC, Projects Construction - Engineering Services, FSD**

M : AL-HADA CONTRACTING CO. LTD


REF.# AH-KFSH- Contract # (C009733)

**PROJECT: SUPPLY AND INSTALLATION OF FIBER OPTIC CABLE FOR ITA DISASTER RECOVERY BUILDING**

Trade: ( )-Arch ( )-I.D. ( )-Str/Cv (X)-Elect ( )-Mech. ( )-Others specify

Submittal No. AH-KFSH-9457 Date: 16-10-2012

No.	DESCRIPTION OF ITEM	No. OF COPIES	SPECIFIC PARA #	REVIEWER'S REMARKS	ACTION CODE
	Fiber Optic Patch Panel 19" 2U - R&M			APPROVED.	"A"
	Fiber Optic Pigtail LC PC, Blue Color - R&M			APPROVED AS NOTED.	"B"
	Fiber Optic Patch Code LC-Duplex PC-LC-Duplex PC - R&M	3		APPROVED AS NOTED.	"B"
	Fiber Optic 19" 1U Cable Management Plastic, 17" Plastic Ring - R&M			APPROVED.	"A"
	Fiber Optic Enclosure Rack 42U 19" - AVAYA - R&M			AVAYA R&M ENCLOSURE NOT APPROVED. RACK: DATA - USE APC AR3140. TEL - USE ADF 25U W/ FAN AND POWER SUPPLY.	"D"



CONTRACTOR'S REMARKS FIELD: WE CERTIFY THAT THE ABOVE SUBMITTED ITEMS HAVE BEEN REVIEWED IN DETAILS & ARE IN CONFORMANCE WITH THE INTENT OF CONTRACT, DRAWING & SPECIFICATION EXCEPT AS OTHERWISE CLEARLY STATED ON CONTRACTOR'S REMARKS



CON CODE LEGEND:  
 ( ) proved as submitted  
 ( ) proved as noted. (Work may proceed, resubmission not required)  
 ( ) proved as noted. (Work may proceed, resubmission required)  
 ( ) APPROVED BY: ( ESD Staff )

Engr. Ganesh Contractor, Project Manager

D, Not approved (Work shall not proceed)  
 E, Others. (Specify)

Architect / Interior Designer: J Indu  
 Civil / Structural Engr: \_\_\_\_\_  
 Electrical Engr: \_\_\_\_\_  
 Mechanical Engr: \_\_\_\_\_

Project Manager: J Indu  
 Date Returned: 22-10-12



**KFSH & RC, Projects Construction - Engineering Services, FSD**

Contract # (C/0097/33)



REF # AH-KFSH- Contract # (C/0097/33)

Trade: ( ) - Arch ( ) - H.D. ( ) - Str/Civ. (X) - Elect ( ) - Mech. ( ) - Others specify

Submittal No. AH-KFSH-9487 Date: 17-10-2012

New Submittal:  Re-Submittal:

No.	DESCRIPTION OF ITEM	No. OF COPIES	SPECIFIC PARAS	REVIEWER'S REMARKS	ACTION CODE
	<b>COMPANY PROFILE DETAIL FOR SUB-CONTACT</b>				
3	Manarat Al-Shabakat Information Technology	3		APPROVED, BUT SHOULD COMPLY TO HOSPITAL "B"	"B"
1	Future Secrets Est	1		NOT APPROVED. STANDARDS.	"C"
1	Comlines Technologies (Network & Telecom Solutions)	1		NOT APPROVED.	"D"



WE CERTIFY THAT THE ABOVE SUBMITTED ITEMS HAVE BEEN REVIEWED IN DETAIL & ARE IN CONFORMANCE WITH THE INTENT OF CONTRACT, DRAWING & SPECIFICATION EXCEPT AS OTHERWISE CLEARLY STATED ON CONTRACTOR'S REMARKS

Engr. Ganesht  
Contractor, Project Manager

**CON CODE LEGEND:**

( ) Approved as submitted

( ) Approved as noted. (Work may proceed, resubmission not required)

( ) Approved as noted. (Work may proceed, resubmission required)

( ) Not approved (Work shall not proceed)

( ) Others. (Specify)

( ) Enclosure-Return/d

( ) Attached Remarks

Architect / Interior Designer: J. J. J.

Civil / Structural Engr: J. J. J.

Electrical Engr: J. J. J.

Mechanical Engr: J. J. J.

Project Manager: J. J. J.

Date Returned: 22-10-12

المشروع	تطوير قسم الطوارئ والأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بنجران
المقاول	مؤسسة إبراهيم حمد محمد آل منيف للمقاولات
الاستشاري	إدارة الشؤون الهندسية
المالك	وزارة الصحة - المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران
جبة الإشراف	الشؤون الهندسية

التاريخ	2015 / 1 / 1	تاريخ التقدم	2015 / 1 / 1	ملاحظات
اعتماد شركة / عينة	شركة الهلوف لتقنية المعلومات لتوريد أنظمة التيلير الخفيف وانداز الحريق ونظام الاستدعاء. شركة العوجة الواسعة للتجارة والمقاولات لتوريد أنظمة التيلير الخفيف وانداز الحريق ونظام الاستدعاء. شركة عنزة الشبكات لتقنية لتوريد أنظمة التيلير الخفيف وانداز الحريق ونظام الاستدعاء.			
المرفقات	بروقايل شركة الهلوف لتقنية المعلومات لتوريد أنظمة التيلير الخفيف وانداز الحريق ونظام الاستدعاء. بروقايل شركة العوجة الواسعة للتجارة والمقاولات لتوريد أنظمة التيلير الخفيف وانداز الحريق ونظام الاستدعاء. بروقايل شركة عنزة الشبكات لتقنية لتوريد أنظمة التيلير الخفيف وانداز الحريق ونظام الاستدعاء.			

الطلب باسم	مقاول	مهندس الاستشاري		ملاحظات
		الاسم	التوقيع بالعلم	
مدني	علي عبد الصمد أبو زيد			
معماري				
ميكانيكا				
كهرباء				
مساحة				
مشرف				

يتعهد المقاول بأن الأعمال المذكورة أعلاه قد قام هو بفحصها أولاً بناءً على مواصفات المشروع وبنود العقد

ملاحظات مهندس إدارة المشاريع

تم مراجعة العينة أعلاه بتاريخ: 14/1/2015  
مع إقراره بأن الأعمال المذكورة أعلاه قد قام هو بفحصها أولاً بناءً على مواصفات المشروع وبنود العقد  
ولتقديم ضمانات لكل نظام على حدة للتحقق من سلامته.

حالة الاعتماد	مقبول لكن مع ملاحظات بدون إعادة تقديم	مقبول مع ملاحظات لكن مع إعادة تقديم	مرفوض	أخرى
مقبول				

محمد السبيعي



طلب الموافقة على اعتماد

(مقاول باطن / مورد / موزع / وكيل)

لأعمال متخصصة أو أنظمة أو معدات أو أجهزة

المشروع : مبنى إدارة الرقابة على المخزون - الرياض

الاستشاري : إدارة الإشراف على التنفيذ

المقاول : مجموعة المجال العربي

المملكة العربية السعودية

وزارة الصحة

الإدارة العامة للمشروع

إدارة الإشراف على التنفيذ

طلب جديد : <input checked="" type="checkbox"/>	إعادة تقديم :	رقم المشروع : M.O.H(04-2012)	رقم التقديم : MA-EL-025-00
المرفقات : كتالوجات - مواصفات - عينات		29/11/1433	15/10/2012

سعادة / مدير المشروع المحترم

مرفق طيه طلب الموافقة على اعتماد (مقاول من الباطن / مورد / موزع / وكيل) نعدد (3) متقدم لأعمال متخصصة أو أنظمة أو معدات أو أجهزة

(شبكة الحاسب الآلي).

وذلك لإبداء الرأي فيها واعتمادها

توقيع وختم المقاول

Signature & stamp of contractor

مبنى الأعمال الكهربائية

مدير إدارة الكهروميكانيك

مدير إدارة المشاريع

د. نور الدين أحمد

م. أحمد محمد كمال

م. محمد محمد حسني

م	الوكيل/ الموزع	الشركة الصانعة	بلد المنشأ	أسم المسئول وهاتفه
1	منارة الشبكات لتقنية المعلومات (HP / HUBBELL)	وكيل	أمريكي	م صائب غادي 014782526
2	مؤسسة المحترف الآلي (REX / PROCURVE)	وكيل	أمريكي	م محمد الشافعي 012915685
3	مؤسسة دار السلطان العالمية (COMCAB / 3COM)	وكيل	أمريكي	م علاء الدين سلمان 014782526

- مرفق ملفات المتقدمين التي تحتوي على الكاتالوجات وشهادات الخبرة والمستندات النظامية وسابقة الأعمال وشهادات الصيانة والضمان وتوفر طاقم الصيانة وقطع الغيار .

ملاحظات وتوصيات الاستشاري :

.....  
 .....  
 الاسم : ..... التوقيع : ..... التاريخ : .....

ملاحظات وتوصيات المهندس المختص بالادارة :-

.....  
 .....  
 الاسم : ..... التوقيع : ..... التاريخ : 14/10/1433

توصيات مدير المشروع بالوزارة

مدير المشروع

مدير إدارة الإشراف على المشاريع

م . عبد المنعم بن محمد المحسن



مدير إدارة الإشراف على التنفيذ

م / عبد المنعم بن محمد المحسن

وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية

م / أحمد بن علي العوي

اطرافت على منارة الشبكات لتقنية المعلومات



طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVAL



المملكة العربية السعودية  
وزارة الصحة  
إدارة المشاريع والصيانة  
بصحة الجوف

المشروع : إنشاء مبنى غسل كلوي سعة 40 سرير بسكاكا  
الاستشاري : إدارة المشاريع والصيانة بصحة الجوف

RESU	<input type="radio"/> إعادة تقديم <input type="radio"/> كتمالوج	طلب جديد <input checked="" type="checkbox"/> NEW أمر فوات <input type="checkbox"/> ATTACH	PROJECT NO	رقم المشروع
			SUBM NO	رقم التقديم
			DATE 28 / 1 / 1435	تاريخ التقديم

agent	شركة منفرة الشبكات لتقنية المعلومات	الوكيل:	اسم العينة	كتالوج	نوع العينة
p.O Box	11583 الرياض - 53015	ص. ب:	TELECOR		S. TYPE
tel	+ 966 1 4782526	هاتف:	S.NAME		مكان الاستخدام
fax	+ 966 1 4787667	فاكس:	الكمية	مبنى الغسيل الكلوي سعة 40 سرير	LOCATION
add	طريق صلاح الدين الايوبي - الرياض	العنوان:	QUANTITY	كندي	بلد المنشأ
					ORIGIN
factory	المصنع	spec. As per contract		Nurse Call System	مواصفات البند حسب العقد
p.O Box	ص. ب	proposed spec. For the item			المواصفات المقترحة للبند
tel	هاتف:				
fax	فاكس:				
add	العنوان:				

التوقيع و ختم المقاول : م/ مصطفى السيد محمود  
 الاسم : م/ مصطفى السيد محمود  
 التوقيع : [Signature]  
 التاريخ : 28 / 1 / 1435  
 ملاحظات و توقيع و ختم الاستشاري :   
 التوصية بالموافقة



ملاحظات و توصيات المهندس المختص بالإدارة :  
 لم يتم استكمال نظام استنساخ الحفظ من المرفقات مع استنساخ (Telecor) كمنظمة طبية هي أم يتم تقديم الخطة لاستيفائها  
 للمعايير الدولية للتفتيش وأنها تم التوصل إليها كمنظمة طبية وأول الأتمتة والخطط وتعليمات التشغيل  
 المستوفى هي أم يتم استكمالها بالبريد الإلكتروني وتقديم مقترحات واعتمادها من مستعمل مع إكمال الاسم ومواصفات الوزارة كما تم  
 الاسم : م/ عماد بن خليل الواكد  
 التوقيع : [Signature]  
 التاريخ : 28 / 1 / 1435  
 الختم : [Stamp]

قرار وزارة الصحة : لجنة الاعتمادات  
 مدير المشاريع بمنطقة الجوف : م/ عماد بن خليل الواكد  
 مدير المشروع : م/ محمود رشدي  
 موافق   
 Approved  
 مرفوض   
 Rejected  
 موافق مع ملاحظات   
 Approved as per noted



طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVAL



المملكة العربية السعودية  
وزارة الصحة  
إدارة المشاريع والصيانة  
بصحة الجوف

الاستشاري : إدارة المشاريع والصيانة بصحة الجوف

المشروع : انشاء مبني غسل كلوي سعة 40 سرير بسكاكا

رقم المشروع :	PROJECT NO	طلب جديد <input checked="" type="checkbox"/> / اعادة تقديم <input type="checkbox"/>
رقم التقديم :	SUBM NO	المرفقات : <input type="checkbox"/> كاتالوج <input checked="" type="checkbox"/>
تاريخ التقديم :	DATE	ATTACH

agent	شركة متعة الشبكات لتقنية المعلومات	الوكيل :	BOSE	نوع العينة	كتالوج
P.O.Box	11583 الرياض - 53015	ص. ب. :	S NAME	S. TYPE	
tel	+ 966 1 4782526	هاتف :	الكمية	مكان الاستخدام	مبني الغسيل الكلوي سعة 40 سرير
fax	+ 966 1 4787667	فاكس :	QUANTITY	LOCATION	
add	طريق صلاح النين الابويي - الرياض	العنوان :		بلد المنشأ	امريكي
factory		المصنع	spec. As per contract	مواصفات البند حسب العقد	Public Address System
P.O.Box		ص. ب. :	proposed spec. For the item :	المواصفات المقترحة للبند	
tel		هاتف :			
fax		فاكس :			
add		العنوان :			



توقيع و ختم المقاول : مصطفى السيد محمود الاسم : م / مصطفى السيد محمود

التوقيع : مصطفى السيد محمود التاريخ : \_\_\_\_\_

ملاحظات و توقيع و ختم الاستشاري : \_\_\_\_\_

التوصية بالموافقة  التوصية بالموافقة مع ملاحظات

الاسم : \_\_\_\_\_ التاريخ : \_\_\_\_\_ الختم : \_\_\_\_\_

ملاحظات و توصيات المهندس المختص بالادارة :  
 ان باعهم انشاء نظام الاعداد لعمارة بالمسرح من اذنين Bose ليدركت الهندسة المشاوي انه تم الانتهاء  
 بالخطوات و وصلوا الالات و وصلوا المصنوع الى ...  
 صوت ...  
 م / محمود السامح  
 م / جمال عطا الله  
 م / محمد رفيع

التوقيع : \_\_\_\_\_ التاريخ : \_\_\_\_\_



قرار وزارة الصحة : لجنة الاعتمادات

موافق  Approved

مرفوض  Rejected

موافق مع ملاحظات  Approved as per noted

مدير المشروع : م / محمود رشدي

مدير المشاريع بمنطقة الجوف : م / عماد بن خليل الواكد

مساعد المدير العام للمشاريع : م / شريدة بن فرحان الشريدة

Decision of M.O.H. : \_\_\_\_\_







طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVAL



المملكة العربية السعودية  
وزارة الصحة  
إدارة المشاريع والصيانة  
بصحة الجوف

الاستشاري : إدارة المشاريع والصيانة بصحة الجوف

المشروع : إنشاء مبني غسيل كلوي سعة 40 سرير بسكاكا

RESU	<input type="radio"/> اعادة تقديم <input type="radio"/> كملوج	<input checked="" type="radio"/> طلب جديد <input type="radio"/> المرفقات	NEW	PROJECT NO	رقم المشروع :
		ATTACH		SUBM NO	رقم التقديم :
				DATE	تاريخ التقديم :

agent	شركة منارة اشيكات لتقنية المعطبات	الوكيل:	ZETA	نوع العينة	كتالوج
p.O Box	53015 - الرياض	ص. ب:	S NAME	S TYPE	
tel	+ 966 1 4782526	هاتف:	الكمية	مكان الاستخدام	مبني الغسيل الكلوي سعة 40 سرير
fax	+ 966 1 4787667	فاكس:	QUANTITY	LOCATION	
add	طريق صلاح الدين الابدوي - الرياض	العنوان:		بلد المنشأ	بريطاني
				ORIGIN	
factory	المصنع	spec . As per contract	Addressable Fire Alarm System	مواصفات البند حسب العقد	
p.O Box	ص. ب	proposed spec . For the item		المواصفات المقترحة للبند	
tel	هاتف:				
fax	فاكس:				
add	العنوان:				

contractor's stamp/signature :  التاريخ : \_\_\_\_\_ التوقيع : \_\_\_\_\_ الاسم : م / مصطفى البند محمود

ملاحظات و توقيع و ختم الاستشاري : \_\_\_\_\_  
التوصية بالموافقة  التوصية بالموافقة مع ملاحظات

التاريخ : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 143 هـ الختم : \_\_\_\_\_  
التوقيع : \_\_\_\_\_ الاسم : \_\_\_\_\_

ملاحظات و توصيات المهندس المختص بالادارة :  
لجانح من اعمار نظام ابرار المبره من انتاج شركة (Zeta) بريطانيا منسأ على اسم التوسير والتركيب ضما للملاحظات  
و بعد امل اللجانح و تفعلات اللجانح من اللجانح على ان يتم الربط على نظام ابرار اداك و اذنته كما سلكت وطريقة  
تدعم لنته 14 ساعة من اقطار الماء و القصد النام بمواصفات العزلية كما سلكت و تم التركيب  
م / محمود المشاعر  
م / جمال عطا الله  
التاريخ : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ الختم : \_\_\_\_\_  
التوقيع : \_\_\_\_\_ الاسم : م / مصطفى

قرار وزارة الصحة : \_\_\_\_\_  
لجنة الاعتمادات

Decision of MOH : \_\_\_\_\_  
مدير المشروع : م / محمود رشدي  
مدير المشاريع بمنطقة الجوف : م / عماد بن خليل الواكد  
مساعد المدير العام للمشروع : م / شريدة بن فرحان الشريدة  
موافق   
Approved   
مرفوض   
Rejected   
موافق مع ملاحظات   
Approved as per noted

طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVAL



المملكة العربية السعودية  
وزارة الصحة  
إدارة المشاريع والصيانة  
بصحة الجوف

الإستشاري : إدارة المشاريع والصيانة بصحة الجوف

المشروع : انشاء مبني غسيل كلوي سعة 40 سرير بسكاكا

RESU	<input type="radio"/> اعادة تقديم	NEW	<input checked="" type="radio"/> طلب جديد	PROJECT NO	رقم المشروع :
	كتالوج	المرفقات :	ATTACH	SUBM NO	رقم التقديم :
				DATE	تاريخ التقديم :

agent	شركة مفرة الميكات لتقنيه المعلومات	الوكيل :	BODET	اسم العينة	كتالوج	نوع العينة
p O Box	11583 الرياض - 53015	ص. ب. :		S.NAME		S TYPE
tel	+ 966 1 4782526	هاتف :		الكمية	مبني الغسيل الكلوي سعة 40 سرير	مكان الاستخدام
fax	+ 966 1 4787667	فاكس :		QUANTITY		LOCATION
add	طريق صلاح الدين الايوبي - الرياض	العنوان :			فرنسي	بلد المنشأ
factory	المصنع		spec As per contract :	Master Clock System		ORIGIN
p O Box	ص ب		proposed spec . For the item :			مواصفات البند حسب العقد
tel	هاتف :					المواصفات المقترحة للبند
fax	فاكس :					
add	العنوان :					

contractor's stamp & sig

توقيع و ختم المقاول : م/ مصطفى السيد محمود

التوقيع :

التاريخ :

ملاحظات و توقيع و ختم الإستشاري :

التوصية بالموافقة

التوصية بالمرافقة مع ملاحظات

التاريخ : 143 / 1 / الختم

التوقيع :

الاسم :

ملاحظات و توصيات المهندس المختص بالإدارة :

لدينا مع إتمام نظام الصيانة بالمسرح من إنتاج شركة Bodet ارضية لاصق عينا  
تم التوقيع والتأكد طبقا للمواصفات وطاول اللاب و المحطات و عتبات لاصق  
- تحمل أوجه الصان كحجر جرانيت الصخر المملكتة.

م/ محمود الصالح  
م/ جمال بن خالد  
م/ محمد بن محمد

التوقيع :

التاريخ :

الاسم :

قرار وزارة الصحة :

لجنة الاعتمادات

مدير المشروع : م/ محمود رشدي

مدير المشاريع بمنطقة الجوف : م/ عماد بن خليل الواكد

م/ شريده بن فرحان الشريده

م/ مساعده المدير العام للإستشاري

Decision of MOH

موافق

Approved

مرفوض

Rejected

موافق مع ملاحظات

Approved as per noted





طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVA

المملكة العربية السعودية

وزارة الصحة

ادارة الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة

ادارة الشؤون الهندسية

المشروع : انشاء مركز تحسيل الكلى بنمرة سعة ٣٠ كرسي  
الاستشاري: ادارة المشاريع والشؤون الصحية  
المقاول : مؤسسة حسين محمد مبارك

طلب جديد	اعادة التقديم
المرفقات :	

رقم المشروع :	Project no:
رقم التقديم :	Subm no:
تاريخ التقديم :	Date :

نوع العينة S. Type	اسم العينة S. Name	الوكيل: ص.ب	مشاركة الشبكة للعلوي
مكان الاستخدام Location	الكمية Quantity	هاتف: فاكس: العنوان:	٤٧٨٢٥٢٦ الرياض
بلد المنشأ			

مواصفات البند حسب العقد SPEC AS PER CONTRACT	المواصفات المقترحة للبند Proposed Spec For the Item
قطاع الدرعة المركز طبقا للمقاييس والجدول المرفق بكم ٢٠ لوت	ALCAD - MATV system أسبب

توقيع وختم المقاول Contractors Stamp & Sig
---

ملاحظات وتوقيع وختم الاستشاري Consultants Stamp & Signature
التوصية بالموافقة : لاسماعيل محمد العباد لصحة المشورة للمهندس اسعد بن موافقة مع ملاحظات : ..... مرفوض ويعاد للمقاول : .....

ملاحظات وتوصيات المهندس المختص بالادارة ملاحظات
تصريح رقم ٣٥٨ مشاريع ادارة الشؤون الصحية بالمنطقة

قرار وزارة الصحة Decision of MOH
لجنة الاعتمادات بموجب مساعد المدير للمشاريع المهندس احمد المقتدرى
Approved * Rejected * Re Submittal
مرفوق : مرفوض : اعادة التقديم :
مرفاق مع ملاحظات Approved as per noted





طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVA

المملكة العربية السعودية

وزارة الصحة  
ادارة الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة  
ادارة الشؤون الهندسية

المشروع : انشاء مركز غسيل الكلى بنمرة سعة ٣٠ كرسي  
الاستشاري: ادارة المشاريع والشؤون الصحية  
المقاول : مؤسسة حسين محمد مبارك

طلب جديد	إعادة التقديم
المرفقات :	

رقم المشروع :	Project no:
رقم التقديم :	Subm no:
تاريخ التقديم :	Date :

الوكيل: وزارة الصحة  
P.O BOX  
TEL: ٤٧٨٩٥٩٦  
Fax: ٥٥٥٥٥٥٥  
Add: ٥٥٥٥٥٥٥

نوع العينة S. Type	اسم العينة S. Name
مكان الاستخدام Location	الكمية Quantity

Proposed Spec For the Item  
المواصفات المقترحة للبند  
SAMSUNG - CCTV - SYS  
انتاج سامسونج العالمية  
كوريا

مواصفات البند حسب العقد SPEC AS PER CONTRACT	توقيع وختم المقاول
ملاحظات وملاحظات المهندس المختص بالإدارة	Contractors Stamp & Sig

التوصية بالموافقة. لرياضة المتاد السيد المذكور له بعد له أربك  
موافقة مع ملاحظات : التبريد والتبريد والتبريد والتبريد  
مرفوض ويعاد للمقاول : التبريد

ملاحظات وتوصيات المهندس المختص بالإدارة :  
التصميم والإشراف على  
البناء والتشييد والتبريد والتبريد والتبريد والتبريد

قرار وزارة الصحة	قرار وزارة الصحة
مرفق مع ملاحظات	Approved as per noted
مرفق :	Approved *
مرفوض :	Rejected *
إعادة التقديم :	Re Submittal







طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVA

المشروع : إنشاء مركز غسل الكلى ببنمره سعة ٣٠ كرسي  
الاستشاري : إدارة المشاريع والشئون الصحية  
المقاول : مؤسسة حسين محمد مبارك

المملكة العربية السعودية  
وزارة الصحة  
ادارة الشئون الصحية بمحافظة القنفذة  
ادارة الشئون الهندسية

طلب جديد	إعادة التقديم
المرفقات :	

رقم المشروع :	Project no:
رقم التقديم :	Subm no:
تاريخ التقديم :	Date :

الوكيل : وزارة البترول لتقنية المعلوم  
ص.ب : P.O BOX  
هاتف : ٥٧٨٥٥٤٦  
فاكس :  
العنوان : الرياض

اسم العينة S. Name	نوع العينة S. Type
الكمية : Quantity	مكان الاستخدام : Location
بلد المنشأ	

المواصفات المقترحة للبند  
Proposed Spec For the Item  
عينة المعلوم والكيبور والنت-ال  
HP-HUBBLE-AVAYA  
أورين الصنع

مواصفات البند حسب العقد  
SPEC AS PER CONTRACT  
كامل وصداة النتال ورتبته  
معلوماة كما بالملف يه والجدول  
المرفق بالكمبيوتر

توقيع وختم المقاول  
Contractors Stamp & Sig

ملاحظات وتوقيع وختم الاستشاري  
Consultants Stamp & Signature  
التوصية بالموافقة : الاطلاع على المذكرة المذكورة لعلوه على  
موافقة مع ملاحظات :  
مرفوض ويصاد للمقاول :  
ملاحظات وتوصيات المهندس المختص بالإدارة :

التصميم والإشراف على  
مشاريع مديرية الشئون  
التصميم والإشراف على  
مشاريع مديرية الشئون

قرار وزارة الصحة  
Decision of MOH

لجنة الاعتمادات  
يعتمد  
مساعد المدير للمشاريع  
المهندس /  
الاستشاري

Approved \*  
Rejected \*  
Re Submittal

مرفق :  
مرفوض :  
إعادة التقديم :

مرفق مع ملاحظات  
Approved as per noted







طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVAL

المملكة العربية السعودية  
وزارة الصحة  
ادارة الشؤون الصحية بمحافظة جدة  
ادارة الشؤون الهندسية

المشروع : انشاء مركز تحصيل الكلى ببنمره سعة ٣٠ كرسي  
الاستشاري : ادارة المشاريع والشؤون الصحية  
المقاول : مؤسسة حسين محمد مبارك

طلب جديد	اعادة التقديم
المرفقات :	

رقم المشروع :	Project no:
رقم التقديم :	Subm no:
تاريخ التقديم :	Date :

الوكيل: شركة منارة البكاه لتصميم  
ص.ب : المعلوم  
هاتف :  
فاكس : ٤٧٨٥٥٢٢  
العنوان : الرياض


اسم العينة	نوع العينة
S. Name	S. Type
الكمية :	مكان الاستخدام :
Quantity	Location
	بلد المنشأ

Proposed Spec For the Item  
المواصفات المقترحة للبند  
TELECR-NURSE  
Call System  
انكا 2 كندا

SPEC AS PER CONTRACT  
مواصفات البند حسب العقد  
نظام نذار للمرضى في كل كونه  
الوصف : طبقا له وطبقا للجدول  
المرفق بالمشروع  
توقيع وختم المقاول

Consultants Stamp & Signature

ملاحظات وتوقع وختم الاستشاري  
التوصية بالموافقة...  
موافقة مع ملاحظات :...  
مرفوض ويعاد للمقاول :...  
ملاحظات وتوصيات المهندس المختص بالادارة :...



Decision of MOH

يعتمد  
مساعد المدير للمشاريع  
احمد المقصوي

لجنة الاعتمادات


قرار وزارة الصحة

Approved  
Rejected  
Re Submittal

مرفق :  
مرفوض :  
اعادة التقديم :

Approved as per noted

مرافق مع ملاحظات







طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVA

المشروع : انشاء مركز غسيل الكلى بنمرة سعة ٣٠ كرسي  
الاستشاري : ادارة المشاريع والشئون الصحية  
المقاول : مؤسسة حسين محمد مبارك

المملكة العربية السعودية  
وزارة الصحة  
ادارة الشئون الصحية بحافظة القنفذة  
ادارة الشئون الهندسية

طلب جديد	اعادة التقديم
المرفقات :	

رقم المشروع :	Project no:
رقم التقديم :	Subm no:
تاريخ التقديم :	Date :

نوع العينة S. Type	اسم العينة S. Name	الوكيل: ص.ب	P.O BOX
مكان الاستخدام Location	الكمية : Quantity	هاتف : فاكس : العنوان :	تل : فاكس : العنوان :
بلد المنشأ			

مواصفات البند حسب العقد	SPEC AS PER CONTRACT	المواصفات المقترحة للبند	Proposed Spec For the Item
توقيع وختم المقاول	Contractors Stamp & Sig	توقيع وختم المقاول	توقيع وختم المقاول


ملاحظات وتوقيع وختم الاستشاري

التوصية بالموافقة : للمانع من الحاد الضيق المذكور لعامله مع عدم موافقة مع ملاحظات : ... مرفوض وبعاد للمقاول : ...

ملاحظات وتوصيات المهندس المختص بالادارة : ...

قرارات شئسية

قرار وزارة الصحة	Decision of MOH
مرفق مع ملاحظات	Approved as per noted
مرفق :	Approved
مرفوق :	Rejected
اعادة التقديم :	Re Submittal







طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVA

المملكة العربية السعودية

وزارة الصحة

ادارة الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة

ادارة الشؤون الهندسية

المشروع : انشاء مركز غسل الكلى بتمرة سعة ٣٠ كرسي

الاستشاري : ادارة المشاريع والشؤون الصحية

المقاول : مؤسسة حسين محمد مبارك

طلب جديد	إعادة التقديم
المرفقات :	

رقم المشروع :	Project no:
رقم التقديم :	Subm no:
تاريخ التقديم	Date :

P.O BOX : ص.ب  
TEL: هاتف  
Fax: فاكس  
Add: العنوان

نوع العينة : S. Name  
مكان الاستخدام : Location  
الكمية : Quantity  
اسم العينة : S. Name  
الكمية : Quantity

Proposed Spec For the Item : المواصفات المقترحة للبند  
BODET-MASTER clock system  
استاذ فرنا

SPEC AS PER CONTRACT : مواصفات البند حسب العقد  
تظار اسماء المركز به صلب  
لمن يحو الجدران المرصفة بالكاف  
توقيع وختم المقاول  
Contractors Stamp & Sig

Consultants Stamp & Signature : ملاحظات وتوقيع وختم الاستشاري  
التوصية بالموافقة : زوما نعمة المراد العنت  
موافقة مع ملاحظات : السيد السيد  
مرفوض ويعد للمقاول : السيد السيد

ملاحظات وتوصيات المهندس المختص بالادارة :  
التصميم والاشارة على  
الاصح للشؤون  
٣٥١٣

Decision of MOH : قرار وزارة الصحة  
يعتمد لجنة الاعتمادات  
مساعد المدير للمشاريع  
المهندس  
احمد المشطوري  
Approved  
Rejected  
Re Submittal  
مرفق مع ملاحظات  
Approved as per noted



طلب الموافقة على عينه

REQUEST FOR SAMPLE APPROVA

المملكة العربية السعودية

وزارة الصحة

إدارة الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة

إدارة الشؤون الهندسية

المشروع: إنشاء مركز غسيل الكلى بنمرة سعة ٣٠ كرسي

الاستشاري: إدارة المشاريع بالشؤون الصحية بالقنفذة

المقاول: مؤسسة حسين محمد مبارك

إعادة التقديم	طلب جديد	Project no:	رقم المشروع :
	المرفقات :	Date:	تاريخ التقديم :

الوكيل ص.ب هاتف فاكس العنوان	نوع العينة S.type مكان الاستخدام Location بلد المنشأ
م.ب.ب ٧٨٤٥٩٦ الرياض	اسم العينة S. name الكمية Quantity ٧.٢.٥

Proposed spec for the item المواصفات المقترحة للبند :	SPEC AS PER CONTRACT مواصفات البند حسب العقد:
وهذا ٧.٢.٥ انتاج مكانيه	مكانيه و ٧.٢.٥ مكانيه ١٥ مكانيه ٢٨
	توقيع وختم المقاول

ملاحظات وتوقيع وختم الاستشاري:

التوصية بالموافقة: .....  
موافقة مع ملاحظات: .....  
مرفوض وبعاد للمقاول: .....

ملاحظات وتوصيات المهندس المختص بالإدارة:

مكتب الدكتور  
نبيل محمد علي عباس

ملاحظات وتوصيات المهندس المختص بالإدارة:

Decision of MOH

قرار وزارة الصحة:

مرفق :  
مرفوض :  
إعادة التقديم :  
موافق مع ملاحظات

يتمتع  
مساعد مدير المشاريع  
المهندس محمد المشري

لجنة الاعتمادات

Approved  
Rejected  
Re submittal  
Approved as per noted



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة الصحة  
Ministry of Health

المملكة العربية السعودية

وزارة الصحة

المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف

إدارة الشئون الهندسية

الرقم: ١٦٦٠٧ / ١٠ / ٥٦

التاريخ: ١٤٣٥ / ٦ / ٢١ هـ

المشروعات:

الموضوع / طلبكم اعتماد شركة لتنفيذ أنظمة التيار الخفيف للمشروع ....

الاحترمين

السادة / مكتب فهد المدالج للاستشارات الهندسية

ص. ب ١١٤٥١ الرياض ف / ٠١٢٧٧٠١١٤ / ٠١٢٧٨٨٤٨٢

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابكم رقم ١٢٣٣ / ٢٠١٤ م و تاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٢ هـ بخصوص طلبكم اعتماد شركة لتنفيذ أنظمة التيار الخفيف خاصة مشروع انشاء و تجهيز المختبر الاقليمي و بنك الدم و مركز السموم بالجوف ، و بعد مراجعة الكتلوجات المقدمة من طرفكم نحيطكم علما انه :

لا مانع لدينا من اعتماد الاتي :

م	اسم البند	الشركة	ملاحظات
١	تنفيذ اعمال التيار الخفيف	منارة الشبكات لتقنية المعلومات	طبقا لما هو موضح ادناه ..

لا مانع من اعتماد شركة ( منارة الشبكات لتقنية المعلومات ) لتنفيذ أعمال التيار الخفيف بالمشروع المذكور عاليه على أن يتم تقديم الرسومات التنفيذية للاعتماد قبل التنفيذ و أن يتم التوريد و التركيب طبقا للمخططات و جداول الكميات و تعليمات المهندس المشرف مع التقيد التام بمواصفات الوزارة فيما يخص كل بند ..

-والكم أطيبه التحية -

السيد  
٢٥/٦/٢١

مدير إدارة الشئون الهندسية بصحة الجوف

ع/ع/ع

المهندس / عماد بن خليل الوائلي



طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVAL

المشروع : إنشاء وتجهيز وثايت المختبر الأقليمي وبنيك الدم ومركز السموم  
الاستشاري : مكتب فهد الملح للإستشارات الهندسية  
المقاول : شركة الحريتي للتجارة والمقاولات

المملكة العربية السعودية  
وزارة الصحة  
إدارة المشاريع والصيانة  
بصحة الجوف

RESU	<input type="radio"/> أعدت تقديم	NEW	<input checked="" type="radio"/> طلب جديد	PROJECT NO	29/4/324	رقم المشروع :
ملف تعريف للشركة وكالوجات				SUBM NO	( R-P-E75)	رقم التقديم :
				DATE	2/4/2014	تاريخ التقديم :

agent : شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	الوكيل :	اسم العينة	مقاول باطن لاعمال التيار الخفيف	نوع العينة
p.O.Box : 250215 Riyadh 11391	ص. ب. :	S.NAME		S. TYPE
tel : 011-4782526	هاتف :	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات		مكان الاستخدام
fax : 011-4787667	فاكس :	الكمية	المينى الرئيسى - ميني الخدمات - غرفة الكهرباء	LOCATION
add : الرياض - المملكة العربية السعودية	العنوان :	QUANTITY	السعودية	بلد المنشأ
				ORIGIN

Factory :	المصنع :	spec . As per contract :	مواصفات البند حسب العقد
p.O.Box :	ص. ب. :		حسب المواصفات والعقد
tel :	هاتف :	proposed spec . For the item :	المواصفات المقترحة للبند
fax :	فاكس :		حسب المواصفات والعقد
add :	العنوان :		

contractor's stamp & sig :  
 توقيع و ختم المقاول : م . سلامة محمد سلامة  
 الاسم : م . سلامة محمد سلامة  
 التاريخ : 4 / 2 / 2014

ملاحظات و توصيات المهندس المختص للاستشاري :  
 التوصية بالموافقة   
 مرفوض بسبب   
 توهي بإعتقاد حرية منارة الشبكات لتقنية المعلومات كقاول باطن  
 لإكمال التيار الخفيف بكتيف لربطه و ميني كرفان و غرفة الكهرباء على آثر يكون التركيب  
 مطابقاً للمواصفات الفنية المعمول بها و مطابقة الخطة التنفيذية الصالحة لاجراء العمل  
 الاسم : م . محمد رضا محمد  
 التاريخ : 10 / 1 / 2014 م  
 الاسم : م . محمد رضا محمد  
 التاريخ : 10 / 1 / 2014 م

ملاحظات و توصيات المهندس المختص بالإدارة :  
 التوصية بالموافقة   
 مرفوض بسبب   
 لا مانع من اتمام شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات كقاول باطن اكمال  
 اكمال التيار الخفيف بالسرعة المطلوبة مع تأمين أعمال الدخول التنفيذية لكافة البنى التحتية  
 الاسم : م . احمد البشير  
 التاريخ : 1 / 1 / 2014 م  
 الاسم : م . احمد البشير  
 التاريخ : 1 / 1 / 2014 م

قرار وزارة الصحة :  
 لجنة الاعتمادات  
 مدير الموقع : م . محمود رشدي غنيم  
 مدير ادارة المشاريع : م . عماد خليل الواكد  
 مهندس / م . شريفة قر خاتم الكثرية

Decision of MOH  
 موافق   
 Approved  
 مرفوض   
 Rejected  
 موافق مع ملاحظات   
 Approved as per noted

مكتب فهد الملح للإستشارات الهندسية  
 تصريح : ٢٠٠٨







طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVAL

المشروع : إنشاء وتجهيز وتثبيت المختبر الأقليمي وبنك الدم ومركز السموم

الاستشاري : مكتب فهد الملج للإستشارات الهندسية  
المقاول : شركة الحرثي للتجارة والمقاولات

المملكة العربية السعودية  
وزارة الصحة  
إدارة المشاريع و الصيانة  
بصحة الجوف

رقم المشروع : 29/4/324  
رقم التقديم : ( R-P-E80)  
تاريخ التقديم : 26/5/2014

PROJECT NO : 29/4/324  
SUBM. NO : ( R-P-E80)  
DATE : 26/5/2014

طلب جديد  / RESU  / NEW   
المرفقات :  / المرفقات :   
ملف تعريف للشركة+مكتولوج للنظام :  / ATTACH

agent : شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	الوكيل :	اسم العينة : Audio / visual system	نوع العينة : S. TYPE
p.O.Box : 250215 Riyadh 11391	ص. ب. :	الكمية : NEC / BOSCH	مكان الاستخدام : LOCATION
tel : 011-4782526	هاتف :	المعنى الرئيسي : المعنى الرئيسي	بلد المنشأ : ORIGIN
fax : 011-4787667	فاكس :	Europe /USA japan.	
add : الرياض - المملكة العربية السعودية	العنوان :		

Factory :	المصنع :	spec . As per contract :	مواصفات البند حسب العقد
p.O.Box :	ص. ب. :	حسب المواصفات والعقد	
tel :	هاتف :	proposed spec . For the item :	المواصفات المقترحة للبند
fax :	فاكس :	حسب المواصفات والعقد	
add :	العنوان :		

توقيع و ختم المقاول : م. سلامة محمد سلامة  
الاسم : م. سلامة محمد سلامة  
التوقيع :

ملاحظات و توصيات المهندس المختص للاستشاري :  
التوصية بالموافقة  
نوصي بإنشاء شركة (NEC/BOSCH) والواحد بالمملكة العربية السعودية لتوريد نظام Audio/visual على أنه كود التوريد والتركيب وطاعة المواصفات الفنية  
والمورد للمواد والمعدات المستلزمة لتقديم شهادة كفاءة المنتج  
الاسم : م. أحمد رافع محمد  
التوقيع :

ملاحظات و توصيات المهندس المختص بالإدارة :  
التوصية بالموافقة  
لدينا مع شركة نظام الصوت Bosch أو من المصنع المفضل ونظام الصوت NEC بالمملكة العربية السعودية  
طبقاً للتوصيات الواردة في المواصفات الفنية والمواصفات الفنية للمعدات والمعدات المستلزمة لتقديم شهادة كفاءة المنتج  
الاسم : م. جمال بطال الله  
التوقيع :

قرار وزارة الصحة :  
لجنة الاعتمادات  
موافق  / Approved  
مرفوض  / Rejected  
موافق مع ملاحظات :  
Approved as per noted  
مهندس / عماد خليل الوائلي  
مهندس / محمود رشدي غنيم  
مساعد المدير العام للتأمين والتأمينات الصحية  
المهندس / محمد بركة فرحان الشريدة





طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVAL

المشروع : إنشاء وتجهيز وتثبيت المختبر الأقليمي وينك الم ومركز السموم  
الاستشاري : مكتب فهد الملج للإستشارات الهندسية  
المقاول : شركة الحرثي للتجارة والمقاولات

المملكة العربية السعودية  
وزارة الصحة  
إدارة المشاريع والصيانة  
بصحة الجوف

RESU <input type="radio"/> اعادة تقديم	NEW <input checked="" type="radio"/> طلب جديد	PROJECT NO : 29/4/324	رقم المشروع :
المرفقت : كاتلوج	ATTACH	SUBM. NO : (R-P-E69)	رقم التقديم :
		DATE : 30/12/2013	تاريخ التقديم :

agent : شركة سمارة لانظمة الأمن والسلامة	الوكيل :	اسم العينة : نظام استدعاء المعرضات	نوع العينة :
p.O.Box :	ص. ب. :	S.NAME : تويليكور - كندى	S. TYPE :
tel :	هاتف :	الكمية :	مكان الاستخدام :
fax :	فاكس :	QUANTIT :	LOCATION : غرفة الحارس سميني الخدمات غرفة الكهرباء
add : الرياض - المملكة العربية السعودية	العنوان :		بلد المنشأ : المملكة العربية السعودية
			ORIGIN : كندى المنشأ

Factory :	المصنع :	spec. As per contract :	مواصفات البند حسب العقد
p.O.Box :	ص. ب. :	حسب المواصفات والعقد	
tel :	هاتف :	proposed spec. For the item :	المواصفات المقترحة للبند
fax :	فاكس :	حسب المواصفات والعقد	
add :			

توقيع وختم المقاول : م. سلامة محمد سلامة  
الاسم : م. سلامة محمد سلامة  
التوقيع : [Signature]  
التاريخ : 30/12/2013  
شركة الحرثي للتجارة والمقاولات

ملاحظات وتوصيات المهندس المختص للاستشاري :  
التوصية بالموافقة  
نوصي بإيجاد شركة تويليكور لتوريد نظام أمن الحرائق على أساس ما تم إقراره بالتوريد والتوريد مطابقا للمواصفات الفنية وحصل بالبيان والمخططات التقنيه المعتمده والرأس باللهة  
شركة سمارة الانظمة الامن والسلامة  
والتوصية بالموافقة مع ملاحظة اننا المحذورة  
مرفوض بسبب  
الاسم : م. احمد الوائلي  
التوقيع : [Signature]  
التاريخ : 30/12/2013  
الختم : [Stamp]


ملاحظات وتوصيات المهندس المختص بالإدارة :  
التوصية بالموافقة  
لدينا مع ادارة نظام الحرائق على أساس ما تم إقراره بالتوريد والتوريد مطابقا للمواصفات الفنية وحصل بالبيان والمخططات التقنيه المعتمده والرأس باللهة  
شركة سمارة الانظمة الامن والسلامة  
والتوصية بالموافقة مع ملاحظة اننا المحذورة  
مرفوض بسبب  
الاسم : م. جمال مطاليه  
التوقيع : [Signature]  
التاريخ : 30/12/2013  
الختم : [Stamp]

قرار وزارة الصحة : لجنة الاعتمادات

موافق <input checked="" type="radio"/>	موافق مع ملاحظات <input type="radio"/>
Approved	Approved as per noted
مرفوض <input type="radio"/>	مرفوض مع ملاحظات <input type="radio"/>
Rejected	Rejected

Decision of MOH

مساعد المدير العام للمشاريع والشئون الهندسية : م. شريفة فرحان الشريدة  
مدير إدارة المشاريع : م. عماد خليل التواك  
مدير الموقع : م. محمود رشدي غنيم





٢/١



وزارة الصحة  
Ministry of Health

طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVAL

المشروع : إنشاء وتجهيز وتثبيت المختبر الأقليمي وينك الدم ومركز الموموم

الاستشاري : مكتب لهد الملج للإستشارات الهندسية

المقاول : شركة الحريتي للتجارة والمقاولات

المملكة العربية السعودية  
وزارة الصحة  
ادارة المشاريع والصيانة  
بصحة الجوف

RESU	<input checked="" type="radio"/> اعادة تقديم	NEW	<input type="radio"/> طلب جديد
			المرفقات : ATTACH
كتالوج			

PROJECT NO	29/4/324	رقم المشروع :
SUBM. NO	( R-P-E41 )	رقم التقديم :
DATE	30/12/2013	تاريخ التقديم :

agent : مؤسسة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	الوكيل :	اسم العينة	كتالوج مؤسسة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	نوع العينة
p.O.Box :	ص. ب. :	WISI MATV SYSTEM	S.NAME	S . TYPE
tel :	هاتف :	الكمية	المبنى الرئيسي - غرفة الحارس-مبنى الخدمات - غرفة الكهرباء	مكان الاستخدام
fax :	فاكس :	QUANTITY		LOCATION
add :	العنوان :		المملكة العربية السعودية	بلد المنشأ
				ORIGIN

Factory : مؤسسة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	المصنع :	spec . As per contract :	مواصفات البند حسب العقد
p.O.Box :	ص. ب. :		حسب المواصفات والعقد
tel :	هاتف :	proposed spec . For the item :	المواصفات المقترحة للبند
fax :	فاكس :		حسب المواصفات والعقد
add :	العنوان :		

توقيع وختم المقاول : م . سلامة محمد سلامة  
 الاسم : م . سلامة محمد سلامة  
 التاريخ : 12/12/13

ملاحظات و توصيات المهندس المختص للاستشاري :  
 التوصية بالموافقة  
 نوه، بإعداد نظام لتكليف يوم عمل شركة (WISI) والوكيل بالمملكة مؤسسه  
 صيانة الشبكات لتقنية المعلومات على أن يكون جميع الكوابل الممنه لرفع  
 وتقدم صيانة لهذا الأجهز للشيخ وكمبيوتره وتوريد مطابها لملحوظ الوافعات الفس  
 الاسم : م . أحمد عرافة محمد  
 التوقيع :  
 الاسم : م . أحمد عرافة محمد  
 التوقيع :  
 التاريخ : 12/12/13

ملاحظات و توصيات المهندس المختص بالإدارة :  
 التوصية بالموافقة  
 لا مانع من اعتماد نظام التكليف يوم عمل من المالك والمالك الممنه على أن  
 يكون الأجهز طبقا للخططان ووافق المهندس المسرف مع الإلهام بمواصفات الوافعات  
 فيما يخص البنية وانه يتم اعداد صيانة لملحوظ الوافعات الفس  
 الاسم : م . أحمد عرافة محمد  
 التوقيع :  
 الاسم : م . أحمد عرافة محمد  
 التوقيع :  
 التاريخ : 12/12/13

قرار وزارة الصحة :  
 لجنة الاعتمادات  
 موافق :  
 Approved  
 مرفوض :  
 Rejected  
 موافق مع ملاحظات :  
 Approved as per noted

مساعد المدير العام للمشاريع والشؤون الهندسية  
 المهندس / شريدة فرحان الشريدة

مدير إدارة المشاريع  
 المهندس / عماد خليل الواكد

مدير الموقع  
 م / محمود رشدي غنيم

Declaration of MOH :  
 مرفوض بسبب



وزارة الصحة  
Ministry of Health

طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVAL

المشروع : إنشاء وتجهيز وثائق المختبر الأقليمي وبنك الدم ومركز السموم

الاستشاري : مكتب فهد الملحق للاستشارات الهندسية

المقاول : شركة الحرثي للتجارة والمقاولات

المملكة العربية السعودية  
وزارة الصحة  
ادارة المشاريع و الصيانة  
بصحة الجوف

طلب جديد	NEW	PROJECT NO	29/4/324	رقم المشروع :
المرفقات	ATTACH	SUBM. NO	(R-P-E77)	رقم التقديم :
ملف تعريف للشركة وكتالوجات		DATE	21/5/2014	تاريخ التقديم :

agent : شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	الوكيل :	اسم العينة	IP/TELEPHON SYSTEM	S. TYPE
p.O.Box : 250215 Riyadh 11391	ص. ب. :	CISCO		مكان الاستخدام
tel : 011-4782526	هاتف :	S. NAME	المبنى الرئيسي - مبنى الخدمات - غرفة الكهرباء	LOCATION
fax : 011-4787667	فاكس :	الكمية		بلد المنشأ
add : الرياض - المملكة العربية السعودية	العنوان :	QUANTIT	امريكي (يصنع بالصين)	ORIGIN

Factory :	المصنع :	spec . As per contract :	مواصفات البند حسب العقد
p.O.Box :	ص. ب. :		حسب المواصفات والعقد
tel :	هاتف :	proposed spec . For the item :	المواصفات المقترحة للبند
fax :	فاكس :		حسب المواصفات والعقد
add :	العنوان :		

توقيع وختم المقاول : م. سلامة محمد سلامة  
الاسم : م. سلامة محمد سلامة  
التوقيع :  
التاريخ : 5/5/1435  
الختم :

ملاحظات وتوصيات المهندس المختص للاستشاري :  
التوصية بالموافقة  
نوصي باقتناء شركة (CISCO) والوكيل شركة منارة لتقنية المعلومات لتوريد نظام الاتصالات على أنه يكون لتوريد والتكامل حسب المواصفات الفنية وجداول الكميات والخصائص الفنية المذكورة في العقد مع تقديم شهادة كفاءة المنتج للتعليق  
الاسم : م. سلامة محمد سلامة  
التوقيع :  
التاريخ : 5/5/1435  
الختم :

ملاحظات وتوصيات المهندس المختص بالإدارة :  
التوصية بالموافقة  
لدينا مع م. سلامة محمد سلامة (CISCO) باقتناء نظام IP telephone بناءً على المواصفات الفنية المذكورة في العقد مع تقديم شهادة كفاءة المنتج للتعليق وجداول الكميات والخصائص الفنية المذكورة في العقد مع تقديم شهادة كفاءة المنتج للتعليق  
الاسم : م. سلامة محمد سلامة  
التوقيع :  
التاريخ : 5/5/1435  
الختم :

قرار وزارة الصحة :  
لجنة الاعتمادات  
موافق :  
Approved  
مرفوض :  
Rejected  
موافق مع ملاحظات :  
Approved as per noted

م. سلامة محمد سلامة  
م. سلامة محمد سلامة  
م. سلامة محمد سلامة

م. سلامة محمد سلامة  
م. سلامة محمد سلامة  
م. سلامة محمد سلامة

م. سلامة محمد سلامة  
م. سلامة محمد سلامة  
م. سلامة محمد سلامة

م. سلامة محمد سلامة  
م. سلامة محمد سلامة  
م. سلامة محمد سلامة





طلب الموافقة على عينة  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVAL  
المشروع : إنشاء وتجهيز وتأمين المختبر الأقليمي وبنيك الدم ومركز السموم  
الاستشاري : مكتب فهد الملح للإستشارات الهندسية  
المقاول : شركة الحريتي للتجارة والمقاولات

المملكة العربية السعودية  
وزارة الصحة  
ادارة المشاريع والصيانة  
بصحة الجوف

RESU	<input type="radio"/> اعادة تقديم	NEW	<input checked="" type="radio"/> طلب جديد	PROJECT NO	29/4/324	رقم المشروع :
			المرفقات :	SUBM NO	(R-P-E52)	رقم التقديم :
			ATTACH	DATE	30/12/2013	تاريخ التقديم :

agent : كتالوج شركة المتبولى للصوت والاتصالات	الوكيل :	اسم العينة	كتالوج شركة المتبولى للصوت والاتصالات	نوع العينة
p.O.Box :	ص. ب. :	PELCO CCTV SYSTEM		S. TYPE
tel :	هاتف :	S. NAME		مكان الاستخدام
fax :	فاكس :	الكمية	المبنى الرئيسي - غرفة الحارس مبنى الخدمات - غرفة الكهرباء	LOCATION
add :	العنوان :	QUANTIT		بند المنشأ
			المملكة العربية السعودية	ORIGIN

Factory : شركة سمارا لانظمة الامن والسلامة	المصنع :	spec . As per contract :	مواصفات البند حسب العقد
p.O.Box : Pelco, USA	ص. ب. :	حسب المواصفات والعقد	
tel :	هاتف :	proposed spec . For the item :	المواصفات المقترحة للبند
fax :	فاكس :	حسب المواصفات والعقد	
add :	العنوان :		

توقيع وختم المقاول : م . سلامة محمد سلامة  
الاسم :  
التوقيع :  
التاريخ :  
contractor's stamp :  
مختبر التقييم مسكوكا

ملاحظات و توصيات المهندس المختص للاستشاري :  
التوصية بالموافقة   
التوصية بالموافقة مع ملاحظات   
نوصي بآثار نظام الكاميرات من شركة (PELCO) الأمريكية على مستوى التركيب وفقاً للوائح الفنية والمخططات التنفيذية وهدوء الكاميرات والواحد  
شركة المتبولى للصوت والاتصالات مع تقديم كافة ما يحتاجه العميل من الأجهزة والبرامج  
الاسم : م / محمد رشدي غنيم  
التوقيع :  
الاسم : م / جمال نظاميه  
التوقيع :  
التاريخ : ١ / ١٣ / ٢٠١٤ م

ملاحظات و توصيات المهندس المختص بالإدارة :  
التوصية بالموافقة   
التوصية بالموافقة مع ملاحظات   
مرفوض بسبب   
للمانع من اعتماد نظام الكاميرات من شركة (PELCO) الأمريكية نظراً لظهور  
مشاكل في التركيب وفقاً للمخططات التنفيذية والبرامج التي تحتاجها الشركة  
ملاحظات أخرى :  
الاسم : م / محمود رشدي غنيم  
التوقيع :  
الاسم : م / جمال نظاميه  
التوقيع :  
التاريخ : ١ / ١ / ٢٠١٤ م

قرار وزارة الصحة :  
لجنة الاعتمادات  
موافق   
Approved  
مرفوض   
Rejected  
موافق مع ملاحظات   
Approved as per noted  
Decision of M.O.H. :  
يعتمد  
مدير ادارة المشاريع  
مهندس / عماد خليل الواكد  
م / محمود رشدي غنيم  
مساعد المدير العام للمشاريع والشؤون الهندسية  
المهندس / شريفة فرحان الشريدة









طلب الموافقة على عينه  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVAL

المشروع : إنشاء وتجهيز وتأثيث المختبر الأقليمي وبنك الدم ومركز السموم  
الاستشاري : مكتب فهد الملج للإستشارات الهندسية  
المقاول : شركة الحريتي للتجارة والمقاولات

المملكة العربية السعودية  
وزارة الصحة  
ادارة المشاريع و الصيانة  
بصحة الجوف

RESU	<input type="radio"/> اعادة تقديم	NEW	<input checked="" type="radio"/> طلب جديد	PROJECT NO	29/4/324	رقم المشروع :
			المرفقات :	SUBM. NO	( R-P-E61)	رقم التقديم :
	كتالوج		ATTACH	DATE	30/12/2013	تاريخ التقديم :

agent : p.O.Box : tel : fax : add : الوكيل : ص.ب : هاتف : فاكس : العنوان :	كتالوج شركة عبد الله السيد ص.ب : هاتف : فاكس : الرياض - المملكة العربية السعودية	SIMENS BMS STSTEM S.NAME الكمية QUANTIT	اسم العينة S.NAME العنوان المملكة العربية السعودية	نوع العينة S. TYPE مكان الاستخدام LOCATION بلد المنشأ ORIGIN	كتالوج شركة عبد الله السيد المعني الرئيسي - غرفة الحارس - معني الخدمات - غرفة الكهرباء المملكة العربية السعودية
Factory : p.O.Box : tel : fax : add :	المصنع : ص.ب : هاتف : فاكس : العنوان :	spec . As per contract :	المواصفات البند حسب العقد	مواصفات البند حسب العقد	مواصفات المقترحة للبند
		proposed spec . For the item :	حسب المواصفات والعقد	حسب المواصفات والعقد	حسب المواصفات والعقد

توقيع و ختم المقاول : م. ملامة محمد سلامة  
الاسم : م. ملامة محمد سلامة  
التوقيع :  
التاريخ : 30/12/2013

ملاحظات و توصيات المهندس المختص للاستشاري :  
التوصية بالموافقة  
نوصي بايتماد شركة (سيمنس) لتوريد نظام (BMS) على انه اكبر مورد لتوريد الركنات مطابقا للمواصفات و يعمل الكمبيوتر و الخطوط لتقديده اضافة على انه تم تفحص الخطات التنفيذية للايتماد مع قبلنا قبل التنفيذ والركن بتملكه شركة عبدالله السيد  
الاسم : م. محمد بافتاح محمد  
التوقيع :  
الاسم : م. محمد بافتاح محمد  
التوقيع :  
التاريخ : 2014/1/1

ملاحظات و توصيات المهندس المختص بالإدارة :  
التوصية بالموافقة  
لا مانع من ابراز شركة (Simens) لتوريد نظام ال (BMS) على انه اكبر مورد لتوريد الركنات مطابقا للمواصفات و يعمل الكمبيوتر و الخطوط لتقديده اضافة على انه تم تفحص الخطات التنفيذية للايتماد مع قبلنا قبل التنفيذ والركن بتملكه شركة عبدالله السيد  
الاسم : م. محمد بافتاح محمد  
التوقيع :  
الاسم : م. محمد بافتاح محمد  
التوقيع :  
التاريخ : 2014/1/1

قرار وزارة الصحة :  
لجنة الاعتمادات  
Decision of MOH :  
موافق  Approved  
مرفوض  Rejected  
موافق مع ملاحظات  Approved as per noted

مدير الموقع : م. محمود رشدي غنيم  
مدير ادارة المشاريع : م. عماد خليل الوالك  
مساعد المدير العام للمشاريع والتشاور الهندسية : م. شريدة فرحان الشريدة

م. شريدة فرحان الشريدة  
م. عماد خليل الوالك  
م. محمود رشدي غنيم



طلب الموافقة على عينته  
REQUEST FOR SAMPLE APPROVAL

المشروع : إنشاء وتجهيز وتأثيث المختبر الأقليمي وبنك الدم ومركز السموم

الاستشاري : مكتب فهد المدلج للإستشارات الهندسية  
المقاول : شركة الحرثي للتجارة والمقاولات

المملكة العربية السعودية  
وزارة الصحة  
ادارة المشاريع و الصيانة  
بصحة الجوف

رقم المشروع : 29/4/324	رقم التقديم : (R-P-E81)
تاريخ التقديم : 26/5/2014	اسم العميل : RESU
اسم العميل : RESU	اسم العميل : RESU
اسم العميل : RESU	اسم العميل : RESU

اسم العينة : Door access control system	اسم العينة : APOLLO	اسم العينة : APOLLO
S . TYPE	S.NAME	S.NAME
مكان الاستخدام : LOCATION	الكمية : QUANTIT	الكمية : QUANTIT
بلد المنشأ : ORIGIN	USA	USA

مواصفات البند حسب العقد	spec . As per contract :
مواصفات المقترحة للبند	proposed spec . For the item :

توقيع و ختم المقاول : م . سلامة محمد سلامة  
التوقيع : التاريخ : 26/5/2014

ملاحظات و توصيات المهندس المختص للاستشاري :  
التوصية بالموافقة  
مرفوض بسبب :  
لنوصي بالموافقة على مشروع ( Apollo ) والكمية المطلوبة لتركيب أجهزة التحكم في الأبواب  
والتوصية بالموافقة على مشروع ( Door access control ) والكمية المطلوبة لتركيب أجهزة التحكم في الأبواب  
والتوصية بالموافقة على مشروع ( Door access control ) والكمية المطلوبة لتركيب أجهزة التحكم في الأبواب

ملاحظات و توصيات المهندس المختص بالإدارة :  
التوصية بالموافقة  
مرفوض بسبب :  
لنوصي بالموافقة على مشروع ( Apollo ) والكمية المطلوبة لتركيب أجهزة التحكم في الأبواب  
والتوصية بالموافقة على مشروع ( Door access control ) والكمية المطلوبة لتركيب أجهزة التحكم في الأبواب  
والتوصية بالموافقة على مشروع ( Door access control ) والكمية المطلوبة لتركيب أجهزة التحكم في الأبواب

قرار وزارة الصحة :  
لجنة الاعتمادات :  
موافق :  
Approved :  
مرفوض :  
Rejected :  
موافق مع ملاحظات :  
Approved as per noted :

مدير الموقع : م / محمود رشدي غنيم  
مدير ادارة المشاريع : م / عماد خليل الوائلي  
مهندس : م / شريفة فرحان الشريدة







رقم المشروع : ١٤٣١ / ٦٢	إسم المشروع : إنشاء دار الملاحظة الإجتماعية - جدة
المقاول شركة تكنو أوجيا البيئية المحدودة	الاستشاري المجموعة الإستشارية الهندسية
	
هاتف : ٠١٧٣٨٥٥٧ / فاكس : ٠١٧٣٨٥٥٦	هاتف : ٠١٢٦٦٩٨٤١ / فاكس : ٠١٢٦٦٩٨٤٠
قسم الإشراف	إدارة المشروعات

### اعتماد عينة

S. Type	نوع العينة :	Date: 1435-01-17	التاريخ :	Submittal No: 2	رقم التقديم :
Proposed Spec. For Item	المواصفات المقترحة للبند :	Item No: (43-40)	رقم البند :	رقم الصفحة :	
	نظام انذار الحريق	(7-15)	رقم المواصفات :	رقم المواصفات :	
		QUANTITY الكمية	LOCATION	مكان الاستخدام :	
				الموقع العام+المبنى الرئيسي	
		Spec As Per Contract:	وصف البند حسب العقد :		
			نظام انذار الحريق		
الوكيل : هاتف : فاكس :	بلد المنشأ	إسم المورد	رقم العينة		
١٤٧٨٢٥٦٦	شركة منارة الشبكات (زيتا)		١		
١٤٧٨٧٦٧	المرفقات : مختلوج	رقم الكود :			
الوكيل : هاتف : فاكس :	بلد المنشأ	إسم المورد	رقم العينة		
			٢		
الوكيل : هاتف : فاكس :	بلد المنشأ	إسم المورد	رقم العينة		
			٣		

توقيع وختم المقاول :	المهندس المختص: حسن محمد متولي
	التوقيع : التاريخ : ١٤٣٦ / ٠١ / ١٧ هـ


ملاحظات وتوقيع وختم الاستشاري :	التوصية بالمواصفة <input type="checkbox"/>
	موافقة مع ملاحظات <input checked="" type="checkbox"/>
	مرفوض وبعاد للمقاول <input type="checkbox"/>
المهندس المختص : التوقيع : التاريخ : ١٤٣٦ / ١١ / ١٩ هـ	مدير المشروع : التوقيع : التاريخ : ١٤٣٦ / ١١ / ١٩ هـ

قرار وزارة الشئون الاجتماعية :	موافق <input type="checkbox"/>
	مرفوض <input type="checkbox"/>
مهندس : التوقيع : التاريخ : ١٤٣٦ / ١١ / ١٩ هـ	مهندس : التوقيع : التاريخ : ١٤٣٦ / ١١ / ١٩ هـ

استلمت المستندات :	التوقيع :
مهندس المقاول :	التاريخ :

- ١- يعا النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول
- ٢- يرفق مع النموذج صورة من جدول الكميات والمواصفات للبند المقدم له العينة
- ٣- لا يستلم النموذج من المقاول حتى يتم إستيفاء كافة البيانات و المرفقات و تطابق مع متطلبات المشروع الصاقية قبل الرفع للوزارة





رقم المشروع : ١٤٣٦ / ١١		إسم المشروع : إنشاء دار الملاحظة الإجتماعية - جدة	
المقاول شركة تكنولوجيا البيئة المحدودة ENVIRO ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO. LTD.		 وزارة الشؤون الاجتماعية قسم الإشراف	
هاتف : ٠١٤٧٩٨٥٥٤ - فاكس : ٠١٤٧٩٨٥٥٤		هاتف : ٠١٢٦٩٨٤٥٤ - فاكس : ٠١٢٦٩٨٤٥٤	
<b>إعتماد مورد</b>			
S_Type	كهرباء	نوع العينة :	Date: 1436-01-05 التاريخ : 1436-01-05
رقم التقديم :	2	Submittal No.	2
رقم الصفحة :	(43-40)	رقم البند :	Item No (7-15)
رقم المواصفات :	نظام اذار الحريق	مواصفات المقترحة للبند :	Proposed Spec. For Item
مكان الاستخدام :	الموقع العام + المبنى الرئيسي	الكمية :	QUANTITY
وصف البند حسب العقد :	نظام اذار الحريق	الموقع :	LOCATION
رقم العينة :	1	رقم المورد :	إسم المورد
رقم الكود :	1	رقم المورد :	شركة متارة الشبكات
رقم العينة :	2	رقم المورد :	شركة الموجة الواسعة
رقم الكود :	2	رقم المورد :	شركة المحترف الالى
رقم العينة :	3	رقم المورد :	شركة المحترف الالى
رقم الكود :	3	رقم المورد :	شركة المحترف الالى
توقيع و ختم المقاول :		المهندس المختص: حسن محمد متولى	
الختم		التوقيع : ١٤٣٦ / ٠١ / ٠٥	
التاريخ :		التاريخ :	
ملاحظات و توقيع و ختم الاستشاري :			
الختم		التوصية بالموافقة <input checked="" type="checkbox"/>	
الختم		موافقة مع ملاحظات <input type="checkbox"/>	
الختم		مرفوض و يعاد للمقاول <input type="checkbox"/>	
الختم		مدير المشروع : محمد عبد الله العيسى	
الختم		التوقيع : ١٤٣٦ / ١١ / ١٠	
الختم		التاريخ : ١٤٣٦ / ١١ / ١٠	
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية : موافق			
موافق <input type="checkbox"/> مرفوض <input type="checkbox"/>			
مهندس : المهندس عبد الله العيسى		مهندس : المهندس عبد الله العيسى	
التوقيع : ١٤٣٦ / ١١ / ١٠		التوقيع : ١٤٣٦ / ١١ / ١٠	
التاريخ : ١٤٣٦ / ١١ / ١٠		التاريخ : ١٤٣٦ / ١١ / ١٠	
استلمت المستندات :			
التاريخ :		التوقيع :	
مهندس المقاول :			




- ١ - بيا النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول  
 ٢ - يرفق مع النموذج صورة من جدول الكميات والمواصفات للبند المقدم له العينة  
 ٣ - لا يسلم النموذج من المقاول حتى يتم استيفاء كافة البيانات و المرفقات و تطابق مع متطلبات المشروع العاقبة قبل الرفع للوزارة




رقم المشروع : ١٤٣١ / ٦٢	إسم المشروع : إنشاء دار الملاحظة الإجتماعية - جدة
المقاول شركة تكنولوجيا البيئة المحدودة	الاستشاري المجموعة الاستشارية الهندسية
	
هاتف : ٠١٤٧٣٨٥٥٧ / فاكس : ٠١٤٧٩٨٥٥٩	وزارة الشؤون الإجتماعية إدارة المشروعات قسم الإشراف
	هاتف : ٠١٢٦٩٨٤٨٤ / فاكس : ٠١٢٦٩٨٤٥٤

### اعتماد عينة

S. Type	كهرباء	نوع العينة :	Date: 1436-03-08	التاريخ	Submittal No	2	رقم التقديم :
Proposed Spec. For Item	المواصفات المقترحة للبند : الاتصالات (نظام الهاتف)		Item No	رقم البند :	(43-41)	رقم الصفحة :	
				رقم المواصفات :	(8-15)		
			QUANTITY	الكمية	LOCATION	مكان الاستخدام :	
						الموقع العام + المبنى الرئيسي	
			Spec As Per Contract	وصف البند حسب العقد :			
				الاتصالات (نظام الهاتف)			
	رقم الوكيل :	بلد المنشأ	إسم المورد	رقم العينة			
	١٤٧٨٢٥٢٦	هاتف :	شركة منارة الشبكات (أريكسون)	١			
	١٤٧٨٧٦٦٧	فاكس :	المرفقات : كتالوج	رقم الكود :			
	رقم الوكيل :	بلد المنشأ	إسم المورد	رقم العينة			
	١٤٧٨٢٥٢٦	هاتف :	شركة منارة الشبكات (افايا)	٢			
	١٤٧٨٧٦٦٧	فاكس :	المرفقات :	رقم الكود :			
	رقم الوكيل :	بلد المنشأ	إسم المورد	رقم العينة			
	١٤٧٨٢٥٢٦	هاتف :	شركة منارة الشبكات (باناسونيك)	٣			
	١٤٧٨٧٦٦٧	فاكس :	المرفقات :	رقم الكود :			

Contractor's Stamp & Sign	توقيع و ختم المقاول :
	المهندس المختص: حسن محمد متولى
	التوقيع : 
	التاريخ : ١٤٣٦ / ٠٣ / ٠٨ هـ

Consultant's Stamp & Comments	ملاحظات و توقيع و ختم الاستشاري :
	التوصية بالموافقة <input type="checkbox"/>
	موافقة مع ملاحظات <input checked="" type="checkbox"/>
	مرفوض و يعاد للمقاول <input type="checkbox"/>
	مدير المشروع : 
	التوقيع : 
	التاريخ : ١٤٣٦ / ٣ / ٩ هـ

Decision of Ministry	قرار وزارة الشؤون الاجتماعية لإمانع من طرح جميع استشاري و مقاولي
موافق مع ملاحظات <input type="checkbox"/>	مرفوض <input type="checkbox"/>
مدير إدارة المشروعات	مدير قسم الإشراف و التنفيذ
المهندس : 	المهندس : سلمان الشيبيني
التوقيع : 	التوقيع : 
التاريخ : ١٤٣٦ / ٣ / ١٥ هـ	التاريخ : ١٤٣٦ / ٣ / ١٥ هـ

استلمت المستندات :	مهندس المقاول :
التاريخ :	التوقيع :

- ١- يعياً النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول
- ٢- يرفق مع النموذج صورة من جدول الكميات والمواصفات للبند المقدم له العينة
- ٣- لا يستلم النموذج من المقاول حتى يتم إستيفاء كافة البيانات و المرفقات و تطابق مع متطلبات المشروع التعاقدية قبل الرفع للوزارة



اسم المقاول شركة تكنولوجيا البيئة المحدودة	اسم المشروع بناء دار المرحطة الاجتماعية - جدة	الإستشاري المجموعة الإستشارية الهندسية
		
هاتف: ١٤٧٣٨٥٥٧ : فاكس: ١٤٧٩٨٥٥٤	إدارة المشروعات قسم الإشراف	هاتف: ١٢١٩٨٤٨٥ : فاكس: ١٢١٩٨٤٥٤


**اعتماد مورد**

رقم التقديم:	2	Submittal No:	1436-01-05	Date:	نوع العينة:	كهرباء	S_Type
--------------	---	---------------	------------	-------	-------------	--------	--------

رقم الصفحة:	رقم البند:	Item No	المواصفات المقترحة للبند:	Proposed Spec For Item
(43-41)	رقم البند:	(8-15)	الاتصالات (نظام الهاتف)	
رقم المواصفات:	الكمية	LOCATION	الموقع العام+المبنى الرئيسي	
مکان الإستخدام:	وصف البند حسب العقد:	Spec As Per Contract	الاتصالات (نظام الهاتف)	
رقم العينة:	رقم المورد	اسم المورد	بلد المنشأ	الوكيل:
١	شركة منارة الشبكات	شركة منارة الشبكات	السعودية	هاتف: ١٤٧٨٢٥٢٦
رقم الكود:	المرفقات	مرفقات: كتالوج	السعودية	فاكس: ١٤٧٨٧٩٦٧
٢	شركة الموجة الواسعة	شركة الموجة الواسعة	السعودية	هاتف: ١٤١٩١٩٣٩
رقم الكود:	المرفقات	مرفقات: كتالوج	السعودية	فاكس: ١٤١٩١٩٩٦
٣	شركة المحترف الألى	شركة المحترف الألى	السعودية	هاتف: ٢٢٦٩٢٧٨٨
رقم الكود:	المرفقات	مرفقات: كتالوج	السعودية	فاكس: ٢٦٦٤٩٥٩٥

**توقيع وختم المقاول:**

المهندس المختص: حسن محمد متولى

التوقيع: 


التاريخ: ١٤٣٦ / ٠١ / ٠٥


**ملاحظات وتوقيع وختم الإستشاري:**

التوصية بالموافقة

موافقة مع ملاحظات

مرفوض وبعاد للمقاول


المهندس المختص: 

التوقيع: 


التاريخ: ١٤٣٦ / ١ / ١٠

**قرار وزارة الشؤون الاجتماعية:**


موافق  / سرفوض

مدير إدارة المشروعات: 

المهندس: عمل بن رجاء المسردي


مدير قسم الاشراف و التنفيذ: 

المهندس: سلمان الشبيبي

التوقيع: 

التاريخ: ١٤٣٦ / ١ / ١٠

مهندس: عبدالله الحسي

التوقيع: 

التاريخ: ١٤٣٦ / ١ / ١٠

استلمت المستندات:

مهندس المقاول:

التوقيع:

التاريخ:

- ١- يعا النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول
- ٢- يرفق مع النموذج صورة من جدول الكميات والسواصفات للبند المقدم له العينة
- ٣- لا يسلم النموذج من المقاول حتى يتم إستيفاء كافة البيانات و المرفقات و تطابق مع متطلبات المشروع التعاقدية قبل الرفع للوزارة

المقاول شركة تكنولوجيا البيئة المحدودة		الاستشاري المجموعة الإستشارية الهندسية
		
هاتف : ١٤٧٣٨٥٥٧ - فاكس : ١٤٧٩٨٥٥٩	إدارة المشروعات وقسم الإشراف	مفت : ٠١/٢٦٩٨١٨٤ - فاكس : ٠١/٢٦٩٨٤٥٤


### اعتماد عينة

S. Type	كهرباء	نوع العينة :	Date: 1436-01-17	التاريخ :	Submittal No. 2	رقم التقديم :
Proposed Spec. For Item	المواصفات المقترحة للبند :		رقم البند :	(43-43)	رقم الصفحة :	
	نظام الصوتيات		رقم المواصفات :	(11-15)	رقم المواصفات :	
			موقع الاستخدام :	LOCATION	الارتفاع العام + المبنى الرئيسي	
			الكمية :	QUANTITY		
			وصف البند حسب العقد :	Spec As Per Contract:		
			رقم العينة	١	نظام الصوتيات	
الوكيل:	بلد المنشأ	اسم المورد	رقم الكود:			
هاتف:	شركة منارة الشبكات (بوش)					
فاكس:	المرفقات: كتالوج					
الوكيل:	بلد المنشأ	اسم المورد	رقم الكود:			
هاتف:	المرفقات:					
فاكس:	المرفقات:					

**Contractor's Stamp & Sign**

أورقيع وختم المقاول:

ال. هندس المختص: حسن محمد ستولى

التوقيع: 

التاريخ: ١٤٣٦ / ٠١ / ١٧

**Consultant's Stamp & Comments**


ملاحظات وتوقيع وختم الاستشاري:

التوصية بالموافقة

موافقة مع ملاحظات

مرفوض

المهندس المختص:










التوقيع: 

التاريخ: ١٤٣٦ / ٠١ / ١٧

**Decision of Ministry**

قرار وزارة الشؤون الاجتماعية لإعتماد المواصفات المقترحة:

مرفوض  موافق

مدير إدارة المشروعات	مدير قسم الاشراف و التنفيذ	مفتى المشاريع
المهندس: 	المهندس: 	المهندس: 
التوقيع: 	التوقيع: 	التوقيع: 
التاريخ: 	التاريخ: 	التاريخ: 

التوقيع: 

التاريخ: 

- ملاحظات هامة:
- ١- سبب النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول
  - ٢- يرفق مع النموذج صورة من جدول الكميات والمواصفات للبند المقدم له العينة
  - ٣- لا يستلم النموذج من المقاول حتى يتم استيفاء كافة البيانات والمرفقات وتوافق مع متطلبات المشروع التعاقدية قبل الرفع للوزارة




شركة تكنولوجيا البيئة المحدودة  ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO. LTD. هاتف: ٠١/٢٦٨٥٥٧ : فاكس: ٠١/١٧٩٨٥٥٤	 وزارة التخطيط قسم الإشراف	رقم الترخيص: ١٢٦٩٨٤٨٥ رقم الترخيص: ١٢٦٩٨٤٨٥ هاتف: ٠١/٢٦٩٨٤٨٥ : فاكس: ٠١/٢٦٩٨٤٨٥
--	--	---

**إستماد مورد**

رقم التقديم:	2	Submittal No:	التاريخ:	1436-01-05	Date:	نوع العينة:	كبرياء	S_Type:
رقم الصفحة:	(43-43)	رقم البند:	Item No	المواصفات المقترحة للبند:	Proposed Spec. For Item	رقم العينة:	رقم البند:	رقم العينة:
رقم المواصفات:	(11-15)	رقم البند:	(11-15)	نظام الصوتيات	نظام الصوتيات	رقم العينة:	رقم البند:	رقم العينة:
مكان الاستخدام:	LOCATION	الكمية:	QUANTITY	الموقع العام + المبنى الرئيسي	الموقع العام + المبنى الرئيسي	رقم العينة:	رقم البند:	رقم العينة:
وصف البند حسب العقد:	Spec As Per Contract	رقم العينة:	رقم البند:	نظام الصوتيات	نظام الصوتيات	رقم العينة:	رقم البند:	رقم العينة:
رقم العينة:	رقم البند:	اسم المورد:	اسم المورد:	بلد المنشأ:	بلد المنشأ:	الوكيل:	الوكيل:	الوكيل:
1	1	شركة متازة الشبكات	شركة متازة الشبكات	المرفقات: كتالوج	المرفقات: كتالوج	هاتف: ١٤٧٨٢٥٢٦	هاتف: ١٤٧٨٢٥٢٦	هاتف: ١٤٧٨٢٥٢٦
2	2	شركة الموجة الواسعة	شركة الموجة الواسعة	المرفقات: كتالوج	المرفقات: كتالوج	هاتف: ١٤١٩١٩٣٦	هاتف: ١٤١٩١٩٣٦	هاتف: ١٤١٩١٩٣٦
3	3	شركة المحترف الألى	شركة المحترف الألى	المرفقات: كتالوج	المرفقات: كتالوج	هاتف: ٢٦١٤١٥٩٥	هاتف: ٢٦١٤١٥٩٥	هاتف: ٢٦١٤١٥٩٥

**توقيع وختم المقاول:**

المهندس المختص: حسن محمد متولى

التوقيع: 

التاريخ: ١٤٣٦ / ٠١ / ٠٥


**ملاحظات وتوقيع وختم الاستشاري:**

التوصية بالموافقة  **نوصي بالاعتماد عليه في كافة إجراءات نظام الصوتيات**

موافقة مع ملاحظات

مرفوض و يعاد المقاول

المهندس المختص: **سليم عبد العزيز**

التوقيع: 


التاريخ: ١٤٣٦ / ١ / ١٠

**قرار وزارة الشؤون الاجتماعية:**

مرفوض  موافق

مدير المشاريع: **عبدالله العيسى**


المهندس: **عبدالله العيسى**

التوقيع: 

التاريخ: ١٤٣٦ / ١ / ١٠

مدير قسم الاشراف و التنفيذ: **متلمان الشيبيني**


المهندس: **متلمان الشيبيني**

التوقيع: 

التاريخ: ١٤٣٦ / ١ / ١٠

مدير ادارة المشاريع: **المهندس عسل بن رجاء الشربدي**

المهندس: **المهندس عسل بن رجاء الشربدي**

التوقيع: 



التاريخ: ١٤٣٦ / ١ / ١٠

**استلامت المستندات:**

مهندس المقاول: **التوقيع:**









التاريخ: **التوقيع:**

- ملاحظات هامة:
- 1- يما النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول
  - 2- يرفق مع النموذج صورة من جدول الكميات والمواصفات للبند المقدم له العينة
  - 3- لا يسلم النموذج من المقاول حتى يتم استيفاء كافة البيانات و المرفقات و تطابق مع متطلبات المشروع الصاقية قبل الرفع للوزارة













١٤٣١ / ٦٢	رقم المشروع	اسم المشروع : إنشاء دار الملاحظة الإجتماعية - جدة	
المقاول شركة تكنولوجيا البيئة المحدودة		 <b>وزارة الشؤون الاجتماعية</b>	
			
هاتف : ٠١/٤٧٣٨٥٥٧ فاكس : ٠١/٤٧٩٨٥٥٩		إدارة المشروعات	قسم الإشراف
		٠١/٢٦٩٨٤٥٤ فاكس : ٠١/٢٦٩٨٤٨١	
<b>إعتماد عينة</b>			
S. Type	كهرباء	نوع العينة :	Date : 1436-01-17 التاريخ : ١٧ / ٠١ / ١٤٣٦
رقم التقديم :	2	Submittal No :	
رقم الصفحة :	(43-42)	رقم البند :	Item No :
رقم المراسلات :	(9-15)	المواصفات المقترحة للبند :	Proposed Spec. For Item :
مخزن الاستخدام :	LOCATION	نظام شبكة الحاسب الالى	
الموقع العام + المبنى الرئيسي	QUANTITY الكمية		
وصف البند حسب العقد :	Spec As Per Contract :		
نظام شبكة الحاسب الالى	نظام شبكة الحاسب الالى		
رقم العينة	رقم المورد	اسم المورد	بلد المنشأ
١		شركة مفارة الشبكات (سيسكو)	
رقم العينة	رقم المورد	اسم المورد	بلد المنشأ
٢			
رقم العينة	رقم المورد	اسم المورد	بلد المنشأ
٣			
Contractor's Stamp & Sign		الختم	
الوهدين المختص: حسن محمد متولى		التوقيع : ١٤٣٦ / ٠١ / ١٧	
Consultant's Stamp & Comments		الختم	
ملاحظات و توقيع و ختم الاستشاري :		التوقيع : ١٤٣٦ / ٠١ / ١٩	
المهندس المختص :		مدير المشروع :	
التوقيع :		التوقيع :	
التاريخ :		التاريخ :	
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية		مرافق	
موافق		موافق	
مهندس المشاريع		مدير قسم الاشراف و التنفيذ	
المهندس :		المهندس :	
التوقيع :		التوقيع :	
التاريخ :		التاريخ :	
المهندس عسل بن رجاء المسزدي		المهندس سلمان الشيببي	
١٤٣٦ / ٠١ / ٢٧		١٤٣٦ / ٠١ / ٢٧	
إتمام المستندات :			
مهندس المقاول :		التوقيع :	
ملاحظات هامه :		التاريخ :	

- ١ - يبا النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول
- ٢ - يرفق مع النموذج صورة من جدول الكميات والمواصفات للبند المقدم له العينة
- ٣ - لا يستلم النموذج من المقاول حتى يتم استيفاء كافة البيانات و المرفقات و تطابق مع متطلبات المشروع الصاقية قبل الرفع للوزارة



رقم المشروع		اسم المشروع : إنشاء دار الملاحظة الإجتماعية - جدة	
المقاول شركة تكنولوجيا البيئة المحدودة		 وزارة الشؤون الإجتماعية إدارة المشروعات قسم الإشراف	
 هاتف : ٠١/٤٧٣٨٥٥٧ فاكس : ٠١/٤٧٣٨٥٥٩		الاستشاري المجموعة الإستشارية الهندسية  هاتف : ٠١/٢٦٩٨٤٤٤ فاكس : ٠١/٢٦٩٨٤٤٤	
S. Type		إعتماد مورد	
كهرباء		Date: 1436-01-05 التاريخ : ١٤٣٦ / ٠١ / ٠٥	
Proposed Spec. For Item		رقم التقديم : 2	
المواصفات المقترحة للبند :		رقم الصفحة : (43-42)	
نظام شبكة الحاسب الآلي		رقم البند : (9-15)	
		رقم المواصفات :	
		مكان الاستخدام : QUANTITY الكمية LOCATION	
		الموقع العام + المبنى الرئيسي	
		وصف البند حسب العقد :	
		نظام شبكة الحاسب الآلي	
		Spec As Per Contract:	
		رقم العينة : ١	
		رقم المورد : شركة منارة الشبكات	
		رقم الكود :	
		رقم العينة : ٢	
		رقم المورد : شركة الموجة الواسعة	
		رقم الكود :	
		رقم العينة : ٣	
		رقم المورد : شركة المحترف الآلي	
		رقم الكود :	
Contractor's Stamp & Sign		توقيع وختم المقاول:	
 قسم اعتماد المقاول		المهندس المختص: حسن محمد متولي التوقيع : ١٤٣٦ / ٠١ / ٠٥ التاريخ :	
Consultant's Stamp & Comments		ملاحظات وتوقيع وختم الاستشاري :	
 ترخيص رقم ٤٠ Lic. No. 40-A-4239 / 1435		التوصية بالموافق <input checked="" type="checkbox"/> موافقة مع ملاحظات <input type="checkbox"/> مرفوض و يعاد للمقاول <input type="checkbox"/> المهندس المختص:  التوقيع : ١٤٣٦ / ١ / ١٠ التاريخ :	
Decision of Ministry		قرار وزارة الشؤون الاجتماعية لإصدار تصريح من قبل اللجنة المختصة	
مدير إدارة المشروعات المهندس: عبد الله العيسى التوقيع:  التاريخ: ١٤٣٦ / ١ / ١٣		مدير قسم الإشراف والتنفيذ سكتان الشيبيني التوقيع:  التاريخ: ١٤٣٦ / ١ / ١٣	
استلمت المستندات :		التوقيع :	
مهندس المقاول :		التاريخ :	

- ملاحظات هامة :
- ١- يعا النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول
  - ٢- يرفق مع النموذج صورة من جدول الكميات والمواصفات للبند المقدم له العينة
  - ٣- لا يعلم النموذج من المقاول حتى يتم إسداء كافة البيانات و المرفقات و تطابق مع متطلبات المشروع الصافية قبل الرفع للوزارة

رقم المشروع	١٤٣١ / ٦٢	إسم المشروع : إنشاء دار الملاحظة الإجتماعية - جدة	
المقاول	شركة تكنولوجيا البيئة المحدودة	 وزارة الشؤون الإجتماعية	الاستشاري
			المجموعة الإستشارية الهندسية
هاتف : ٠١٢٦٩٨٤٨٤ فاكس : ٠١٢٦٩٨٤٥٥	هاتف : ٠١٤٧٢٨٥٥٧ فاكس : ٠١٤٧٩٨٥٥٦	إدارة المشروعات	قسم الإشراف
<b>إعتماد عينة</b>			
S. Type	كهرباء	نوع العينة :	Date: 1436-02-17 التاريخ
رقم التقديم :	2	Submittal No	رقم البند : (43-42)
رقم الصلحة :	(43-42)	Item No	رقم البند : (10-15)
رقم المواصفات :			مواصفات المقترحة للبند :
مكان الإستخدام :	الموقع العام + المبنى الرئيسي	LOCATION	نظام الكاميرات والدوائر التلفزيونية المغلقة
وصف البند حسب العقد :	Spec As Per Contract:	QUANTITY الكمية	رقم العينة
نظام الكاميرات والدوائر التلفزيونية المغلقة			رقم المورد
			بلد المنشأ
			المرفقات : كاتالوج
			هاتف : ١٤٧٨٥٢٦
			فاكس : ١٤١٩١٩٩٦
			هاتف : ١٤١٩١٩٩٦
			فاكس : ١٤١٩١٩٩٦
			هاتف : ١٤١٩١٩٩٦
			فاكس : ١٤١٩١٩٩٦
		الختم	المهندس المختص: حسن محمد متولى
			التوقيع : 
			التاريخ : ١٤٣٦ / ٠٢ / ١٧
		ملاحظات و توقيع و ختم الإستشاري : <input checked="" type="checkbox"/> التوصية بالموافقة <input type="checkbox"/> موافقة مع ملاحظات <input type="checkbox"/> مرفوض و يعاد للمقاول مهندس المختص :  التوقيع :  التاريخ : ١٤٣٦ / ٠٢ / ١٧ مدير المشروع :  التوقيع :  التاريخ : ١٤٣٦ / ٠٢ / ١٧	
Decision of Ministry : <input checked="" type="checkbox"/> موافق <input type="checkbox"/> مرفوض		قرار وزارة الشؤون الإجتماعية لرماع حسب إقرار مدير المشروع	
مدير إدارة المشروعات  المهندس عسل بن رجاء المسردي	مدير قسم الإشراف و التنفيذ سلمان الشيبيني  التاريخ : ١٤٣٦ / ٠٢ / ١٧	منسق المشاريع عبد الله العيسى  التاريخ : ١٤٣٦ / ٠٢ / ١٧	مهندس : التوقيع : التاريخ :
استلمت المصنفات : مهندس المقاول : التاريخ :			

- ١- يعا النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول
- ٢- يرفق مع النموذج صورة من جدول الكميات والمواصفات للبد المقدم له العينة
- ٣- لا يستلم النموذج من المقاول حتى يتم إستيفاء كافة البيانات و المرفقات و تطابق مع متطلبات المشروع الصاقدي قبل الرفع للوزارة



**اعتماد مورد**

رقم التقديم:	2	التاريخ:	1436-01-05	نوع العينة:	كهرباء
Item No	رقم البند:	المواصفات المقترحة للبند:			
(43-42)	(10-15)	نظام الكاميرات والدوائر التلفزيونية المغلقة			
مخازن الاستخدام:	الموقع العام+المبنى الرئيسي:	وصف البند حسب العقد:			
مخازن الاستخدام:	الموقع العام+المبنى الرئيسي:	نظام الكاميرات والدوائر التلفزيونية المغلقة			
رقم الصفحة:	رقم البند:	رقم العينة:	اسم المورد:	بلد المنشأ:	الوكيل:
رقم الصفحات:	رقم البند:	رقم العينة:	اسم المورد:	بلد المنشأ:	الوكيل:
مخازن الاستخدام:	الموقع العام+المبنى الرئيسي:	رقم العينة:	اسم المورد:	بلد المنشأ:	الوكيل:
مخازن الاستخدام:	الموقع العام+المبنى الرئيسي:	رقم العينة:	اسم المورد:	بلد المنشأ:	الوكيل:

**توقيع وختم المقاول:**  
 المهندس المختص حسن محمد متولى  
 التاريخ: ١٤٣٦ / ٠١ / ٠٥

**ملاحظات وتوقيع وختم الاستشاري:**  
 الموافقة بالموافقته   
 الموافقة مع ملاحظات   
 مرفوض ويعاد للمقاول   
 المهندس المختص: **عبدالله العيسى**  
 التوقيع: **عبدالله العيسى**  
 التاريخ: ١٤٣٦ / ١ / ٠٥

**قرار وزارة الشؤون الاجتماعية:**  
 موافق   
 مدير إدارة المشاريع: **عبدالله العيسى**  
 المهندس: **عبدالله العيسى**  
 التوقيع: **عبدالله العيسى**  
 التاريخ: ١٤٣٦ / ١ / ١٣

**استكمال المستندات:**  
 مهندس المقاول: **عبدالله العيسى**  
 التاريخ: ١٤٣٦ / ١ / ١٣

- ١- يعا النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول
- ٢- يرفق مع النموذج صورة من جدول الكميات والمواصفات للبيد المقدم له العينة\*
- ٣- لا يسلّم النموذج من المقاول حتى يتم استيفاء كافة البيانات و المرفقات و تطابق مع متطلبات المشروع الصاقية قبل الرفع للوزارة





مؤسسة عبد الرحمن محمد الملحق للمقاولات

هاتف : 2320560 فاكس : 2320150



وزارة التربية والتعليم

الإدارة العامة للمشروعات



التمية للاستشارات الهندسية

هاتف : 4616229 فاكس : 4653599

REQUEST FOR APPROVAL MATERIALS

طلب اعتماد مواد

H 1434 / 02 / 23

تاريخ التقديم :

23

رقم التقديم :

كهرباء

نوع التقديم :

نوع المادة المقدمة : كتالوجات

Spec For Material As Per Contract

مواصفات المادة المقدمة للإعتماد ( حسب العقد ) :

جداول الكميات والمواصفات

بدالة هاتف أومنيكس (PABX) ذات 20 خط خارجي و 250 خط داخلي

رقم البند : (15-32)

رقم الصفحة : 27

رقم المواصفه : القسم الثاني عشر

مكان الاستخدام :

منى الإدارة

المرفقات : كتالوجات + جداول الكميات + المواصفات

م	الماركة	بلد المنشأ	المصنع أو الوكيل	هاتف	المورد	هاتف
1	PANASONIC	فيتنام	منارة الشبكات لتقنية المعلومات	4782526	منارة الشبكات لتقنية المعلومات	4782526
2	AVAYA	الصين	شركة ساكس اليكترونيك	4650059	شركة ساكس اليكترونيك	4650059
3	ASTRA	الصين	مؤسسة الصانع للتجارة	4617153	مؤسسة الصانع للتجارة	4617153

Contractor's Comments

ملاحظات المقاول إن وجدت :

توقيع و ختم المقاول : Contractor's Stamp & Sin

المهندس المختص : عماد عبدالله  
التوقيع :  
التاريخ : 1434 / 02 / 23  
الختم :  
101092792

Consultant's Stamp & Comments

ملاحظات و توصيات الإستشاري :

التوصية بالموافقه  التوصية بالموافقه مع ملاحظات  التوصية بالرفض مع اعادة التقديم

نوصي باختيار حركم Panasonic لخدمة الشبكات  
بدلة FDE 600 (Pure IP) من نفس الشركة  
على ان يتم تقديم اياتن الامداد من المورد  
مدير المشروع : 13/10/2004  
التوقيع :  
التاريخ : 1434 / 2 / 23 هـ

Decision of Ministry

مرفوض  موافق  موافق مع ملاحظات

قرار وزارة الشؤون الاجتماعية :

المكتب الاستشاري والعينه العميه

مدير عام المشروعات

رئيس قسم الإشراف

منسق المشاريع

المهندس : أمجد المواش  
التوقيع :  
التاريخ : 1434 / 1 / 10 هـ

المهندس : عبد المبردي  
التوقيع :  
التاريخ : 1434 / 1 / 10 هـ

المهندس : سليمان بن محمد البحيري

ملاحظات هامه : 1 : يعاً النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول . 2 : يرفق مع النموذج صوره من جدول الكميات و المواصفات للمادة المقدمة للإعتماد .




مشروع إنشاء دار القربى الإجتماعية لفنين حاران

رقم المشروع

شركة دارالبناء للمقاولات

مكتب عبد الله السيد وشركته للمقاولات الهندسية



مف: ٢٧٧١٤٩٤٠ قفس: ٢٧٧٧٧٠٠

قسم الإشراف

إدارة المشروعات

مف: ٢٧٧١٤٩٤٠ قفس: ٢٧٧٧٧٠٠

REQUEST FOR SUPPLIER APPROVAL

اعتماد مورد

رقم التقديم: 07 August 2016 التاريخ: نوع العمل: كهرباء

موضوع التقييم: اعتماد مورد لأجهزة التيلر الغفوف (الداقا - التليفزيون - المنقرال - الصوت - الكاميرات - أنقار الحريق)

Table with 5 columns: Item, Status, Description, Date, and Remarks. Includes entries for 'Catalogue and CERTIFICATES' and 'معرضة لشبكات'.

Contractor's Comment: Section for contractor remarks and signatures.

Contractor's Stamp & Company: Section for contractor stamp and company details.

Director of Ministry: Section for ministry director approval and stamp.

Approval section with signatures and dates for various officials.

Remarks section at the bottom of the form.





رقم المشروع :	مشروع أستكمال إنشاء مكتب الضمان الاجتماعي / حيونا	
المقاول شركة كيان الشرق للمقاولات		الاستشاري إعمار للاستشارات العمرانية
		
هاتف : ٠١١/٢٨١٢٨٨٨ فاكس : ٠١١/٢٨١٣٣٣٨	إدارة المشروعات قسم الإشراف	هاتف : ٠١١/٢٦٩٨٤٨٤ فاكس : ٠١١/٢٦٩٨٤٥٤

**REQUEST FOR SUBCONTRACTOR APPROVAL**

**إعتماد مورد**

رقم التقديم :	١	Submittal No:	١	التاريخ :	٢٠١٤/٠٨/١١	Date:	٢٠١٤/٠٨/١١	نوع العمل :	كهرباء	W. Type
---------------	---	---------------	---	-----------	------------	-------	------------	-------------	--------	---------

موضوع التقديم :

توريد وتركيب أعمال الداتا والنت ( نظام المراقبة و الاذاعة الداخلية و شبكة الحريق و نظام التليفونات )

مرفقات	هل عدل مع الوزارة	تصنيف للقول بمجاله	أسم مقاول الباطن	ممثل
كتالوج ومستندات	<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات هاتف : ٠١١٤٧٨٢٥٢٦ فاكس : ٠١١٤٧٨٧٦٦٧	١
كتالوج ومستندات	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		مؤسسة المحترف الآلي هاتف : ٠١١٢٩١٥٨٥ فاكس : ١١٢٩١٥٦٨٦	٢
كتالوج ومستندات	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		شركة الموجة الواسعة للتجارة والمقاولات هاتف : ٠١١٤١٦٩٩٤٥ فاكس : ١١٤١٦٩٩٤٦	٣

Contractor's Stamp & Sing


توقيع و ختم المقاول :



المهندس المختص : المهندس / محمد السحراوي  
التوقيع :  
التاريخ : ٢٠١٤/٠٨/١١

Consultant's Stamp & Comments

ملاحظات و توقيع و ختم الاستشاري :

	<input type="checkbox"/> التوصية بالواقعه مع الموافقة على شركة منارة الشبكات لتقنية <input checked="" type="checkbox"/> موافقة مع ملاحظات المعلومات لتوريد وتركيب أنظمة الشبكات <input type="checkbox"/> توقيع و معاد للمقاول الخفيف مع الالتزام بالالتزامات المفروضة المهندس المختص : التوقيع : التاريخ : ١٤٣٥ / ١٠ / ١٨ هـ
---	---

Decision of Ministry

قرار وزارة الشؤون الاجتماعية

لا مانع من اعتماد المورد المذكور في المشروع

موافق  مرفوض  موافق مع ملاحظات

مدير إدارة المشروعات  المهندس عبد بن رجاء المسردي	مهندس الإدارة  المهندس : التوقيع : التاريخ : ١٤٣٥ / ١٠ / ٢٤ هـ	منسق المشاريع  المهندس : التوقيع : التاريخ : ١٤٣٥ / ١٠ / ٢٤ هـ
--	--	---

استلمت الرد :

مهندس المقاول : التوقيع : التاريخ :

- ملاحظات هامه :
- ١ - يعياً النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول
  - ٢ - يرفق مع النموذج صورته شهادات إنجاز من المقاول بمشاريع مماثلة
  - ٣ - لا يستلم النموذج من المقاول حتى يتم استيفاء كافة البيانات و المرفقات و تطابق مع متطلبات المشروع التعاقد
  - ٤ - لا يترتب على هذا الإعتماد أي التزامات قانونية على الوزارة تجاه مقاول الباطن



رقم المشروع :	مشروع أستكمال إنشاء مكتب الضمان الاجتماعي / الأمواه	
المقاول شركة كيان الشرق للمقاولات		الاستشاري إعمار للاستشارات العمرانية
		
هاتف : ٠١١/٢٨١٢٣٣٨ فاكس : ٠١١/٢٨١٢٣٣٨	إدارة المشروعات قسم الإشراف	هاتف : ٠١١/٢٦٩٨٤٨٤ فاكس : ٠١١/٢٦٩٨٤٥٤

**REQUEST FOR SUBCONTRACTOR APPROVAL**

**اعتماد مورد**

رقم التقديم :	١	Submittal No:	١	التاريخ :	٢٠١٤/٠٨/١١	Date:	٢٠١٤/٠٨/١١	نوع العمل :	كهرباء	W. Type	كهرباء
---------------	---	---------------	---	-----------	------------	-------	------------	-------------	--------	---------	--------

موضوع التقديم :

توريد وتركيب أعمال الداتا والنت ( نظام المراقبة و الاذاعة الداخلية و شبكة الحريق و نظام التليفونات )

مسل	اسم مقاول الباطن	تصنيف المقاول بحجابه	هل عمل مع الوزارة	المرفقات
١	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات هاتف: ٠١١٤٧٨٢٥٢٦ فاكس: ٠١١٤٧٨٧٦٦٧		<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	كتالوج ومستندات
٢	مؤسسة المحترف الآلي هاتف: ٠١١٢٩١٥٨٥ فاكس: ١١٢٩١٥٦٨٦		<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	كتالوج ومستندات
٣	شركة اللوحة الواسعة للتجارة والمقاولات هاتف: ٠١١٤١٦٩٩٤٥ فاكس: ١١٤١٦٩٩٤٦		<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	كتالوج ومستندات


Contractor's Stamp & Sing

توقيع وختم المقاول:

	الهندس / أحمد مسعود
	التوقيع
٢٠١٤/٠٨/١١	التاريخ :

Consultant's Stamp & Comments




ملاحظات وتوقيع وختم الاستشاري:

<input type="checkbox"/>	التوصية بالواقفه مع الموافقة على شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات
<input checked="" type="checkbox"/>	موافقة مع ملاحظات
<input type="checkbox"/>	مرفوض و يعاد للمقاول الخفيف مع الالتزام بالصلاحيات المرفقة
	المهندس المحترف الآلي
	التوقيع : 
	التاريخ : ١٠/١١/١٤٣٥ هـ

Decision of Ministry

قرار وزارة الشئون الاجتماعية

لا مانع من ترخيصه كمرشد في مشاريع الكهرباء

<input checked="" type="checkbox"/> موافق مع ملاحظات	<input type="checkbox"/> مرفوض	<input type="checkbox"/> موافق
مدير إدارة المشروعات 	مهندس الإدارة التوقيع : 	منسق المشاريع التوقيع : 
المهندس عسل بن رجاء المسردي	التاريخ : ١٤٣٥ / ٨ / ٢٣ هـ	التاريخ : ١٤٣٥ / ٨ / ٢٣ هـ

استلمت الرد :	مهندس المقاول :
التوقيع :	التوقيع :

- ملاحظات هامه :
- ١ - يعياً النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول
  - ٢ - يرفق مع النموذج صورته شهادات إنجاز من المقاول بمشاريع مماثلة
  - ٣ - لا يستلم النموذج من المقاول حتى يتم استيفاء كافة البيانات و المرفقات و تطابق مع متطلبات المشروع التعاقد
  - ٤ - لا يترتب على هذا الاعتماد أي التزامات قانونية على الوزارة تجاه مقاول الباطن



رقم المشروع :	مشروع أستكمال إنشاء مكتب الضمان الاجتماعي / يدمة	
المقاول شركة كيان الشرق للمقاولات	 وزارة الشؤون الاجتماعية	الاستشاري إعمار للاستشارات العمرانية
 هاتف : ٠١١/٢٨١٢٨٨٨ فاكس : ٠١١/٢٨١٣٣٣٨		 هاتف : ٠١١/٢٦٩٨٤٨٤ فاكس : ٠١١/٢٦٩٨٤٥٤
إدارة المشروعات قسم الإشراف		

### REQUEST FOR SUBCONTRACTOR APPROVAL

### إعتماد مورد

رقم التقديم :	١	Submittal No:	١	التاريخ :	٢٠١٤/٠٨/١١	Date:	٢٠١٤/٠٨/١١	نوع العمل :	كهرباء	W. Type
---------------	---	---------------	---	-----------	------------	-------	------------	-------------	--------	---------

موضوع التقديم :

توريد وتركيب أعمال الداتا والنت ( نظام المراقبة و الاذاعة الداخلية و شبكة الحريق و نظام التليفونات )

مجلس	اسم مقاول الباطن	تصنيف المقاول بمجاله	هل عمل مع الوزارة	المرفقات
١	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات هاتف : ٠١١٤٧٨٢٥٢٦ فاكس : ٠١١٤٧٨٧٦٦٧		<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	كتالوج ومستندات
٢	مؤسسة المحترف الآلي هاتف : ٠١١٢٩١٥٨٥ فاكس : ١١٢٩١٥٦٨٦		<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	كتالوج ومستندات
٣	شركة الموجة الواسعة للتجارة والمقاولات هاتف : ٠١١٤١٦٩٩٤٥ فاكس : ١١٤١٦٩٩٤٦		<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	كتالوج ومستندات

#### Contractor's Stamp & Sing

توقيع وختم المقاول:




الهندس / يوسف الغزالي

التوقيع :  
التاريخ : ٢٠١٤/٠٨/١١

#### Consultant's Stamp & Comments

ملاحظات وتوقيع وختم الاستشاري :






التوصية بالموافقة مع المرافقة على شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات  
 موافقة مع ملاحظات المعلومات لتوريد وتركيب أنظمة لسيارة  
 مرفوض بعد المقاول الخفيف مع الالتزام بالالتزامات المرفقة  
 المهندس المحترف الآلي  
 التوقيع :  
التاريخ : ١٤٣٥ / ١٠ / ١٨  
 التوقيع :  
التاريخ : ١٤٣٥ / ١٠ / ١٨

#### Decision of Ministry





قرار وزارة الشؤون الاجتماعية

لدمالغ بجو صم لبت لمر بملو صم لبت لبت

موافق مع ملاحظات <input checked="" type="checkbox"/>	مرفوض <input type="checkbox"/>	موافق <input type="checkbox"/>
مدير إدارة المشروعات  المهندس عسل بن رجاء المسردى	مهندس الإدارة  التوقيع : التاريخ : ١٤٣٥ / ١٠ / ٢٢	منسق المشاريع  التوقيع : التاريخ : ١٤٣٥ / ١٠ / ٢٢

استلمت الرد :	مهندس المقاول :	التوقيع :	التاريخ :
---------------	-----------------	-----------	-----------

- ملاحظات هامة :
- ١ : يعياً النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول
  - ٢ : يرفق مع النموذج صورة شهادات إنجاز من المقاول بمشاريع مماثلة
  - ٣ : لا يستلم النموذج من المقاول حتى يتم استيفاء كافة البيانات و المرفقات و تطابق مع متطلبات المشروع التعاقد
  - ٤ : لا يترتب على هذا الإعتماد أي التزامات قانونية على الوزارة تجاه مقاول الباطن

اسم المشروع : ترميم مركز التأهيل الشامل للاثاث بالرياض - حي القدس		رقم المشروع :	
 شركة الكوكب الارضى المحبوبة للمقاولات		 وزارة الشؤون الاجتماعية	
 مركز التعاون الدولي للهندسة International Construction Center for Engineering I-CON			
<b>طلب اعتماد مواد</b>			
<b>REQUEST FOR APPROVAL MATERIAL</b>			
نوع التقديم :	كهرباء	رقم التقديم :	تاريخ التقديم :
			07/04/14
<b>نوع المادة المقدمة :</b>			
جول الكميات		مواصفات المادة المقدمة للاعتماد (حسب العقد)	
رقم البند :	(1-32)	SAMSUNG CCTV SYSTEM	
رقم الصفحة :			
رقم المواصفة :			
مكان الاستخدام :			
م	الماركة	بلد المنشأ	الموافقات
1	SAMSUNG	كوريا	ملف الشركة مع كتالوجات المواد كاملة
2	SAMSUNG	كوريا	هاتف
3	SAMSUNG	كوريا	المورد
			هاتف
ملاحظات المقاول ان وجدت : contractors comments			
توقيع وختم المقاول :			
 المهندس المختص : م/ احمد الربيعي التوقيع : التاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ٧			
ملاحظات وتوصيات الاستشاري			
<input checked="" type="checkbox"/> التوصية بالموافقة <input type="checkbox"/> التوصية بالموافقة مع ملاحظات <input type="checkbox"/> التوصية بالرفض مع اعادة التقديم			
على ان يتم عرض العينة المحروقة قبل البدء في التركيبات			
مهندس المختص : م/ ايمن الشويخ التوقيع : التاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ١٥			
مدير المشروع : م/ محمد محمد المومني التوقيع : التاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ١٥			
قرار وزارة الشؤون الاجتماعية : <input type="checkbox"/> موافق <input type="checkbox"/> موافق مع ملاحظات <input type="checkbox"/> مرفوض			
مهندس المشاريع		مدير عام ادارة المشروعات	
المهندس : م/ ايمن الشويخ	المهندس :	المهندس :	المهندس :
التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :
التاريخ : ٢٠١٤ / ٤ / ١٥	التاريخ :	التاريخ :	التاريخ :



اسم المشروع : دار الملاحظة الاجتماعية - ينبع

رقم المشروع : ١٢٣ - ١٤٣٤ نموذج رقم ( ١ )



وزارة العمل  
والتنمية الاجتماعية  
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

التنمية  
Tanmeiah

للاستشارات الهندسية  
FOR ENGINEERING CONSULTANCY

التنمية للاستشارات الهندسية

هاتف : ٤٦٢٩١٠٧ فاكس : ٤٦٥٣٥٩٩

شركة مجال البناء للمقاولات

هاتف : ٤٣٠٥٣٩٩ فاكس : ٤٣٠٥٣٩٩

إدارة المشروعات

REQUEST FOR APPROVAL MATERIALS

طلب اعتماد موديل

تاريخ التقديم: ١٤٣٨/٠٦/٠٩ هـ

رقم التقديم:

كهرباء

نوع التقديم:

نوع المادة المقدمة : نظام التليفزيون MATV

مواصفات المادة المقدمة للإعتماد ( حسب العقد ) :  
Spec For Material As Per Contract  
توريد وتركيب وتشغيل نظام (MATV) شاملا مقسمات (SPLITTER)  
ومواسير والكابلات المحورية RG-11 وكل ما يلزم لاتمام الاعمال من  
رسيفرات وصحن استقبال الارسال الفضائي حسب الأصول الفنية.

جداول الكميات والمواصفات

رقم البند : عام (١٩-٢)

رقم الصفحة : ٨٦

رقم المواصفه : (١٦-٧٨٥)

مكان الاستخدام : المبنى الرئيسي

المرفات : ملفات وكتالوجات الشركات المقدمة

م	الماركة	بلد المنشأ	المصنع أو الوكيل	المورد وتنفيذ	هاتف	فاكس
1	WISI	اوروبي	WISI	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	٤٧٨٢٥٢٦	4787667
2	TRIAX	اوروبي	TRIAX	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	٤٧٨٢٥٢٦	4787667
3	POLYTRON	صيني	POLYTRON	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	٤٧٨٢٥٢٦	4787667

Contractor's Comments

ملاحظات المقاول إن وجدت :

توقيع وختم المقاول: Contractor's Stamp & Sin

المهندس المختص: الختم

التوقيع: م/أحمد سالم

التاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠٩ هـ

Consultant's Stamp & Comments

ملاحظات وتوصيات الاستشاري :

التوصية بالموافقه  التوصية بالموافقه مع ملاحظات  التوصية بالرفض مع اعادة التقديم

نوصي باعتماد موديل WISI اوروبى لنظام MATV كود

(B) مع الالتزام بتقديم فني شامل للدراسة والاعتماد  
المهندس المختص: م/البرج  
التوقيع: البرج  
التاريخ: ١٤٣٨ / ٦ / ١٣ هـ

Decision of Minis

موافق  موافق مع ملاحظات  مرفوض

قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية :

بمقتضى هذا القرار الموافق له ١٤٣٨ / ٦ / ١٣ هـ  
العقد وتوقيع كفاءة استشاري النظام.

مدير عام إدارة المشروعات

رئيس قسم الإشراف

منسق المشاريع

المهندس : خالد بن شعوف الهديرس

المهندس : إبراهيم صالح الغامدي

التوقيع:

التوقيع:

التاريخ: ١٤٣٨ / ٦ / ١٣ هـ

التاريخ: ١٤٣٨ / ٦ / ١٣ هـ

المهندس : عسل بن رجاء المسري

ملاحظات هامة : يرفق مع النموذج صورة من جدول الكميات و المواصفات للمادة المقدمة للإعتماد.

يتم النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول.

اسم المشروع : دار الملاحظة الاجتماعية - ينبع

رقم المشروع : ١٢٩ - ١٤٣٤ نموذج رقم (١)



وزارة العمل  
والتنمية الاجتماعية  
المملكة العربية السعودية

التنمية  
Tanmeiah

للاستشارات الهندسية  
FOR ENGINEERING CONSULTANCY

التنمية للاستشارات الهندسية

هاتف : ٤٦٢٩١٠٧ فاكس : ٤٦٥٣٥٩٩

شركة مجال البناء للمقاولات

هاتف : ٤٣٠٥٣٩٩ فاكس : ٤٣٠٥٣٩٩

إدارة المشروعات

REQUEST FOR APPROVAL MATERIALS

طلب اعتماد موديل

تاريخ التقديم: ١٤٣٨/٠٦/٠٩ هـ

رقم التقديم:

كهرباء

نوع التقديم:

نوع المادة المقدمة : نظام التليفزيون MATV

مواصفات المادة المقدمة للإعتماد ( حسب العقد ) : Spec For Material As Per Contract

جداول الكميات والمواصفات

توريد وتركيب وتشغيل نظام (MATV) شاملا مقسمات (SPLITTER) ومواسير والكابلات المحورية RG-11 وكل ما يلزم لاتمام الاعمال من رسيفرات وصحن استقبال الارسال الفضائي حسب الأصول الفنية.

رقم البند : عام (٢-١٩)

رقم الصفحة : ٨٦

رقم المواصفه : (١٦-٧٨٥)

مكان الاستخدام : المبنى الرئيسي

المرفقات : ملفات وكتالوجات الشركات المقدمة

م	الماركة	بلد المنشأ	المصنع أو الوكيل	المورد وتنفيذ	هاتف	فاكس
1	WISI	أوروبي	WISI	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	٤٧٨٢٥٢٦	4787667
2	TRIAx	أوروبي	TRIAx	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	٤٧٨٢٥٢٦	4787667
3	POLYTRON	صيني	POLYTRON	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	٤٧٨٢٥٢٦	4787667

Contractor's Comments

ملاحظات المقاول إن وجدت :

توقيع وختم المقاول : Contractor's Stamp & Sin

المهندس المختص : الختم

التوقيع : م/أحمد سالم

التاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠٩ هـ

Consultant's Stamp & Comments

ملاحظات وتوصيات الاستشاري :

التوصية بالموافق  التوصية بالموافق مع ملاحظات  التوصية بالرفض مع إعادة التقديم   
نوصي بإعتماد موديل WISI اوروب لنظام MATV كود

(B) مع الالتزام بتقديم قني شامل للمراسلة والإعتماد  
المهندس المختص : م/أحمد سالم  
التوقيع : م/أحمد سالم  
التاريخ : ١٤٣٨ / ٦ / ١٢ هـ  
مدير المشروع : م/أحمد سالم  
التوقيع : م/أحمد سالم  
التاريخ : ١٤٣٨ / ٦ / ١٢ هـ

Decision of Minis

موافق  موافق مع ملاحظات  مرفوض

قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية :

بعمارة حسب توجيه م/أحمد سالم مع الالتزام بالمواصفات الفنية وضرورة العقد وتوقيع م/أحمد سالم

مدير عام إدارة المشروعات

رئيس قسم الإشراف

منسق المشاريع

المهندس : م/أحمد سالم  
التوقيع : م/أحمد سالم  
التاريخ : ١٤٣٨ / ٦ / ١٢ هـ

المهندس : خالد بن سعود الهديس  
التوقيع : خالد بن سعود الهديس  
التاريخ : ١٤٣٨ / ٦ / ١٢ هـ

المهندس : إبراهيم صالح الغامدي  
التوقيع : إبراهيم صالح الغامدي  
التاريخ : ١٤٣٨ / ٦ / ١٢ هـ

ملاحظات خاصة : يرفق مع الملف صور من جداول الكميات والمواصفات للمادة المقدمة للإعتماد

١ - تعبأ النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول

٢ -



اسم المشروع : دار الملاحظة الاجتماعية - ينبع

رقم المشروع : ١٢٩ - ١٤٣٤ نموذج رقم (١)



وزارة العمل  
والتنمية الاجتماعية  
المملكة العربية السعودية



التنمية  
Tanmeiah

للاستشارات الهندسية  
FOR ENGINEERING CONSULTANCY

شركة مجال البناء للمقاولات

هاتف : ٤٣٠٥٣٩٩ فاكس : ٤٣٠٥٣٩٩

إدارة المشروعات

التنمية للاستشارات الهندسية

هاتف : ٤٦٢٩١٠٧ فاكس : ٤٦٥٣٥٩٩

REQUEST FOR APPROVAL MATERIALS

طلب اعتماد موديل نظام

تاريخ التقديم : ١٤٣٨ / ٠٦ / ١٣ هـ

رقم التقديم :

كهرباء

نوع التقديم :

نوع المادة المقدمة : نظام انذار الحريق

مواصفات المادة المقدمة للإعتماد ( حسب العقد ) : Spec For Material As Per Contract

جداول الكميات والمواصفات

نظم اجهزة الإنذار تتضمن التوريد والتكيب والاسلاك والتوصيلات وكافة الملحقات الضرورية والكابلات من النوع المقاوم للحريق شيلد وتكون اللوب (٢٠١٠٥) مم وال DC يكون (٢\*٢) مم وكل ما يلزم لعمل النظام ومن النوع المرتبط بلوحة التحكم الرئيسية مع إضافة الأجهزة اللازمة اضافتها للعمل على أن يرتبط بنظام الصوت لارسال الرسائل الصوتية والاخلاء مع بطارية تعمل لمدة ٢٤ ساعة في حالة انقطاع التيار تساند النظام والشاحن وحسب المواصفات.

رقم البند : عام (١٨)

رقم الصفحة : ٦٢-٦٣-٨٢-٨٣-٨٤

رقم المواصفه : (١٦-١٩)

مكان الاستخدام : المبنى الرئيسي والموقع العام

المرفقات : ملفات وكتالوجات الشركات المقدمة

م	الماركة	بلد المنشأ	المصنع أو الوكيل	المورد وتنفيذ	هاتف	فاكس
1	GENT	اوروبي	GENT	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	٤٧٨٢٥٢٦	4787667
2	ESSER	اوروبي	ESSER	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	٤٧٨٢٥٢٦	4787667
3	LIFE CO	صيني	LIFE CO	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	٤٧٨٢٥٢٦	4787667

Contractor's Comments

ملاحظات المقاول إن وجدت :

توقيع وختم المقاول : Contractor's Stamp &amp; Sin

المهندس المختص :  
التوقيع : م/احمد بسالم  
التاريخ : ١٤٣٨ / ٠٦ / ١٣ هـ

Consultant's Stamp &amp; Comments

ملاحظات و توصيات الإستشاري :

التوصية بالموافقه  التوصية بالموافقه مع ملاحظات  التوصية بالرفض مع اعادة التقديم

نوصي بإعتماد GENT كود (B) مع الإلتزام بتقديم فني كامل

للنظام للإعتماد مع الإلتزام بالخطط المعتمدة والمستندات التعاقدية.



مدير المشروع :  
التوقيع :  
التاريخ : ١٤٣٨ / ٦ / ١٣ هـ

المهندس المختص :  
التوقيع :  
التاريخ : ١٤٣٨ / ٦ / ١٣ هـ

Decision of Minis

موافق  موافق مع ملاحظات  مرفوض

قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية :

بعمد على حسب توجيه الاستشاري مع الإلتزام بالمواصفات الفنية مطروحة  
ألتعهد وتقدم ضمانه والالتزام

مدير عام إدارة المشروعات

رئيس قسم الإشراف

منسق المشاريع

المهندس :  
التوقيع :  
التاريخ : ١٤٣٨ / ٦ / ١٣ هـ

المهندس :  
التوقيع :  
التاريخ : ١٤٣٨ / ٦ / ١٣ هـ

المهندس :  
التوقيع :  
التاريخ : ١٤٣٨ / ٦ / ١٣ هـ

اسم المشروع : دار الملاحظة الاجتماعية - ينبع

رقم المشروع : ١٢٩ - ١٤٣٤ نموذج رقم (١)



وزارة العمل  
والتنمية الاجتماعية  
المملكة العربية السعودية



التنمية  
Tanmeiah  
FOR ENGINEERING CONSULTANCY

للاستشارات الهندسية  
FOR ENGINEERING CONSULTANCY

التنمية للاستشارات الهندسية

هاتف : ٤٦٢٩١٠٧ فاكس : ٤٦٥٣٥٩٩

شركة مجال البناء للمقاولات

هاتف : ٤٣٠٥٣٩٩ فاكس : ٤٣٠٥٣٩٩

إدارة المشروعات

REQUEST FOR APPROVAL MATERIALS

طلب اعتماد موديل نظام

تاريخ التقديم : ١٤٣٨ / ٠٦ / ١٣ هـ

رقم التقديم :

كهرباء

نوع التقديم :

نوع المادة المقدمة : نظام انذار الحريق

مواصفات المادة المقدمة للإعتماد ( حسب العقد ) : Spec For Material As Per Contract

جداول الكميات والمواصفات

نظم أجهزة الإنذار تتضمن التوريد والتكيب والأسلاك والتوصيلات وكافة الملحقات الضرورية والكابلات من النوع المقاوم للحريق شيلد وتكون اللوب (٢.١٠٥) مم وال DC يكون (٢\*٢) مم وكل ما يلزم لعمل النظام ومن النوع المرتبط بلوحة التحكم الرئيسية مع إضافة الأجهزة اللازمة لاضافتها للعمل على أن يرتبط بنظام الصوت لارسال الرسائل الصوتية والاخلاء مع بطارية تعمل لمدة ٢٤ ساعة في حالة انقطاع التيار تساعد النظام والشاحن وحسب المواصفات.

عام (١٨)

رقم الصفحة : ٨٤-٨٣-٨٢-٦٣-٦٢

رقم المواصفه : (١٦-١٩)

المبنى الرئيسي والموقع العام

مكان الاستخدام :

المرفقات : ملفات وكتالوجات الشركات المقدمة

م	الماركة	بلد المنشأ	المصنع أو الوكيل	المورد وتنفيذ	هاتف	فاكس
1	GENT	اوروبي	GENT	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	٤٧٨٢٥٢٦	4787667
2	ESSER	اوروبي	ESSER	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	٤٧٨٢٥٢٦	4787667
3	LIFE CO	صيني	LIFE CO	شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات	٤٧٨٢٥٢٦	4787667

Contractor's Comments

ملاحظات المقاول إن وجدت :

توقيع وختم المقاول : Contractor's Stamp &amp; Sin

المهندس المختص :  
التوقيع : م/احمد سالم  
التاريخ : ١٤٣٨ / ٠٦ / ١٣ هـ

Consultant's Stamp &amp; Comments

ملاحظات و توصيات الإستشاري :

التوصية بالموافقه التوصية بالموافقه مع ملاحظات التوصية بالرفض مع اعادة التقديم 

نوصي بإعتماد GENT كود (B) مع الإلتزام بتقديم فني كامل

للنظام للإعتماد مع الإلتزام بالخطط المعتمدة والمستندات التعاقدية.



مدير المشروع : م/

التوقيع : م/

التاريخ : ١٤٣٨ / ٠٦ / ١٣ هـ

المهندس المختص : م/

التوقيع : م/

التاريخ : ١٤٣٨ / ٠٦ / ١٣ هـ

Decision of Minis

مرفوض موافق مع ملاحظات موافق 

قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية :

بعمد على حسب توجيه الاستشاري مع الإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة  
ألتعهد وتقدم حثاه وحماته

مدير عام إدارة المشروعات

رئيس قسم الإنشـراف

منسق المشاريع

المهندس :  
التوقيع :  
التاريخ : ١٤٣٨ / ٠٦ / ١٣ هـ

المهندس :  
التوقيع :  
التاريخ : ١٤٣٨ / ٠٦ / ١٣ هـ

المهندس :  
التوقيع :  
التاريخ : ١٤٣٨ / ٠٦ / ١٣ هـ



نموذج رقم ( ١ )

رقم المشروع :

اسم المشروع : استكمال ترميم دار التربية الاجتماعية للبنين بالرياض

أسجاف

للمقاولات Contracting

اسجاف للمقاولات

هاتف : ٢٢٩٤٠٠٣ فاكس : ٢٢٩٤٣٣٠



وزارة الشؤون الاجتماعية

إدارة المشروعات

هاتف : فاكس :

REQUEST FOR APPROVAL MATERIALS

طلب اعتماد مواد

09/03/2014

تاريخ التقديم :

رقم التقديم :

كهرباء

نوع التقديم :

نوع المادة المقدمة : نظام انذار الحريق

Request For Material As Per Contract

مواصفات المادة المقدمة للاعتماد ( حسب العقد ) :

جداول الكميات والمواصفات

ZETA SYSTEM

17

رقم البند :

32

رقم الصفحة :

17-1...5

رقم المواصفه :

المبنى الرئيسي

مكان الاستخدام :

ملف الشركة مع كتلوكات المواد كاملة

الرفقات :

م	الباركة	بلد المنشأ	المصنع أو الوكيل	هاتف	المورد	هاتف
1	ZETA	اوريبي	منارة الشبكات لتقنية المعلومات	4782526		
2	ZETA	اوريبي	دار الكواشف			
3	hohiki america	صيني	شركة ثمار			

Contractor's Comments

ملاحظات المقاول إن وجدت :

Contractor's Stamp & Sign

توقيع وختم المقاول :

الختم :

المهندس المختص :

التوقيع :

التاريخ :

Consultant's Stamp & Comments

ملاحظات و توصيات الاستشاري :

التوصية بالموافقه

التوصية بالموافقه مع ملاحظات

التوصية بالموافقه مع ملاحظات

المهندس المختص :

التوقيع :

التاريخ : ١٤٣٥ / / هـ

Decision of Ministry

مرفوض

موافق مع ملاحظات

موافق

قرار وزارة الشؤون الاجتماعية :

مدير ادارة المشاريع

رئيس قسم الاشراف

منسق المشاريع

المهندس عسل بن رجاء المسري

المهندس :

التوقيع :

المهندس : /

التوقيع :

التاريخ : ١٤٣٥ / / هـ

التاريخ : ١٤٣٥ / / هـ

اسم المشروع : استكمال ترميم دار التربية الاجتماعية للبنين بالرياض

رقم المشروع :

نموذج رقم ( ١ )

أسجاف

للمقاولات Contracting

اسجاف للمقاولات

هاتف : ٢٢٩٤٠٠٣ فاكس : ٢٢٩٤٣٣٠



وزارة الشؤون الاجتماعية

قسم الاشراف

هاتف : فاكس :

## REQUEST FOR APPROVAL MATERIALS

## طلب اعتماد مواد

06/03/2014

تاريخ التقديم :

رقم التقديم :

كهرباء

نوع التقديم :

موضوع المادة المقدمة : نظام الكمرات

SAMSUNG CCTV SYSTEM

18

رقم البند :

33

رقم الصفحة :

18-1...7

رقم المواصفه :

المبنى الرئيسي

مكان الاستخدام :

مرفقات : ملف الشركة مع كتوكات المواد كاملة

م	الماركة	بلد المنشأ	المصنع أو الوكيل	هاتف	المورد	هاتف
1	SAMSUNG	كوريا	منارة الشبكات لتقنية المعلومات	٤٧٨٢٥٢٦		
2	SAMSUNG	كوريا	الرقم الاول			
3	SAMSUNG	كوريا	شركة ثمار			

Contractor's Comments

ملاحظات المقاول إن وجدت :

Contractor's Stamp &amp; Sign

توقيع و ختم المقاول

الختم :

المهندس المختص :

التوقيع :

التاريخ :

Consultant's Stamp &amp; Comments

ملاحظات و توصيات الإستشاري :

التوصية بالموافقه التوصية بالموافقه مع ملاحظات التوصية بالموافقه مع ملاحظات 

المهندس المختص :

التوقيع :

التاريخ : ١٤٣٥ / ١ / هـ

Decision of Ministry

مرفوض موافق مع ملاحظات موافق 

قرار وزارة الشؤون الاجتماعية :

مدير ادارة المشاريع

رئيس قسم الاشراف

منسق المشاريع

المهندس عسل بن رجاء المسري

المهندس :

التوقيع :

التاريخ : ١٤٣٥ / ١ / هـ

التاريخ : ١٤٣٥ / ١ / هـ



رقم المشروع :

تمنوج رقم ( ١ )

اسم المشروع : استكمال ترميم دار التربية الاجتماعية للبنين بالرياض

أسجاف

للمقاولات Contracting



وزارة الشؤون الاجتماعية

اسجاف للمقاولات

هاتف : ٢٢٩٤٠٠٣ فاكس : ٢٢٩٤٣٣٠

إدارة المشروعات

هاتف : فاكس :

## REQUEST FOR APPROVAL MATERIALS

## طلب اعتماد مواد

03/03/2014

تاريخ التقديم :

رقم التقديم :

تجهيز

نوع التقديم :

## نوع المادة المقدمة : نظام البناء الجماعي

Spec For Material As Per Contract

مواصفات المادة المقدمة للاعتماد ( حسب العقد ) :

## جداول الكميات والمواصفات

BOSCH بوش سماحات وراكات

19

رقم البند :

34

رقم الصفحة :

19-1...4

رقم المواصفه :

العنبر الرئيسي

مكان الاستخدام :

المرفقات : ملف الشركة مع كتفوكات المواد كاملة

م	الماركة	بلد المنشأ	المصنع أو الوكيل	هاتف	المورد	هاتف
1	BOSCH	أوربي	منارة الشبكات لتقنية المعلومات	٤٧٨٢٥٢٦		
2	BOSS	أوربي	شركة الرقم الاول			
3	OPTIMOUS	أوربي	ثمار الالكترونيات			

Contractor's Comments

ملاحظات المقاول إن وجدت :

Contractor's Stamp &amp; Sin

توقيع وختم المقاول :

الختم :

المهندس المختص :

التوقيع :

التاريخ :

Consultant's Stamp &amp; Comments

ملاحظات و توصيات الإستشاري :

التوصية بالموافقه التوصية بالموافقه مع ملاحظات التوصية بالموافقه مع ملاحظات 

المهندس المختص :

التوقيع :

التاريخ :

١٤٣٥ / / هـ

Decision of Ministry

مرفوض موافق مع ملاحظات موافق 

قرار وزارة الشؤون الإجتماعية :

مدير إدارة المشاريع

رئيس قسم الاشراف

منسق المشاريع

المهندس عسل بن رجاء المسودي

المهندس :

التوقيع :

المهندس :

التوقيع :

التاريخ : ١٤٣٥ / / هـ

التاريخ : ١٤٣٥ / / هـ

اسم المشروع : استكمال إنشاء مركز الخدمة الاجتماعية في عنيزة		رقم المشروع :
المجموعة الاستشارية الهندسية		شركة الواقدان للتصميم
		
المجموعة الاستشارية الهندسية CONSULTING ENGINEERING GROUP		وزارة الشؤون الاجتماعية
هاتف : ٤٦٥٤٤٠٦ فاكس : ٤٦٥٤١٥١		إدارة المشروعات قسم الإشراف
هاتف : ٤١٤٧٠٣٣ فاكس : ٤١٤٠٩٩٠		ميكاتيكا

**REQUEST FOR SUBCONTRACTOR APPROVAL**

**إعتماد مقاول باطن**

رقم التقديم : ١٠ Submittal No: التاريخ: ١٤٣٥/٠٦/١٥ Date: نوع العمل : ميكاتيكا W. Type

موضوع التقديم : توريد وتركيب أنظمة الداتا و السنترال و أنظمة انذار الحريق

مستلم	أسم مقاول الباطن	تصنيف المقاول بمجال عمل مع الوزارة	المرفقات
١	شركة الواقدان للتعيمير هاتف : ٤١٤٧٠٣٣ فاكس : ٤١٤٠٩٩٠	نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	بروفيل بالمشاريع المنفذة سابقا
٢	شركة منارة الشبكات هاتف : ٢٦٥٦٥٦٥ فاكس : ٢٦٥١٥٢٦	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	بروفيل بالمشاريع المنفذة سابقا
٣	العناصر المتقدمة للمقاولات هاتف : ٤٧٢٢٧٩٩ فاكس : ٤٧٢٣٧٩٩	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	بروفيل بالمشاريع المنفذة سابقا

توقيع و ختم المقاول :  ملاحظات المقاول إن وجدت : Contractor's Comments

المهندس المختص م / صلاح عبد المقصود الختم  
التوقيع  
التاريخ ١٤٣٥ / ٠٦ / ١٥

ملاحظات و توقيع و ختم الاستشاري : Consultant's Stamp & Comments

التوصية بالموافقة   
موافقة مع ملاحظات   
مرفوض و يعاد للمقاول   
مهندس المختص : نعم السيد محمد  
التوقيع : محمد السويدي  
التاريخ : ١٤٣٥ / ٠٦ / ١٥

استلمت الرد : م المقاول : التوقيع : التاريخ : Lic No. 40

قرار وزارة الشؤون الاجتماعية : قرار وزير الشؤون الاجتماعية : موافق  مرفوض  موافق مع ملاحظات

منسق المشاريع : المهندس : ح. مشهور الجراد  
التوقيع :  
التاريخ : ١٤٣٥ / ٠٦ / ١٥

رئيس قسم الإشراف : المهندس : سلمان الشيبيني  
التوقيع :  
التاريخ : ١٤٣٥ / ٠٦ / ١٥

مدير إدارة المشروعات : م / كمال بن رجاء المسري

- ملاحظات هامه : ١ : بعبأ النموذج بالكمبيوتر بالألوان من قبل المقاول  
٢ : يرفق مع النموذج صورته شهادات إنجاز من للمقاول بمشاريع مماثلة  
٣ : لا يسلم النموذج من المقاول حتى يتم إستيفاء كافة البيانات و المرفقات و تطابق مع متطلبات المشروع التعاقدية قبل الرفع للوزارة  
٤ : لا يترب على هذا الإعتماد أي التزامات قانونية على الوزارة تجاه مقاول الباطن





المقاول

شركة الحريتي  
للتجارة والمقاولات

مكتب الشاطئ

للاستشارات الهندسية


وزارة الدفاع  
الادارة العامة للخدمات الطبية  
مستشفى القوات المسلحة بجازان

تاريخ تقديم الطلب : ١٥ / ١٠ / ٢٠١٤ م

طلب اعتماد عينات وشركات

اسم المشروع / إنشاء مبنى العيادات الخارجية والتخصية بمستشفى القوات المسلحة بجازان	
Specifications :-	Supply CCTV System
Companies :-	Al-Moja Al-Wasia Information Technology CO.(SAMSUNG - CCTV solution) ✓ Manarat Al-Shabakat Information Technology (PÉLCO - CCTV Solutions) ✓
Attachments :-	Attachment Catalog

توقيع وختم المقاول



مقدم الطلب

الاسم / م / عبد الحفيظ بنوي

التوقيع /

ملاحظات وتوجيهات الاستشاري :-

بم اعداد حدة المنارة لسكك لتفحة المعلومات في نظام (CCTV)  
مع عرض تقديم العينات للمواد المقدمه سابقا على

الاعتمادات :-

ا معتمد

ب - معتمد مع ملاحظات

ج - اعادة تقديم

تاريخ اول امر الله الصري

توقيع الاشراف

الاسم / م . فارس الشهراني

التوقيع

اختبار جودة المنتج  
قبل التركيب

المقاول

شركة الحریتی  
لتجارة والمقاولات

مكتب الشاطئ

للاستشارات الهندسية

وزارة الدفاع  
الادارة العامة للخدمات الطبية  
مستشفى القوات المسلحة بجازان

تاريخ تقديم الطلب : ١٥ / ١٠ / ٢٠١٤ م

طلب اعتماد عينات وشركات

اسم المشروع / إنشاء مبنى العيادات الخارجية والتخصية بمستشفى القوات المسلحة بجازان	
Specifications :-	Supply MATV System ✓
Companies :-	Arabian Sounds&Lights CO.(KATHREIN - MATV solutions) ✓ Manarat Al-Shabakat Information Technology (WISI - MATV Solutions) ✓
Attachments :-	Attachment Catalog

توقيع وختم المقاول

شركة الحریتی  
الادارة العامة للخدمات الطبية  
لتجارة والمقاولات

مقدم الطلب

الاسم / د. عبد الله بنوي

التوقيع

ملاحظات وتوجيهات الاستشاري :-

يتم اعتماد شركة بناء العيادات لخدمة المعلومات عن أنظمة « MATV »  
في ضوء تقديم العينات لمواد مقدمة للاطلاع عليه

الاعتمادات :-

أ - معتمد

ب - معتمد مع ملاحظات

ج - اعادة تقديم

لا بد من اكمال جداول

١٤-١١-١٤

توقيع الاشراف

الاسم / فارس الشهراني

التوقيع

اختبار جودة  
المنتج قبل التركيب

محمد عبد الله بنوي  
كلاء غادة عند سبب اختيار الشركة لمابعة





المقاول

مكتب الشاطن

وزارة الدفاع

شركة الحريته  
للتجارة والمقاولات

للاستشارات الهندسية


الادارة العامة للخدمات الطبية  
مستشفى القوات المسلحة بجازان

تاريخ تقديم الطلب : ١٥ / ١٠ / ٢٠١٤ م

طلب اعتماد عينات وشركات

اسم المشروع / إنشاء مبنى العيادات الخارجية وانتكيفية بمستشفى القوات المسلحة بجازان	
Specifications :-	Supply telephone & data systems
Companies :-	AI-Moja AI-Wasia Information Technology CO. (Cisco ,Dell) ✓ Anazeem Technology CO. (Cisco & Alactel) ✓ Manarat AI-Shabakat Information Technology (Hubbell,Cisco) ✓
Attachments :-	Attachment Catalog

توقيع وختم المقاول



مقدم الطلب

الاسم / د. عبد الله بن محمد

التوقيع /


ملاحظات وتوجيهات الاستشاري :-

يتم اعتماد شركة البناء لتفسيح المحتويات مع المنتجات  
مع هيئة التوريد وتسيير وتشغيل نظام البراقعة عبر الإنترنت  
دراسة مع شركة لتقديم الخدمات

لا اعتمادات :-	ا - معتمد <input type="checkbox"/>
	ب - معتمد مع ملاحظات <input checked="" type="checkbox"/>
	ج - اعادة تقديم <input type="checkbox"/>
توقيع الاشراف	الاسم / م. فارس الشهراني
التوقيع /	

اختبار جودة المنتج  
قبل التركيب

0-11-14

 KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF DEFENSE MEDICAL SERVICES DIRECTORATE OPERATION & MAINTENANCE DEPT. PROJECT SECTION		PROJECT NO: 9 / 6 / 62		TO: CONTRACTOR	
		PROJECT NAME: CONST. OF MEDICAL WAREHOUSE - KAAB - DHAHRAN		CONTRACT NO. 23/B/3/1434/12	
SUBMITTAL NO.:		MT/COMM/004		DATE: 14/06/2015	
ENGINEERING REVIEW COMMENTS		COMMENTS		ACTION CODE	
ITEM No.	DRAWING / MATERIAL TITLE	ELECTRICAL: 1. Al-Moja Al-Wasia Trading Co. & Manarat Al-Shabakat Information Technology Co. are approved manufacturer/supplier of Data & CCTV system for the project. 2. The quantity of devices/equipment & cables shall be as per approved system shop drawings. 3. The length of outdoor fiber optic cable to the existing building shall be as per actual site conditions. 4. Submit in separate submittal the Data & CCTV System Single Line Diagram prepared by system manufacturer indicating the model no. of each equipment/device & cables for OMD approval prior to installation.	Engr. Rizalyn V. Lucero 14-6-15	"B"	
1	APPROVAL OF MANUFACTURER/SUPPLIER FOR LAN & CCTV SYSTEM (Company Profile / Catalogue) Manufacturer / Supplier: AL-MOJA AL-WASIA TRADING CO. LAN - CISCO UPS - APC CCTV - American Dynamics	ARCHITECTURAL: No comment.		"B"	
2	MANARAT AL-SHABAKAT INFORMATION TECHNOLOGY CO. LAN - CISCO UPS - APC CCTV - PELCO	CIVIL/STRUCTURAL: No comment.		"B"	
MECHANICAL: No comment.					
LEAD ENGINEER Engr. Ahmed Rizk 14/06/15	HOU TECHNICAL REVIEW Arch. Nisar Dasgiri 15/06/15	HOU PROJECT COORDINATION Engr. Afaq Mghd Khan 15/06/15	PROJECT OFFICER / ENGINEER Maji-Engr. Ibraheem Alt Dera 15/06/15	HEAD OF SUBMITTAL & APPROVAL SECTION Engr. Mishal-Saad Al-Hameed 15/06/15	
Signatures & Date	Signatures & Date	Signatures & Date	Signatures & Date	Signatures & Date	





طلب اعتماد - SUBMITTAL REQUEST

PRE. DATE	التقديم السابق: 2012/12/15	DATE : 9/15/2013	تاريخ التقديم:	NO.328	Material	رقم الاعتماد:
 المقاول شركة الفوزان المحدودة AL-FAWZAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. S.R.L.		الاستشاري  عبد الله المحنن مخططون - معماريون - مهندسون ABDULRAHMAN AL-MOHANNA PLANNERS ARCHITECTS ENGINEERS (REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEERS - P.E. NO. 123456789)		CLIENT: الملك : المؤسسة العامة للصناعات الحربية M.I.C.		

PROJECT : اسم المشروع : انشاء مبنى مصنع الدخائر الخفيفة - المرحلة الثانية




ARCH	<input type="checkbox"/>	معماري		CONTRACT NO.	رقم العقد: 2012/7/61-33/4
STR	<input type="checkbox"/>	إنشائي		SUBMITTED BY :	مهندس: م/ محمود بهجت
ELEC	<input checked="" type="checkbox"/>	كهرباء		Eng Khuda Baksh	CONTR.PROJ.MGR
MECH	<input type="checkbox"/>	ميكانيكا			
Other	<input type="checkbox"/>	أخرى			
			Shop Drawings	<input type="checkbox"/>	مخططات تنفيذية
				<input checked="" type="checkbox"/>	Materials
					مواد

رقم المبنى	المواصفات الفنية	كتالوج الصانع أو مخططات المقاول	وصف البند للإعتماد	بند رقم
Build. No.	SPEC. REF.	MFG.CAT. OR CONTR. DRAWING	DESCRIPTION OF ITEM SUBMITTED	ITEM NO.
			<b>TELEPHONE SYSTEM "Nortel IP PABX"</b>	
Loading and Packing Building	At page "78" no-5 in specification	CATALOG	* TELEPHONE SYSTEM FOR Nortel IP PABX THROUGH MANARAT AL-SHABAKAT FOR INFORMATION TECHNOLOGY {Electrical BOQ Item in Loading and Packing building number is "28", "28-1"}	1

Received on 09/12/13 تاريخ إستلام الإعتماد  
 Consultant's Engineer:  المهندس الاستشاري: 

REMARKS : الملاحظات:  
 بناء على تعليمات المالك بتوفير انظمة الاتصالات كما وردت بالقرارات رقم 2012/12/15  
 لضمان عدم اعتماد انظمة الاتصالات لشركة (Nortel) IP - كما هو مقترح  
 عدم الحاجة اليها باء توفيرها على اتمتة الشركة بل يكتفى بالاصدار  
 وتقديم النظام كامل و shop-drawing الا ان الازم للاعتماد مع تقديم عينات للاعتماد قبل التوريد  
 التاريخ للإعتماد: 09/12/13

Project Engineer :	مهندس المشروع:	A	<input type="checkbox"/>	Approved	معمتدة
		B	<input checked="" type="checkbox"/>	Approved except as noted	معمتدة مع ملاحظات
Project Manager :	مدير المشروع:	C	<input type="checkbox"/>	Resubmit as noted	إعادة التقديم بعد التعديل
		D	<input type="checkbox"/>	Disapproved.	مرفوضة

SIGNATURE :  التوقيع:  CONTRACTOR RECEIVAL ON  
 2013  
 الإسم:  إستلام المقاول بتاريخ

طلب اعتماد - SUBMITTAL REQUEST


رقم الاعتماد:	NO. 285	تاريخ التقديم:	DATE : 9/30/2013	تقديم المسبق:	2012/12/15	PRE. DATE												
المالك:	المؤسسة العامة للصناعات الحربية	الاستشاري:	عبد الله المهنا مخططون - مهندسون ABDULLAH AL-MOHANNA PLANNERS ARCHITECTS ENGINEERS	المقاول:	شركة البواتى المحدودة	CONSULTANT												
اسم المشروع:	انشاء مبنى مصنع الدخائر الخفيفة - المرحلة الثانية	CLIENT:	M.I.C.	رقم العقد:	2012/7/6 1 - 33/4	PROJECT :												
مدير المشروع:	م / محمود بهجت	مهندس:	Eng Khuda Bakhsh	مخططات تنفيذية:	<input type="checkbox"/>	Shop Drawings												
مواد:	<input checked="" type="checkbox"/>	Materials		وصف البند للاعتماد		بند رقم												
رقم المبنى		المواصفات الفنية		مقاول		وصف الصانع أو مخططات المقاول												
ARCH	<input type="checkbox"/>	معماري																
STR	<input type="checkbox"/>	إنشائي																
ELEC	<input checked="" type="checkbox"/>	كهرباء																
MECH	<input type="checkbox"/>	ميكانيكا																
Other	<input type="checkbox"/>	أخرى																
Build. No.	SPEC. REF.	MFG.CAT. OR CONTR. DRAWING	DESCRIPTION OF ITEM SUBMITTED			ITEM NO.												
			IP CCTV SYSTEM SOLUTION "SAMSUNG"			1												
GENERAL SITE	Page#83, 84,85.	CATALOG	*SAMSUNG IP CCTV SYSTEMS THROUGH MANARAT AL-SHABAKAT FOR INFORMATION TECHNOLOGY															
			BOQ details: In General site electrical no# 13,13. In Loading and Packing Electrical BOQ no#31,31,1,31,2,31,3.															
Received on 2012/9/20						تاريخ استلام الاعتماد												
Consultant's Engineer: [Signature]						المهندس الاستشاري:												
REMARKS:						الملاحظات:												
بناء على تعليمات المالك بتغيير نظام (CCTV) كما ورد بالتفاصيل رقم (IP) لاصانع مع الاعتماد انظمة الامنيات لمراقبته لشركة اصنوع بجيب كعم (IP) كما هو مبين في مرسوم المطالبه باء فودم لاصار مع تقديم shop-drawing اللزيم للاعتماد وتكون مع بلد كمن الاصل وتقديم عينات للاعتماد قبل التوريد																		
Project Engineer: [Signature]						تاريخ الاعتماد: 2012/9/20												
Project Manager: [Signature]						مهندس المشروع: 2013/9/20												
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Approved</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Approved except as noted</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Resubmit as noted</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Disapproved.</td> </tr> </table>						A	<input type="checkbox"/>	Approved	B	<input checked="" type="checkbox"/>	Approved except as noted	C	<input type="checkbox"/>	Resubmit as noted	D	<input type="checkbox"/>	Disapproved.	معدتة معدتة مع ملاحظات يعاد التقديم بعد التعديل مرفوضة
A	<input type="checkbox"/>	Approved																
B	<input checked="" type="checkbox"/>	Approved except as noted																
C	<input type="checkbox"/>	Resubmit as noted																
D	<input type="checkbox"/>	Disapproved.																
SIGNATURE: 6/10/2013						CONTRACTOR RECEIVAL ON												
NAME:						اسم المقاول بتاريخ												





DATE	[ x ]	FIRST SUBMITTAL	SHOP DRAWING / MATERIAL SUBMITTAL NO
22-Apr-13		RE-SUBMITTAL	AL MAJAL/EM-225A
PROJECT No. :	1 / 6 / 30	PACKAGE No. :	6/130
SPECIFICATION No.	273100	TRANSMITTAL No. (# of sub. submitted)	3/18/431
		PREVIOUS TRANS. No. :	2
			1

DESCRIPTION OF ITEM SUBMITTED	MANUFACTURER OR CONTRACTOR	No. OF COPIES	SPECIFICATION PARAGRAPH NUMBER	DRAWING SHEET PLATE OR FILE NUMBER	ACTION CODE
CONSTRUCTION OF HOUSING UNITS FOR NAVAL FORCES - TELEPHONE CABINETS (B-NETWORK)	B - NETWORKS	1	2.1.3	1-XE-E09	B
3-XE WORK (Itemized Description attached in submittal)	Tel.no. 01 4782526 Fax no. 01 4787867	sample only	13.4.1 13.4.2		
Note: Sample is submitted in compliance with ERC EM-225					



2. REMARKS

► SEE ATTACHED "ERC" SHEET.  
► CODED- "B".

THIS SECTION WILL ONLY BE USED BY THE APPROVING AUTHORITY.

ENCLOSURES RETURNED

NAME, TITLE AND SIGNATURE OF CONTRACTOR  
ENGR. SAMEH ELZAYAT, PROJECT MANAGER

DATE  
22-Apr-13



3. ACTION CODES: THE FOLLOWING CODES ARE GIVEN TO ITEMS SUBMITTED

C = APPROVED, EXCEPT AS NOTED ON SUBMITTED ITEM;  
REFER TO ATTACHED SHEET: RESUBMISSION REQUIRED  
(Procurement and/or construction is not permitted to proceed).

D = WILL BE RETURNED BY SEPARATE CORRESPONDENCE

E = DISAPPROVED, SEE ATTACHED SHEET

F = SEE COMMENTS ON ATTACHED SHEET

G = RETURNED WITHOUT ACTION, SEE ATTACHED SHEET

CAPTAIN ENGR. ABDUL REHMAN ADNAN MINYAWI, PROJECT ENGINEER

DATE  
22/04/13

# SUBMITTAL FOR APPROVAL

TRANSMITTAL OF EQUIPMENT DATA, MATERIAL SAMPLES, DRAWINGS OR  
MANUFACTURER CERTIFICATES OF COMPLIANCE FOR APPROVAL

DATE: 6-Mar-13

NEW SUBMITTAL

SUBMITTAL NO: AH/PSMMC/B5-1020

RE-SUBMITTAL

## REQUEST FOR APPROVAL

TO:  
Prince Sultan Military Medical City

From:



AL HADA CONTRACTING CO LTD  
P.O. BOX. 87380  
RIYADH 11632  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Attn: Eng.Faisal Al Enazi

Project / Title & Location:

**MALE ACADEMY BUILDING BLOCK 05(42)**

Item No.	Description of Items Specification Section	No. of Copies	Action Code
	Approval for		
A	DATA SYSTEM		+
	Supplier: Manarat Al-Shabakat Information Technology		
	(Attached catalogue)		
	COINCIDE W/ BOR		
	2. WAIT FOR FURTHER INSTRUCTION FOR LATEST IPATCH UTP PANEL APPROVED BY IT DEPT.		
	3. FIBER OPTIC CABLE MUST BE LOW SMOKE ZERO HALOGEN TS SINGLE MODE (PROVIDE SEPARATE SUBMITTAL)		
	4. ALL F.O.C. WIRES MUST BE TESTED W/ REPORT DATA		
	5. MAIN SERVER RM. MUST HAVE DEDICATED AC SYSTEM		

Codes: A - APPROVED

B - APPROVED AS NOTED

C - DISAPPROVED AND/OR RESUBMIT

Name & Signature of Contractor

Representative:

Eng S Marshall

ENCLOSURE RETURNED:

Name & Signature of Approving Authority:

Date:

*[Handwritten Signature]*  
17/3/13

18-3-13

Signature

LT Col. Eng'r. Badar M. Abalala  
Director of Engineering Service Department

To: Mr. D. Pasquini

Rep. G. Manager

For your Information please.

C.C. Eng. Salim  
Electrical Manager

*[Handwritten Signature]*



# SUBMITTAL FOR APPROVAL

TRANSMITTAL OF EQUIPMENT DATA, MATERIAL SAMPLES, DRAWINGS OR  
MANUFACTURER CERTIFICATES OF COMPLIANCE FOR APPROVAL

DATE: 11-Feb-13

NEW SUBMITTAL

SUBMITTAL NO: AH-RKH-BMT- 8130

RE-SUBMITTAL

## REQUEST FOR APPROVAL

To: Prince Sultan Military Medical City

From:



AL HADA CONTRACTING CO LTD.  
P.O. BOX. 87380  
RIYADH 11632  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Attn: Eng.Saad Al Enazi  
Head of Projects

Project / Title & Location:

**Construction & Expansion of Bone Marrow Transplant**

Item No.	Description of Items Specification Section	No. of Copies	Action Code
1	<b>Technical Submittal For DATA System</b>	2	
	Manufacturer Name: <b>SYSTIMAX &amp; CISCO</b>		
	Supplier: Manarat Al-Shabakat Information Technology		
	NOTE: 48-CORE TERA SPEED SM LSZH ARMORED INDOOR OR OUTDOOR LOOSE TUBE CABLE 5128 024 A WH BK		
	12-CORE TS SM LSZH 5202 012 WHYL	Indoor	

Codes: A - APPROVED

**B - APPROVED AS NOTED**

C - DISAPPROVED AND/OR RESUBMIT

Name & Signature of Contractor Representative:

Eng S Marshall

ENCLOSURE RETURNED:

Name & Signature of Approving Authority:

Date:

13/2/2012

Signature

LT Col. Eng'r. Badar M. Abalala  
Director of Engineering Service Department

# SUBMITTAL FOR APPROVAL

TRANSMITTAL OF EQUIPMENT DATA, MATERIAL SAMPLES, DRAWINGS OR  
MANUFACTURER CERTIFICATES OF COMPLIANCE FOR APPROVAL

DATE: 10-Apr-13

NEW SUBMITTAL

SUBMITTAL NO: AH/PSMMC/B5-1020

RE-SUBMITTAL

## REQUEST FOR APPROVAL

TO:  
**Prince Sultan Military Medical City**

From:



AL HADA CONTRACTING CO LTD.  
P.O. BOX. 87380  
RIYADH 11632  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Attn : **Eng.Faisal Al Enazi**

Project / Title & Location:

**MALE ACADEMY BUILDING BLOCK 05(42)**

Item No.	Description of Items Specification Section	No. of Copies	Action Code
	Approval for		
A	<b>DATA SYSTEM</b>		B
	Supplier: Manarat Al-Shabakat Information Technology		
	(Attached catalogue)		
	<p>NOTES: 1. USE: 700007702 360 PATCH 1100 GCS 48 PORT WITH TERM. MGR. (SAME IN RPT SUBMITTAL)</p> <p>2. USE: SYSTIMAX 24-CORE TS SINGLE MODE STRANDED OUTDOOR LOOSE TUBE METALLIC CABLE (BLOC 42 TO B37)</p> <p>3. USE: SYSTIMAX 12-CORE TS SINGLE MODE INDOOR CABLE 5202 012 WHYL (FROM CORE SWITCH GF TO EACH LEVEL CABINET)</p> <p>4. USE: THE ATTACHED NEW DISTRIBUTION SWITCH REQUIREMENTS CAT 4500E SERIES (NO COST IMPLICATION)</p>		

Codes: A - APPROVED  
 B - APPROVED AS NOTED  
 C - DISAPPROVED AND/OR RESUBMIT

Name & Signature of Contractor  
 Representative: *S. Marshall*  
**Eng S Marshall**

ENCLOSURE RETURNED:

Name & Signature of Approving Authority:

Date:

*M. W.* 29/4/2013

Signature

LT Col. Eng'r. Badar M. Abalala  
 Director of Engineering Service Department



TO: GENERAL DIRECTORATE OF MILITARY WORKS



DATE	July 9, 2014	FIRST SUBMITTAL	SHOP DRAWING / MATERIAL SUBMITTAL NO.
		[ X ] RE-SUBMITTAL	TAF/EM-212B
PROJECT No. :	2/6/135A	PACKAGE No. :	6-135A
SPECIFICATION No.		TRANSMITTAL No. (#of sub/ submitted)	3 / 3 / 434
		PREVIOUS TRANS. No. :	3
			2

FROM: (CONTRACTOR) AL TA'AFUF COMPANY FOR ELECTRICAL WORKS

1. WE TRANSMIT FOR APPROVAL THE FOLLOWING ITEMS :

ITEM No.	DESCRIPTION OF ITEM SUBMITTED	MANUFACTURER OR CONTRACTOR CATALOG CUT DRAWING OR BROCHURE NUMBER	SPECIFICATION No. OF PARAGRAPH COPIES	DRAWING SHEET PLATE OR FILE NUMBER / B.O.Q. Items	ACTION CODE
**	CONSTRUCTION OF NAIRIYAH MILITARY INFANTRY (16th) BRIGADE**		RECEIVED 09 JUL 2014		
<	MATERIAL SUPPLIER FOR UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)>		ADMINISTRATIVE RECEIVED 09 JUL 2014		

ELECTRICAL MATERIAL					
1.	MANARAT AL-SHABAKAT INFORMATION TECHNOLOGY	*UPS List per Building *Technical Specs for UPS Part Number (Including all information needed for the Product) *Output voltage 380, 3Ø/220V, 1Ø 60Hz. as specified *Battery type as specified in (UPS) Catalogue enclosed.	1+2	TEL. (01) 478-2626 FAX. (01) 478-7667	"B"

NOTES:  
THIS SUBMITTAL IS ACTIONABLE SUBJECT TO COMPLIANCE WITH APPLICABLE REQUIREMENTS AND THE CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE COMPLETION OF THE CONTRACTOR'S MATERIAL SUBMITTAL TAFIEM-212.

2. REMARKS  
- APPROVED AS SUBMITTED  
RESUBMISSION NOT REQUIRED  
NAME: Waleed Saad Haddad DATE: 09/07/2014  
- COMPLIED W/ PREVIOUS SUBMITTAL COMMENTS  
- FOLLOW GDMV SPECIFICATION REQUIREMENTS.

THIS SECTION WILL ONLY BE USED BY THE APPROVING AUTHORITY.

3. ENCLOSURES RETURNED :	NAME, TITLE AND SIGNATURE OF CONTRACTOR :	DATE
	ENGR. WALEED SAAD HADDAD , PROJECT MANAGER	July 9, 2014
	NAME, TITLE & SIGNATURE OF APPROVING AUTHORITY :	DATE
	LT.COL. / ENGR. SHRAIED OBAIED AL - MOTAIRI	7/8/2014

ACTION CODES: THE FOLLOWING CODES ARE GIVEN TO ITEMS SUBMITTED:  
A = APPROVED AS SUBMITTED  
B = APPROVED EXCEPT AS NOTED ON SUBMITTED ITEM;  
RESUBMISSION NOT REQUIRED  
C = APPROVED, EXCEPT AS NOTED ON SUBMITTED ITEM;  
REFER TO ATTACHED SHEET; RESUBMISSION REQUIRED  
(Procurement and/or construction is not permitted to proceed).  
D = WILL BE RETURNED BY SEPARATE CORRESPONDENCE  
E = DISAPPROVED, SEE ATTACHED SHEET  
F = SEE COMMENTS ON ATTACHED SHEET  
G = RETURNED WITHOUT ACTION, SEE ATTACHED SHEET

- CONTRACTOR COPY -

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
 MINISTRY OF DEFENSE  
 MEDICAL SERVICES DIRECTORATE  
 OPERATION & MAINTENANCE DEPARTMENT  
 PROJECT SECTION



DATE: 26/03/14  
 PROJECT No.: 9/5/45  
 PROJECT NAME: ACCOMMODATION CONSTRUCTION - AFH  
 CONTRACT No.: AL-HADA (PHASE 3)








ENGINEERING REVIEW COMMENTS  
 SUBMITTAL No.: MT/COMM/003A  
 2ND

ITEM No.	DRAWING NUMBER/MATERIAL SUBMITTAL NUMBER	COMMENTS	ACTION CODE
1	APPROVAL OF MANUFACTURER/SUPPLIER FOR MATV SYSTEM (Co. Profile - Drawing)  Manufacturer / Supplier: MANARAT AL-SHABAKAT INFORMATION TECHNOLOGY (B. NETWORKS)	3026-3-14 Engr. Rizalyn Lucero ELECTRICAL/COMMUNICATION: 1. Testing of the MATV System shall be witnessed by OMD representative. 2. Provide as-built drawings, maintenance manual and warranty certificate for the complete MATV system during hand over of the project.  MECHANICAL: No comments.  ARCHITECTURAL No comments.  CIVIL/STRUCTURAL: No comments.	"B"

HEADS OF UNITS			
ARCH'L	CIVIL	ELEC'L	MECH'L
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
PROJECT COORDINATOR	PROJECT ENGINEER	ESM	PSM
Engr. Joel Feliciano 300-3-14 <i>[Signature]</i>	Lt. Col./Engr. Saleh Al-Olyani <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



طلب اعتماد - SUBMITTAL REQUEST

PRE. DATE	التقديم السابق: 2012/12/15	DATE : 11/05/2014	تاريخ التقديم:	NO.328-1	Material	رقم الاعتماد:	
 المقاول شركة البوانى المحدودة		الاستشاري  عبد الله المهنا مخطوطون - معماريون - مهندسون ABDULRAHMAN AL-MOHANNA PLANNERS ARCHITECTS ENGINEERS (P.O. BOX 1116 - FOUADIA - RIYADH 11411 - SAUDI ARABIA)		CLIENT: M.I.C.		المالك : المؤسسة العامة للصناعات الحربية 	
PROJECT : اسم المشروع : انشاء مبنى مصنع الدخائر الخفيفة - المرحلة الثانية							
ARCH	<input type="checkbox"/>	معماري	ختم المقاول 	CONTRACT NO.	رقم العقد: 2012 / 7 / 6 1 - 33 / 4		
STR	<input type="checkbox"/>	إنشائي		SUBMITTED BY :	مهندس:	CONTR.PROJLMGR	مدير المشروع:
ELEC	<input type="checkbox"/>	كهرباء		Eng Khuda Bakhsh		م / محمود بهجت	
MECH	<input type="checkbox"/>	ميكانيكا		Shop Drawings	<input type="checkbox"/>	مخططات تنفيذية	مواد
Other	<input type="checkbox"/>	أخرى				Materials	<input checked="" type="checkbox"/>
رقم المبنى	المواصفات الفنية	كتالوج الصانع أو مخططات المقاول	وصف البند للإعتماد			بند رقم	
Build. No.	SPEC. REF.	MFG.CAT. OR CONTR. DRAWING	DESCRIPTION OF ITEM SUBMITTED			ITEM NO.	
			<b>LETTER FROM "AVAYA" IP TELEPHONE SYSTEMS</b>				
Loading and Packing Building	At page "78" no-5 in specification	CATALOG	* TELEPHONE SYSTEM FOR "NORTEL" IP PABX NOW "AVAYA" THROUGH MANARAT AL-SHABAKAT FOR INFORMATION TECHNOLOGY			1	
			{Electrical BOQ Item in Loading and Packing building number is "28", "28-1"}				
Received on 2014/05/11 تاريخ إستلام الإعتماد							
Consultant's Engineer:			المهندس الاستشاري:				
REMARKS : الملاحظات:							
<p>لا يوجد ملاحظات مع ملاحظات المواصفات الفنية الواردة في          تقرير المصنف - م. البند 5 - كما تم الإشارة إليه في التقرير          المرفوع - وتقرير المهندس الاستشاري</p>							
Project Engineer :			التوقيع:				
مهندس المشروع:			<input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D				
Project Manager :			<input type="checkbox"/> Approved معتمدة <input checked="" type="checkbox"/> Approved except as noted معتمدة مع ملاحظات <input type="checkbox"/> Resubmit as noted بعد التقديم بعد التعديل <input type="checkbox"/> Disapproved. مرفوضة				
SIGNATURE :			CONTRACTOR RECEIVAL ON				
 15/5/2014			التوقيع: NAME : إستلام المقاول بتاريخ الإسم :				

**Request for Approval طلب اعتماد**

Project Name : انشاء مباني اداريه بالمؤسسة العسكريه للصناعات العسكريه بالخرج (المرحلة الثانية)  
Project ID : 4 / 49 / 6 / 2015  
Owner : المؤسسة العامة للصناعات العسكرية  
Contractor : تضامن شركة الاعمار و التنمية المحدوده و شركة دار البناء للمقاولات

Date: 5-Oct-2017  
Start Date: 01 / 01 / 1437  
Finish Date: 13 / 01 / 1439  
RFA No.: KH09/15/EL-M-15

**RFA for Discipline**  Civil  Arch.  Electrical  Mech.  Piping  Other .....

**Acceptance Criteria:**

Shop Drawings – Specifications - Materials - BOQ – Test & inspection procedures – Other  
(Approved and submitted to the Contractor)

**1- Required Work:**

- 1- Manarat Al-shabakat Information Technology Co for Low Current system (Catalogue)
- 2- Hoshan Integrated System for Low Current system (Catalogue)
- 3- Digital Power Trading Est for Low Current system(Catalogue)

Stamp



**Submitted by Contractor:**

Name: Engr. Ahmed Sedeeg  
Electrical Engineer

Signature: .....

Date: 5-10-2017

**2- Received by Engineer:**

Name: Dr Eng. Alaa Gharieb

Signature: .....

Date: ...../...../.....

**3- Decision:**

Accepted

Accepted as Noted

Rejected

Resubmit

Date:...../...../.....

Time: .....

**By Engineer:**

Position: .....

Name: .....

Signature: .....

**\*\*\*Notes:**

الطلب مع اعتماد شركة دار البناء للصناعات العسكرية  
لشركة دار البناء للصناعات العسكرية

**Notes verified by:**

Position: Head of Technical Support

Name: Eng. Maher Al Said

Date:...../...../.....







Signature: .....



**4- Client Comments and Approval of Permission:**

Project Engineer

Project Manager



		<b>KINGDOM OF SAUDI ARABIA</b> <b>MINISTRY OF DEFENSE</b> <b>MEDICAL SERVICES DIRECTORATE</b> <b>OPERATION &amp; MAINTENANCE DEPT.</b>		<b>PROJECT NO:</b> 9 / 4 / 78 <b>CONSTRUCTION OF MEDICAL CENTER -</b> <b>AFH - JAZZAN</b>		<b>TO: CONTRACTOR</b>  <b>مؤسسة خالد صالح الحسين المتكامل</b> <b>K-AL-HUSSIIEN CONT. EST.</b>	
<b>PROJECT SECTION</b>		<b>SUBMITTAL NO.:</b> MT/COMM/001A		<b>2ND</b>		<b>CONTRACT. NO.</b> 29/1433/8/B/23	
<b>DRAWING / MATERIAL TITLE</b>		<b>ENGINEERING REVIEW COMMENTS</b>					
<b>ITEM No.</b>	<b>PREQUALIFICATION OF MANUFACTURER/ SUPPLIER FOR PUBLIC ADDRESS SYSTEM</b> <i>( Company Profile / Catalog )</i>		<b>COMMENTS</b>				<b>ACTION CODE</b>
1	<b>MANARAT ALSHABAKAT INFORMATION TECHNOLOGY (BOSCH)</b> <i>Manufacturer / Supplier:</i> <b>MANARAT ALSHABAKAT INFORMATION TECHNOLOGY (BOSCH)</b>		<p> <b>COMMUNICATION:</b>            1. BOSCH from Manarat Alshabakat company is approved brand for PA system.            2. Zone call station shall be 8 zones as per project requirement ( See item 10.6.2 in tender B.O.Q)            3. Connect PA system to FACP for the required Voice Alarm Evacuation System.            4. Use horn speaker model no. LBN 9001 30 W.            5. Submit PA riser diagram in A1 size in a separate submittal showing each item/cable model no.         </p> <p> <b>ARCHITECTURAL:</b>            No comments.         </p> <p> <b>MECHANICAL:</b>            No comments.         </p> <p> <b>ELECTRICAL:</b>            No comments.         </p> <p> <b>CIVIL/STRUCTURAL:</b>            No comments.         </p>				<b>"B"</b>
<b>HOU TECHNICAL REVIEW</b>		<b>HOU PROJCT COORDINATION</b>		<b>PROJECT OFFICER / ENGINEER</b>		<b>HEAD OF SUBMITTAL &amp; APPROVAL SECTION</b>	
Arch. Nisar Dasgiri  Signature & Date 9/11/14		Engr. Afaq Mohd. Khan  Signature & Date 9/11/14		Capt./Engr. Hamad Saleh Al Robian  Signature & Date 9/11/14		Engr. Mishal Saad Al-Hameed  Signature & Date 9/11/14	

 KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF DEFENSE MEDICAL SERVICES DIRECTORATE OPERATION & MAINTENANCE DEPT. PROJECT SECTION		PROJECT NO:	9/4/78	TO: CONTRACTOR	
		PROJECT NAME:	CONSTRUCTION OF MEDICAL CENTER - AFH - JAZZAN		 مؤسسة خالد صالح الحسين للمقاولات K-AL-HUSSEIN CONT. EST.
ITEM No.	DRAWING / MATERIAL TITLE	SUBMITTAL NO.:	MT/COMM/004A	2ND	CONTRACT NO. 29/1433/8/B/23
<b>ENGINEERING REVIEW COMMENTS</b>					
1	PREQUALIFICATION OF MANUFACTURER/ SUPPLIER FOR MASTER ANTENNA TELEVISION SYSTEM ( MATV ) ( Company Profile / Catalog )  Manufacturer / Supplier: MANARAT ALSHABAKAT INFORMATION TECHNOLOGY.	COMMENTS 3/11/14 Engr. Osama A. Kandil 1. WISI from Manarat Alshabakat company is approved brand for MATV system. 2. Use compact Headend channel processing as per items no. 1&2 in the submitted B.O.Q ( No need to install Digital Receivers). 3. Submit MATV riser diagram in A1 size in a separate submittal showing each item/cable model number.		DATE: 04/11/2014	ACTION CODE "B"
HOU TECHNICAL REVIEW Arch. Nisar Dastgic Signature & Date		HOU PROJECT COORDINATION Engr. Ataq Mohd-Khan Signature & Date		PROJECT OFFICER / ENGINEER Capt./Engr. Hamad Saleh Al Robian Signature & Date	HEAD OF SUBMITTAL & APPROVAL SECTION Engr. Mishal Saad Al-Hameed Signature & Date



KINGDOM OF SAUDI ARABIA

MINISTRY OF DEFENSE

MEDICAL SERVICES DIRECTORATE

OPERATION & MAINTENANCE DEPARTMENT

PROJECT SECTION



PROJECT NAME

ACCOMMODATION CONSTRUCTION - AFH

DATE

26/03/14

PROJECT No.

9/5/45

CONTRACT No.

AL-HADA (PHASE 3)

SUBMITTAL No.

MT/COMM/003A

ENGINEERING REVIEW COMMENTS

DRAWING NUMBER/MATERIAL  
SUBMITTAL NUMBER

2NI

COMMENTS

ACTION CODE

1 APPROVAL OF MANUFACTURER/SUPPLIER  
FOR MATV SYSTEM  
(Co. Profile - Drawing)

26-3-14

Engr. Rizalyn Lucero

- ELECTRICAL/COMMUNICATION:**
1. Testing of the MATV System shall be witnessed by OMD representative.
  2. Provide as-built drawings, maintenance manual and warranty certificate for the complete MATV system during hand over of the project.

"B"

Manufacturer / Supplier:

MANARAT AL-SHABAKAT INFORMATION  
TECHNOLOGY (B. NETWORKS)

**MECHANICAL:**  
No comments.

**ARCHITECTURAL**  
No comments.

**CIVIL/STRUCTURAL:**  
No comments.

HEADS OF UNITS

ARCH'L

CIVIL

ELECT

MECH'L

PROJECT COORDINATOR

Engr. Joel Feliciano

PROJECT ENGINEER

Lt. Col./Engr. Saleh Al-Olyani

ESM

PSM

Initials

Initials

Initials

Initials

Signature of Date

Signature of Date

Initials

Initials

**KINGDOM OF SAUDI ARABIA**

**MINISTRY OF DEFENSE**

**GENERAL DIRECTORATE OF MILITARY WORKS**

**CONSTRUCTION DEPARTMENT - JAZAN REGION OFFICE**

**ENGINEERING REVIEW COMMENTS (ERC)**



<b>PROJECT NO.</b>	1 / A / 556	<b>PROJECT NAME</b>	JAZAN MILITARY WORKS
<b>PROJECT LOCATION</b>	JAZAN	<b>CONTRACTOR</b>	SAHRA STAR
<b>TRANS. NO. &amp; DATE</b>	55-MAT-E-02A	<b>SUBJECT</b>	MATERIAL
<b>ERC NO.</b>		<b>PAGE</b>	
<b>CONTROL CODE</b>		<b>ACTION CODE</b>	"B"

ITEM	DRAWING/MATERIAL/SUBMITTAL DESCRIPTIONS	C O M M E N T S	PAGE	CONTROL CODE	ACTION CODE
1	Supplier: Manarat Al-Shabakat Information Technology Co. Manufacturer: GENT by Honeywell Tel. No.: +966 11 478 2526 Fax No.: +966 11 478 7667	1. Manarat Al-Shabakat Information Technology Co. is approved supplier for Fire Alarm System (GENT by Honeywell). 1.1 Coordinate with the contractor before and during installation to avoid conflict. 1.2 Other pertinent accessories not mentioned or not stated in the contract drawing and BOQ should be available to provide a fully functional Fire Alarm System. 1.3 During the testing/commissioning the supplier/major manufacturer shall conduct a full system demonstration and discuss/troubleshoot for the possible problems that may encounter in the future. 1.4 The supplier/major manufacturer shall conduct training to the personnel/representative of GDMW for the operation and maintenance of the system.			

<b>REVIEW DISCIPLINE</b>	<b>ENGINEER'S NAME</b>	<b>SIGNATURE</b>	<b>NOTED BY:</b>	<b>APPROVING AUTHORITY</b>	<b>DATE</b>
ELECTRICAL	Yves	<i>[Signature]</i> 01-01-2015	<i>[Signature]</i>	CAPT. ENGR. BANDER AL OTAIBI DIRECTOR-GDMW JAZAN REGION	1-1-2015

ACTION CODES : THE FOLLOWING CODES ARE GIVEN TO ITEMS SUBMITTED.

- A: APPROVED AS SUBMITTED
- B: APPROVED EXCEPT AS NOTED ON SUBMITTED ITEM.
- C: APPROVED, EXCEPT AS NOTED ON SUBMITTED ITEM REFER TO ATTACHED SHEET. (RESUBMISSION REQUIRED)
- D: WILL BE RETURNED BY A SEPARATE CORRESPONDENCE.
- E: DISAPPROVED SEE ATTACHED SHEET
- F: SEE COMMENTS ON ATTACHED SHEET
- G: RETURNED WITHOUT ACTION SEE ATTACHED SHEET



# طلب اعتماد - SUBMITTAL REQUEST

PRE. DATE : --	تقديم تصديق: 27/05/2014	DATE : 27/05/2014	تاريخ الترخيص:
<b>CONTRACTOR</b> تضامن مويكو & تبراك ص.ب. # 19481 الرياض 11435 KSA	<b>CONSULTANT</b> الاستشاري خطيب و علمي Khatib & Alami	<b>CLIENT</b> المالك : المؤسسة العامة للصناعات العسكرية Military Industries Corporation Al-Kharj, KSA	
<b>PROJECT :</b> إنشاء مجمع صناعي بمدينة الرياض - المؤسسة العامة للصناعات العسكرية			
ARCH <input type="checkbox"/>	معماري	Design Drwgs. <input type="checkbox"/>	تصاميم
STR <input type="checkbox"/>	إنشائي	Shop Drwgs. <input type="checkbox"/>	مخططات تنفيذية
ELEC <input checked="" type="checkbox"/>	كهرباء	Materials <input type="checkbox"/>	مواد
MECH <input type="checkbox"/>	ميكانيكا	Specs/Data <input checked="" type="checkbox"/>	مواصفات/بيانات
Other <input type="checkbox"/>	أخرى	Other <input type="checkbox"/>	أخرى
عدد النسخ		رقم المواصفات الفنية	رقم المبنى
NO. OF COPIES	SPEC. REF.	MFG. CAT. OR CONTR. DRAWING NO.	BLDG. NO.
03		MGE GALAXY Code B	جميع المباني
Uninterruptible power supply UPS إمدادات الطاقة غير المنقطعة			1.0
Uninterruptible power supply UPS إمدادات الطاقة غير المنقطعة			2.0
SIGNATURE :		CONSULTANT RECEIVED ON	
A. <input type="checkbox"/>	A. Approved	NAME: / /	
B. <input checked="" type="checkbox"/>	B. Approved as noted	NAME: / /	
C. <input type="checkbox"/>	C. Disapproved	NAME: / /	
D. <input type="checkbox"/>	D. Disapproved	NAME: / /	
REMARKS :		الملاحظات :	
This Approval Does Not Release the Contractor of his Contractual Obligations			
ملاحظات:		التاريخ: / /	
COMMENTS:		ملاحظات:	
Project Engr.(MIC)	مهندس المشروع الاستشاري	A <input type="checkbox"/>	Approved معتمدة
Project Manager (MIC)	مدير المشروع الاستشاري	B <input checked="" type="checkbox"/>	معتمدة مع ملاحظات
		C <input type="checkbox"/>	Approved except as noted يحد التقديم بعد التحديد
		D <input type="checkbox"/>	Resubmit as noted مرفوضة
SIGNATURE :		CONTRACTOR RECEIVED ON	
NAME :		NAME :	



TRANSMITTAL OF SHOP DRAWINGS, EQUIPMENT DATA, MATERIAL SAMPLES OR MANUFACTURERS CERTIFICATES OF COMPLIANCE FOR APPROVAL

TRANSMITTAL NO.: C-058  
 DATE: 28/04/2014

NEW SUBMITTAL   
 RE - SUBMITTAL

1. REQUEST FOR APPROVAL OF THE FOLLOWING ITEMS

Shop Drawings

OWNER: GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE  
 المملك - الرئاسة العامة لرعاية الشباب  
 وكالة الشؤون الفنية



CONSULTANT: AL RAI ENGINEERING CONSULTANTS  
 الاستشاري - مكتب الراي الهندسي

CONTRACTOR: المقاول شركة إطلاات الجويو للمقاولات

TECHNICAL MANAGER  
 Name: ABD ELFATAAH SHAHHEEN  
 Signature: [Signature]  
 Date: 28/04/2014

اسم المشروع / مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بحافظة الزلفي

ITEM NO.	DESCRIPTION OF ITEM SUBMITTED	DISCIPLINE	SPECIFICATION REFERENCE	MFG. OR CONTR. CAT. SKETCH, DRAWING OR BROCHURE NO.	NO. OF COPIES	ACTION CODE
<b>SUBMITTAL OF MATERIAL</b>						
1.0	تقديم اعداد أنظمة التبريد (نظام الأتار والحريق ، نظم الهاتف ، نظم الكمبيوتر)	ELEC			09	
2.0	✓ شركة منارة الضيعة تقنية المطومات	ELEC		DataSheet & Prequalification	09	
3.0	✓ شركة الموجة الواسعة مؤسسة المعترف	ELEC		DataSheet & Prequalification	09	



REMARKS: حجرة منارة المشيخات لتصفية مياه (B) - حجرة منارة المشيخات لتصفية مياه  
 كورد أول وسترة المرفعة الواسعة كورد ثاني مع الالتزام بمراد والبيانات  
 والمواصفات والمواصفات اعمال المرات الأربعة المصممة في المخططات التفصيلية للمبنى

ENCLOSURES RETURNED (LIST BY ITEM NO)

Receiving Date:

CONSULTANT

APPROVING AUTHORITY  
 AL RAI ENGINEERING CONSULTANTS  
 م. راي الهندسي

NAME: KHALED MUBARAK MASHARI  
 TITLE: مدير  
 SIGNATURE: [Signature]  
 DATE:

APPROVING AUTHORITY  
 GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE  
 NAME: Construction Department Manager  
 TITLE:  
 SIGNATURE:  
 DATE:

ACTION CODE  
 A APPROVED AS SUBMITTED  
 B APPROVED EXCEPT AS NOTED ON DRAWINGS  
 C APPROVED EXCEPT AS NOTED ON DRAWINGS RESUBMIT  
 D DISAPPROVED

Discipline  
 Architectural = ARCH  
 Civil = CIVL  
 Structural = STR  
 Mechanical = MECH  
 Electrical = ELEC  
 Others











Handwritten notes and signatures at the top left of the page, including a date stamp: RECEIVED 03 MAR 2014.

TRANSMITTAL OF SHOP DRAWINGS, EQUIPMENT DATA, MATERIAL SAMPLES OR MANUFACTURERS CERTIFICATES OF COMPLIANCE FOR APPROVAL

TRANSMITTAL NO : TLPH-SYS-001  
DATE : 02/03/2014

NEW SUBMITTAL   
RE - SUBMITTAL

1. REQUEST FOR APPROVAL OF THE FOLLOWING ITEMS

Material  Shop Drawings  Others

OWNER: GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE  
المملكة - الرئاسة العامة لرعاية الشباب  
وكالة الشؤون الفنية

CONTRACTOR: Gustav Epple Arabia  
شركة جوستاف إبلة العربية  
11481 الرياض - 3875  
4766789 ف. 4775622 ت.

ENGINEERING SERVICES  
الاستشاري - المكتب العربي  
للخدمات الهندسية الاستشارية

MAIN CONTRACTOR  
Name: (Signature)  
Signature: (Signature)  
Date: (Signature)

PROJECT NAME: UKADH SPORTS CLUB AL TAIF

ITEM NO.	DESCRIPTION OF ITEM SUBMITTED	DISCIPLINE	SPEC, B O Q & DWG REFERENCE	MFG. OR CONTR. CAT. SKETCH, DRAWING OR BROCHURE NO.	NO. OF COPIES	ACTION CODE
1.0	TELEPHONE SYSTEM معدات وتجهيزات نظام الهاتف وبعد ربطها بالخطوط الخارجية	ELEC		AL-MOJA AL-WASIA (AVAYA) MANARAT ALSHABAKAT (PANASONIC) ALMUHTAREF ALAAI (ALCATEL)		B3 B1 B2

REMARKS: (Handwritten notes in Arabic regarding the equipment and system details.)

RECEIVING DATE: (Handwritten date)

CONSULTANT: (Handwritten name)

APPROVING AUTHORITY: ARABIAN CONSULTING ENG'G. SERVICES  
DATE: (Handwritten date)

APPROVING AUTHORITY: GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE  
DATE: (Handwritten date)

OWNER: GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE  
TITLE: Construction Department manager  
NAME: (Handwritten name)  
SIGNATURE: (Handwritten signature)  
DATE: (Handwritten date)

ENCLOSURES RETURNED (LIST BY ITEM NO)

Discipline	Action Code
Architectural = ARCH	
Civil = CVL	
Structural = STR	
Mechanical = MECH	
Electrical = ELEC	
Electrical = ELEC	

A APPROVED AS SUBMITTED  
B APPROVED EXCEPT AS NOTED ON DRAWINGS  
C APPROVED EXCEPT AS NOTED ON DRAWINGS RESUBMIT  
D DISAPPROVED



ADDED 26-3-14

Handwritten signature/initials at top left.

RECEIVED 04 MAR 2014

Handwritten signature/initials at top right.

TRANSMITTAL NO: CCTV-ELE-001  
 DATE: 03/03/2014

NEW SUBMITTAL   
 RE - SUBMITTAL

1. REQUEST FOR APPROVAL OF THE FOLLOWING ITEMS

Material  Shop Drawings  As built Drawings  Others

OWNER: GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE  
 المالك - الرئاسة العامة لرعاية الشباب  
 وكالة الشؤون الفنية

CONSULTANT: ARABIAN CONSULTING ENGINEERING SERVICES  
 الأستشاري - المكتب العربي للخدمات الهندسية الأستشارية

CONTRACTOR: Gustav Epple Arabia  
 شركة جوستاف ايبه العربية  
 ص.ب. الرياض - 3875  
 ت. 4766789 ف. 4775622

MAIN CONTRACTOR  
 Name: eng. Mohamed Ismael  
 Signature: [Signature]  
 Date: 2/3/14

PROJECT NAME: UKADH SPORTS CLUB AL TAIF

ITEM NO.	DESCRIPTION OF ITEM SUBMITTED	DISCIPLINE	SPEC., B O Q & DWG REFERENCE	MFG. OR CONTR. CAT. SKETCH, DRAWING OR BROCHURE NO.	NO. OF COPIES	ACTIO CODE
1.0	CCTV SYSTEM [Handwritten description in Arabic]	ELEC		SAMSUNG (MANARAT ALSHABAKAT) MERIT LI-LIN (MOJA WASAK) SUNVISION (ALMUHTAREF ALAAT)		B B B2
ENCLOSURES RETURNED (LIST BY ITEM NO)						

REMARKS: [Handwritten notes in Arabic]

RECEIVING DATE: [Signature]

CONSULTANT: [Signature]

ACTION CODE

A	APPROVED AS SUBMITTED
B	APPROVED EXCEPT AS NOTED ON DRAWINGS
C	APPROVED EXCEPT AS NOTED ON DRAWINGS RESUBMIT
D	DISAPPROVED

APPROVING AUTHORITY  
 ARABIAN CONSULTING ENG'G. SERVICES

TITLE: [Signature]  
 NAME: [Signature]  
 SIGNATURE: [Signature]  
 DATE: [Signature]

APPROVING AUTHORITY  
 GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE

TITLE: Construction Department manager  
 NAME: [Signature]  
 SIGNATURE: [Signature]  
 DATE: [Signature]








Discipline  
 Architectural = ARCH  
 Civil = CVL  
 Structural = STR  
 Mechanical = MECH  
 Electrical = ELEC  
 Electrical = ELEC





١٤٣٥/١٠/١٤

١٤٣٥/١٠/١٤

TRANSMITTAL NO - ELEC-635		NEW SUBMITTAL	<input checked="" type="checkbox"/>			
DATE : 12/10/2014		RE - SUBMITTAL	<input type="checkbox"/>			
1. REQUEST FOR APPROVAL OF THE FOLLOWING ITEMS						
Material		DESIGN Drawings				
OWNER : GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE المالك - الرئاسة العامة لرعاية الشباب وكلية الشؤون الفنية		CONTRACTOR :  المقلول شركة إطلاات الجزيرة بالتصاميم مع شركة لادا للتجارة والمقاولات				
CONSULTANT : ARABIAN CONSULTING ENGINEERING SERVICES الاستشاري - المكتب العربي للخدمات الهندسية الاستشارية		TECHNICAL OFF. MANAGER Name: ABD FATTAH Signature:  Date:				
<b>PROJECT NAME: Al-Hijaz Sports club in Buljurashi</b>						
ITEM NO.	DESCRIPTION OF ITEM SUBMITTED	DISCIPLINE	SPECIFICATION REFERENCE	MFG OR CONTR. CAT. SKETCH, DRAWING OR BROCHURE NO.	NO OF COPIES	ACTION CODE.
<b>SUBMITTAL OF MATERIAL</b>						
1.0	شركة عناصر الشبكات (SISCO) DATA SYSTEM COMPONENTS	ELEC		DATA SHEET	03	(B)
2.0	شركة المحترف الامي (D-LINK) DATA SYSTEM COMPONENTS	ELEC		DATA SHEET	03	
3.0	شركة المرجة الراسمة (HP) DATA SYSTEM COMPONENTS اعتماد موديلات وحدات نظام الطورمات	ELEC		DATA SHEET	03	
REMARKS:  نوصي بعمارة (SISCO) وطبقة للموديلات الواردة بالاطالبع الضمير (الفرق) بالاطراضات لفضول مستقبلات البعثة بقرعة العنات للانشاء وتقبل التوريد بالبدء بالتصميم والبناء الصانع مع فصل بالمشروع. ١٣/١٠/١٤						
ENCLOSURES RETURNED (LIST BY ITEM NO)						
CONSULTANT: ARABIAN CONSULTING ENG'G. SERVICES صحة تيب				Receiving Date		
SIGNATURE: 				CONSULTANT		
DATE: ١٠/١٤/٢٠١٤				ACTION CODE		
APPROVING AUTHORITY				APPROVED AS SUBMITTED		
GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE				A		
NAME:  TITLE:  SIGNATURE:  DATE: ١٤/١٠/٢٠١٤				B APPROVED EXCEPT AS NOTED ON DRAWINGS		
				C APPROVED EXCEPT AS NOTED ON DRAWINGS RESUBMIT		
				D DISAPPROVED		
Discipline						
Architectural = ARCH						
Civil = CVL						
Structural = STR						
Mechanical = MECH						
Electrical = ELEC						
Others						

RECEIVED 12 OCT 2014









١٢/١٠/٢٠١٤  
 ١٢/١٠/٢٠١٤  
 عبد العزيز المشرفي

TRANSMITTAL NO : ELEC-634  
 DATE : 12/10/2014  
 NEW SUBMITTAL   
 RE - SUBMITTAL

1. REQUEST FOR APPROVAL OF THE FOLLOWING ITEMS

Material  Shop Drawings

OWNER : GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE  
 المالك - الرئاسة العامة لرعاية الشباب  
 وكالة الشؤون الفنية

CONSULTANT : ARABIAN CONSULTING ENGINEERING SERVICES  
 المصقول  
 شركة إطلاات الجزيرة بالتضامن مع شركة لاما للتجارة والمقاولات

CONTRACTOR :

TECHNICAL OFF. MANAGER  
 Name: ABD FATTAH  
 Signature:

اسم المشروع / نادي الحجاز الرياضي - بلجرشي

ITEM NO.	DESCRIPTION OF ITEM SUBMITTED	DISCIPLINE	SPECIFICATION REFERENCE	MFG. OR CONTR. CAT. SKETCH, DRAWING OR BROCHURE NO.	NO OF COPIES	ACTION CODE.
<b>SUBMITTAL OF MATERIAL</b>						
1.0	TELEPHONE SYSTEM COMPONENTS(PANASONIC) شركة صناعة الشبكات	ELEC			03	<u>B</u>
2.0	TELEPHONE SYSTEM COMPONENTS(NEC) شركة المحترف الاني	ELEC			03	
3.0	TELEPHONE SYSTEM COMPONENTS(ALCATEL) شركة الموجة الواسعة اعتماد موديلات وحدات نظام التليفون	ELEC			03	
REMARKS: <i>تم تصحيح عيوب الرسومات المعمارية بالمواد المتوفرة بالمشروع مع الالتزام بالمواد المخصصة في المواصفات الفنية للبناء والاعتماد على التوزيع والالتزام بالمشروع والالتزام بالمواد المخصصة مع تقصير الموردين في جميع التفاصيل.</i>						
ENCLOSURES RETURNED (LIST BY ITEM NO)						

APPROVING AUTHORITY  
 ARABIAN CONSULTING ENG.G. SERVICES  
 NAME: *صالح بن عبد العزيز*  
 TITLE: *مدير عام*  
 SIGNATURE: *صالح بن عبد العزيز*  
 DATE: 12/10/2014

RECEIVING DATE:  
 CONSULTANT

DISCIPLINE  
 Architectural = ARCH  
 Civil = CIVL  
 Structural = STR  
 Mechanical = MECH  
 Electrical = ELEC  
 Others

APPROVING AUTHORITY  
 GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE

NAME: *عبد العزيز المشرفي*  
 TITLE: *مدير عام*  
 SIGNATURE: *عبد العزيز المشرفي*  
 DATE: 12/10/2014

ACTION CODE  
 A APPROVED AS SUBMITTED  
 B APPROVED EXCEPT AS NOTED ON DRAWINGS  
 C APPROVED EXCEPT AS NOTED ON DRAWINGS RESUBMIT  
 D DISAPPROVED







RECEIVED 12 OCT 2014



عنايه / خليل / عبد الله

RECEIVED 13 AUG 2014


٢٠١٤ / ١٨ / ١٤

TRANSMITTAL OF SHOP DRAWINGS, EQUIPMENT DATA, MATERIAL SAMPLES OR MANUFACTURERS CERTIFICATES OF COMPLIANCE FOR APPROVAL		TRANSMITTAL NO : ELEC-420	NEW SUBMITTAL <input checked="" type="checkbox"/>
1. REQUEST FOR APPROVAL OF THE FOLLOWING ITEMS		DATE 13/08/2014	RE - SUBMITTAL <input type="checkbox"/>
Material	Shop Drawings	DESIGN Drawings	
OWNER: GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE الملك - الرئاسة العامة لرعاية الشباب وكالة الشؤون الفنية	CONSULTANT: ARABIAN CONSULTING ENGINEERING SERVICES 	CONTRACTOR: المطول شركة إطلالات الجزيرة بالتزامن مع شركة لاد للتجارة والمقاولات	TECHNICAL OFF. MANAGER Name: ABD FATTAH Signature:  Date:
PROJECT NAME: Al-Massera Sports club in Quriaat			
ITEM NO.	DESCRIPTION OF ITEM SUBMITTED	DISCIPLINE	SPECIFICATION REFERENCE
1.0	اعتماد شركة لتوريد وحدات التيار الخفيف شركة منارة الشباب	ELECC	PROFILE & PREQUALIFICATION
REMARKS: تم تصديقها من قبل اللجنة الفنية بالهيئة العامة للتعليم والتقنية بالرياض بتاريخ 13/08/2014 الى لجنة الفنية الفنية بالهيئة العامة للتعليم والتقنية بالرياض بتاريخ 13/08/2014 للإعداد والتصديق بالهيئة العامة للتعليم والتقنية بالرياض بتاريخ 13/08/2014			
ENCLOSURES RETURNED (LIST BY ITEM NO)			
NO. OF COPIES 08			
ACTION CODE (B)			
APPROVING AUTHORITY		Receiving Date:	
CONSULTANT: ARABIAN CONSULTING, ENG'G. SERVICES	Discipline Architectural = ARCH = CIVL Structural = STR Mechanical = MECH Electrical = ELEC Others		
NAME: 	CONSULTANT		
TITLE: 	ACTION CODE		
SIGNATURE: 	A. APPROVED AS SUBMITTED		
DATE: 14/8/2014	B. APPROVED EXCEPT AS NOTED ON DRAWINGS		
APPROVING AUTHORITY	C. APPROVED EXCEPT AS NOTED ON DRAWINGS RESUBMIT		
GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE	D. DISAPPROVED		
NAME: 	CONSTITUTION Department Manager		
TITLE: 			
SIGNATURE: 			
DATE: 			



١٢ / ١٤١٤ هـ  
١٢ / ١٤١٤ هـ  
١٢ / ١٤١٤ هـ

TRANSMITTAL NO. : ELEC-089  
DATE : 3/12/2014  
NEW SUBMITTAL   
RE - SUBMITTAL

DESIGNING DRAWINGS  
CONTRACTOR:  المقاول شركة إطلاات الجزيرة بالتضامن مع شركة لإدا للتجارة والمقاولات  
CONSULTANT: ARABIAN CONSULTING ENGINEERING SERVICES  
الاستشاري - المكتب العربي للخدمات الهندسية الاستشارية  
OWNER: GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE  
المالك - الرئاسة العامة لرعاية الشباب  
وكالة الشؤون الفنية


**اسم المشروع / نادي الحجاز الرياضي - ببلجرشي**

ITEM NO.	DESCRIPTION OF ITEM SUBMITTED	DISCIPLINE	SPECIFICATION REFERENCE	MFG. OR CONTR. CAT. SKETCH, DRAWING OR BROCHURE NO	NO OF COPIES	ACTION CODE
<b>SUBMITTAL OF MATERIAL</b>						
1.0	PA SYSTEM COMPONENTS (POSCH) شركة حارة الشبكات	ELEC		DATA SHEET	03	<b>B</b>
2.0	PA SYSTEM COMPONENTS (ITER-M) شركة المحترف الاني	ELEC		DATA SHEET	03	
3.0	PA SYSTEM COMPONENTS (BxB) شركة الموجة الواسعة اعتماد مونيلاك وحدات نظام الصوت	ELEC		DATA SHEET	03	

REMARKS:  
تم تصحيح الخطأ في (posch) وكما تم تصحيح الموديلات المستخدمة في المخطط الرئيسي (Main Samples) طبقاً للمواصفات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.  
تم تصحيح الخطأ في (iter-m) والوارد بالتمديد المقدم من قبل الشركة المستشارة على أن يتم تصحيح الخطأ في المواصفات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.  
تم تصحيح الخطأ في (bxb) والوارد بالتمديد المقدم من قبل الشركة المستشارة على أن يتم تصحيح الخطأ في المواصفات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ENCLOSURES RETURNED (LIST BY ITEM NO)

Receiving Date:

CONSULTANT: ARABIAN CONSULTING ENG'G. SERVICES  
NAME: محمد علي  
TITLE: مهندس  
SIGNATURE:  DATE: ٠١٤ / ١٤ / ١٤

APPROVING AUTHORITY

OWNER: GENERAL PRESIDENCY OF YOUTH WELFARE  
NAME: Construction Department Manager  
TITLE: مدير إدارة شؤون الشباب  
SIGNATURE:  DATE: ٠١٤ / ١٤ / ١٤

ACTION CODE  
A APPROVED AS SUBMITTED  
B APPROVED EXCEPT AS NOTED ON DRAWINGS  
C APPROVED EXCEPT AS NOTED ON DRAWINGS RESUBMIT  
D DISAPPROVED

Discipline  
Architectural = ARCH  
Civil = CVL  
Structural = STR  
Mechanical = MECH  
Electrical = ELEC  
Others

RECEIVED 03 DEC 2014



Royal Commission for Jubail and Yanbu

RCJY MANAGEMENT PROCEDURE

IC-TA-CD-00-14 Attachment G.1

# Technical Submittal Review Sign-off Form-JCPDI

Contract No.: JCPDI R- 3002 Construction of Road 6 Bet Road 1 and 3.

CONTRACTOR SUBMITTAL NO: T-218.1 Doc No: \_\_\_\_\_

RC TRANSMITTAL NO: 3002- 218.1

TITLE: Pre- Qualification of Material Supplier for Telecommunication System (MANARAT AL-SHABAKAT INFORMATION TECHNOLOGY CO.)

<input checked="" type="checkbox"/> 1 Work May Proceed	<input type="checkbox"/> 3 Revise and resubmit Work not proceed
<input type="checkbox"/> 2 revise and resubmit Work may proceed Subject to incorporation of Changes and comments	<input type="checkbox"/> 4 Review not required
	<b>Work:</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> May Proceed
	<input type="checkbox"/> May Not Proceed

*Note: Permission to proceed does not constitute acceptance of design details, calculation analyses, test methods or materials developed or selected by the supplier does not relieve the contractor from his contractual obligations.*

PP. Kianlano  
Auth. Representative  
Konstantinos Aidinis

DATE: 08.08.22

**Note:**

Comments must be written on the Comments sheet and attached. Comments which can only be possible on the contractor's submittal must be indexed on this form

Document status applies to technical content only. Use of foreign materials, equipment and services is subject to royal commission's approval. Once this technical submittal is given code 1 or 2 status, contractor shall submit vendor approval (with technical submittal package) for royal commission's review. Procurement prior to this approval is done at the contractor's own risk.

- Contractor, has to submit the material submittal for the review and approval.

*(Handwritten signature)*





**المركز الاستشاري الوطني**  
**NATIONAL CONSULTING CENTER**  
**مهندسين/خالد حسرة/سلمان**  
 تليفون ١٧١١٢٤٥٥ - ص ب ١٥٢١٣ - الرياض ١١٤٤٤



وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الإدارة العامة للمشروعات والصيانة

شركة الممارسين لتجارة والمقاولات

اسم المشروع: مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الزلفي

**طلب اعتماد مورد Supplier Submittal**

رقم طلب الاعتماد:  طلب جديد  
 رقم الطلب السابق:  طلب معاد تقديمه  
 تاريخ الطلب: ٢٠١٩/٥/٤  
 تاريخ الطلب السابق:  من أجل معلومات  
 من أجل الملاحظات والتعليقات  من أجل الاعتماد

سبب تقديم طلب الاعتماد:

الفرع:  مدني  معماري  إنشائي  تكييف HVAC  سباكة  كهرباء

المرشقات:  مخرجات  مخططات  شهادات  عينات  معلومات تقنية  حسابات

ملاحظة: يرجى إضافة مرشقات في حالة وجود بنود أكثر من الفراغ المتاح.

مسلسل	الاسم / الرقم / الوصف	المصنع / المورد	مرجع المواصفات	المرجع القياسية	حالة الاعتماد
	تقديم بروفيل للشركت المنفذة والموردة لاجل الشبكات والمستقرال والهاتف	شركة مدار المعلوماتية لشبكات الحاسب			
		مؤسسة دانات الاعمال لتقنية المعلومات			
		شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات			

ملاحظات المقاول: تشهد أن طلب الاعتماد المقدم أعلاه مطابق تماماً لمخططات ومواصفات العقد، ما لم يتم ذكر خلاف ذلك، كما هو موضح امانه.

استثناء:

اسم المهندس:  مدير المشروع (المقاول):

التوقيع:

توصيات الاستشاري والمالك: الموافقة على اعتماد المواد المقدمة أعلاه لا يعفي المقاول من مسؤولياته حسب العقد

لاستشاري شركة اعتماد شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات (مالك) على ان يتم تسليم شهادات الاعتماد للموردات والكاملات قبل التوريد فانه لا يتحمل مسؤولية المخرجات ولا يتابع اداء الموردات ولا يتحمل مسؤولية تسليم شهادات الاعتماد للموردات (مالك) على ان يتم تسليم شهادات الاعتماد للموردات

الاعتماد لجهة منارة الشبكات لتقنية المعلومات (حيث ان المواصفات التي تم اعتمادها هي مواصفات الشركة) وتوريد وتثبيت وتكليفه لتسليمها لها وجميع تكاليفها في الشركة وتتم المدة لها قبل ان تبدأ وانصافها ما عدا ما عرفت لجهة منارة الشبكات (مالك) وتقدم عينات جميع المواد وشهادات الكهرباء وشهادات السباكة والسباكة للسباكة (مالك)

ممثل الاستشاري:

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٩/٥/٥

ممثل المالك:

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٩/٥/٥

نتيجة الطلب:

معتمد  معتمد مع ملاحظات  غير معتمد (مرفوض)  معتمد مع ملاحظات وإعادة التقديم غير ضرورية

استلام الاستشاري للطلب:

التوقيع:

التاريخ:

استلام المقاول بالنتيجة:

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٩/٥/٨



المقاول: الفرقة العربية  
لدعم و تأهيل المباني  
المحدودة



الاستشاري:  
شركة الاشارة الهندسي للمعمارية  
(مكتب رئيسي)  
س ب : ٣٩٢٤ الرياض ١١٥٨١  
هاتف: ٤٧٧٨٣٨٤ فاكس: ٤٧٧٧٧٤٣



المديرية العامة  
لحرس الحدود

رقم المشروع: 136005 الموقع: الحويصات  
اسم المشروع: انشاء رصيف بحري ومبنى متكامل بجزيرة الحويصات

## تقديم معلومات فنية

رقم التقديم: 213 رقم التقديم السابق: 180 & 184  
تاريخ التقديم: 12-04-15 تاريخ التقديم السابق:

غاية التقديم:  معلومات  ملاحظات  اعتماد

التخصص:  منني  معماري  انشائي  ميكانيكا  صحي  كهرباء  اخرى

مرفقات:  كتالوج  مخططات معتمدة  شهادة  عينة  معلومات فنية  مخطط مورد

### TECHNICAL SUBMITTAL

م	اسم و رقم و وصف المادة	المصنع/المورد	مواصفات	ملاحظات	حالة الاعتماد
1	IP TEL. & DATA SYSTEM	Manarat Al Shabakat Information Technology Co.			

الشبكة  
العربية لدعم وتأهيل المباني  
Arabic Building Support & Rehabilitation  
SPU - صفة

ملاحظات المقاول: يتعهد المقاول بان التقديم ملتزم التزاما تاما بالمخططات و مواصفات العقد عدا ما يذكر لاحقا  
اسم: م. درويش عبد الهادي  
التوقيع:

توصيات الاستشاري: اعتماد المواد لا يعنى المقاول من التزاماته التعاقدية  
بوهدي باعتماد شركة ضارة الشبكات لتقنية المعلومات لتوريد وتركيب  
واختبار وصيانة نظام الهاتف والمعلومات للمشروع اعلاه على انه يتم  
الالتزام باستيفاء الملاحظات المرفقة مع التقديم.

ممثل الاستشاري: الاسم: انيس لعمرة  
الاسم:   
التوقيع:   
الوظيفة: مدير كهرباء  
التاريخ: ٢٠١٥/٤/٢٢


حالة الاعتماد:  A يعتمد  B يعتمد بملاحظات بدون إعادة تقديم  C يعتمد بملاحظات مع إعادة تقديم  D مرفوض  E غير محدد

وارد: التوقيع التاريخ  
صادر: التوقيع التاريخ





AL-MEDAIFER CONTRACTING & ESTABLISHMENT  
Riyadh: Kingdom of Saudi Arabia  
Tel No. 011 4725153 Fax No. 011 4726454



4367

رقم المشروع

KAP-1

اسم المشروع

Supplier Pre-Qualification Submittal

تقديم تأهيل مورد

رقم التقديم السابق: Pre. Sub. No

رقم التقديم: DOC/P00-000/AMC/PRE-Q/ELE-LCU/012-R0

New Sub  تقديم جديد

تاريخ التقديم السابق: Pre. Sub. Date

19/01/2020

تاريخ التقديم: Sub. Date

Resubmittal  إعادة تقديم

Approval اعتماد

Comments ملاحظات

Information معلومات

Purpose غاية التقديم

Elec - LC تيار منخفض

Elec - HC كهرباء - تيار عالي

ID تصميم داخلي

Civil مدني

STR إنشائي

Arch معماري

Deptment التخصص

Other اخرى

PLG صحي

HVAC تكييف

Supplier Information

بيانات المورد

MANARAT AL-SHABAKAT CO.

Company Name

إسم الشركة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Address العنوان

920005451

Telephone

الهاتف

66-136-171-301-232-233-234-291-225-103

Suggested Sites

المواقع المقترحة

حالة التقديم Submittal Status	مرجع المواصفات Specs Reference	المرفقات Attachments	البند Item	م Ser
	16630-16720-16730 16740	<input checked="" type="checkbox"/> Testing Certificate شهادات الاختبار <input checked="" type="checkbox"/> Company Profile بروفايل الشركة <input checked="" type="checkbox"/> Catalogs كتالوجات فنية <input checked="" type="checkbox"/> Origination Certificate شهادة المنشأ <input checked="" type="checkbox"/> Equip. Selection Sheets ورق اختيار المعدات <input checked="" type="checkbox"/> Tech Study دراسة فنية وفحص عينات <input checked="" type="checkbox"/> Attached CD محتويات التقديم على قرص مدمج	وثائق ملحقة Attached Docs	1
		<input checked="" type="checkbox"/> Saudization شهادة سعودية <input checked="" type="checkbox"/> Zakkah شهادة زكاة <input checked="" type="checkbox"/> Commercial Chamber إشراك غرفة تجارية <input checked="" type="checkbox"/> Commercial Register سجل تجاري <input checked="" type="checkbox"/> Social insurance تأمينات إجتماعية	شهادات ورخص من جهات مختصة Certificates & Licenses	2
		<input checked="" type="checkbox"/> Company Preference سابقة أعمال الشركة <input type="checkbox"/> Spare Parts Availability شهادة توفر قطع الغيار	الاداء Performance	3
		<input type="checkbox"/> Local Product & Contractual Obligations أولوية المنتج المحلي المطابق للمواصفات التعاقدية	تعاقد Contractual	4

Contractor Comments

ملاحظات واستثناءات المقاول

4 SUPPLIER PROFILE HARD COPIES AND 4 CD

MANARAT AL-SHABAKAT CO.

ACTIVE NETWORK SOLUTION, TELEPHONE NETWORK SOLUTION & PASSIVE NETWORK SOLUTION

اعتماد الاستشاري للمورد لا يعني المقاول الرئيسي من التزاماته التعاقدية ونشر إلى أن المورد ملتزم التزاماً تاماً بوثائق العقد من مخططات ومواصفات وشروط عامة وخاصة  
 consultant approval of supplier does not relieve the main contractor of his contractual obligations and notes that the supplier is fully committed  
 to the contract documents: drawings, specifications and general & special Terms and conditions

Contractor Stamp

ختم المقاول

Contractor Project Manager

مدير المشروع / المقاول

ENGR. MOHAMMED SALEM : Name الاسم

: Signature التوقيع

19/01/2020 : Date التاريخ

Consultant Recommendations

توصيات الاستشاري

لدينا مع تأهيل المورد شركة مقاول الشبكة لتقنية المعلومات (مقر)  
 نظام (Voice and Data Active) مقبول للاسناد حيث كتمت مطابقتها لمواصفات المشروع  
 مع تقديم جدول مطابقتها مع المواصفات الفنية للاسناد مع ارفاقها بوثائق اعتمادها  
 وتصميم الكابلات من المقاول المورد معتمداً من قبلنا للتأهيل.

Consultant Approval Status

حالة الاعتماد للاستشاري

Resubmit As Noted إعادة تقديم  C

Approved يعتمد  A

For Information للعلم  E

Rejected مرفوض  D

Approved As Noted يعتمد بملاحظات  B

Consultant Stamp

ختم الاستشاري

Consultant Representative

ممثل الاستشاري

19 JAN 2020

: Name الاسم

: Role الوظيفة

: Signature التوقيع

: Date التاريخ

:Signature التوقيع

صادر  
Outgoing

:Signature التوقيع

وارد  
Incoming








:Date التاريخ

:Date التاريخ







	NUMBER	Y02-09-00-06/01																
	DATE OF ISSUE	01/01/1435																
<b>ALFAAL ARABIA FOR GENERAL CONTRACTING EST. CO.</b> P.O. Box 54209 - Jeddah 21514																		
																		
<b>CONTRACT TITLE :</b> CONSTRUCTION OF TEMPORARY COMPOUND FOR RC STAFF- JEC <b>CONTRACT NO.:</b> JEC F-7001																		
<b>SUBMITTAL FOR</b>																		
<input type="checkbox"/> Sub-Contractor <input type="checkbox"/> Materials <input checked="" type="checkbox"/> Others	Date:	4-Oct-18																
<input checked="" type="checkbox"/> Approval <input type="checkbox"/> Verification <input type="checkbox"/> Information <input type="checkbox"/> Record <input type="checkbox"/> Deviation <input type="checkbox"/> Others	Contractor Submittal No.:	AF-RCY-SUB-JEC-F-7001-0132																
<b>ATTENTION :</b> <b>Engr. Mohammed Awadh Al-Amri</b> RC Authorized Representative	EWR / CSG No.:																	
	Previous CSG No.:																	
<input checked="" type="checkbox"/> First Submittal <input type="checkbox"/> Re Submittal <input type="checkbox"/> Previous Sub No.																		
Reference / Section :	Section : 16721,16741,16770																	
<b>SUBJECT DESCRIPTION :</b> Submittal Company Pre-Qualification Only (Manarat Al-Shabakat Information Technology Co.) for Telecommunication & Security System, Public Address System and Fire Alarm System																		
<b>List of Attachment:</b> a. Hard Copy    2 set b. Soft copy    1 No	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S.N</th> <th>Details</th> <th>S.N</th> <th>Details</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Company Profile</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pervious Approvals</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EWR List</td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	S.N	Details	S.N	Details	1	Company Profile	4		2	Pervious Approvals	5		3	EWR List	6		
S.N	Details	S.N	Details															
1	Company Profile	4																
2	Pervious Approvals	5																
3	EWR List	6																
<b>Contractor Certification</b> " Having checked this submittal, we certified that it conforms to the requirement of the Contract Document in all respect except otherwise indicate herein"																		
Prepared By: QC Engineer  Engr. Shafique	Reviewed By: QC Manager  Engr. M. Akram Chaudhry	Submitted By: Project Manager  Engr. Wael Sultan																
<b>Royal Commission Review / Construction support Group</b>																		
<input type="checkbox"/> AR <input type="checkbox"/> CE <input checked="" type="checkbox"/> EE <input type="checkbox"/> ME <input type="checkbox"/> SE <input type="checkbox"/> OTHERS - EPDC <input type="checkbox"/> Quantity Survey																		
<b>Royal Commission / MSC Review and Approval Status</b>																		
<input type="checkbox"/> (A) Work May Proceed <input checked="" type="checkbox"/> (B) Work May Proceed - Minor Comment <input type="checkbox"/> (C) Work May Proceed Except as Noted <input type="checkbox"/> (D) Disapproved <input type="checkbox"/> Other Comment See Below	<input type="checkbox"/> Acceptable with no comment <input checked="" type="checkbox"/> Re-submit not required, Incorporate comment and proceed <input type="checkbox"/> Re-submit required, Incorporate comment and proceed <input type="checkbox"/> Submittal incomplete, Complete & Re-submit again <input type="checkbox"/> Submittal inconsistent with contract <b>ATTACHMENT :</b> <input type="checkbox"/> Engineering Review Comment Sheet (s) <input type="checkbox"/> EWR List of Submitted Materials Indicating the Review status submitted materials <input type="checkbox"/> Contract Drawing Submittal Sheet(s) indicating status of submitted drawing(s) <input type="checkbox"/> Other Enclosure / Attachments																	
<b>NOTE:</b>																		
CSG Log #	78166	Review Date	CSG Supervisor	Date														
Receipt Date :	04.10.18																	
<b>RC CONSTRUCTION</b>																		
The review and approval is conditionally that the submittal is in compliance with the contract documents. This approval shall not be construed as an approval of a change in Contract scope or price. A prompt response shall be made by the Contractor																		
<b>ADDITIONAL COMMENTS :</b> * Code 'B' * Contractor will have to Submit Technical material submittal for required each System Separately																		
Project File No.		For RC/MSN	 Engr. Mohammed Awadh Al-Amri RC Authorized Representative															
EWR No. CSG No.	78166	Date :																
Ref Number	AF-RCY-SUB-JEC-F-7001-0132																	
CC: RF / Crono																		

رقم الصانر ٨١٦٢

تاريخ الصانر ١٤٣٨/٠١/٢٩

المرفقات بدون



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية

وزارة المالية

مصلحة الجمارك العامة

الشؤون الفنية والمعلومات

الإدارة الهندسية - الإقليم تنفيذ المشاريع

سجل الجمارك ٧٠٠٠٨٧٤٣١٨

www.customs.gov.sa

صورة

(عاجل وترسل بالفاكس رقم ٠١١٤٧٢٣٦٦٥)

السادة مكتب الماهدون للاستشارات الهندسية

ص.ب ٢٠٥١٩ الرياض (١١٤٦٥)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

إشارة إلى خطابكم رقم ٤٧٩/ق/أ/٣٨ بتاريخ ١٤٣٦/١/٨هـ بشأن إعادة طلب اعتماد شركة لتوريد أعمال التيار الخفيف (توريد وتركيب وتشغيل واختبار) لمشروع مبنى الوسائل الحية بجمرك الرياض - الميناء الجاف. عليه تفيدكم بأنه وبعد الاطلاع من قبل المختصين بالإدارة الهندسية للكتالوجات المقدمة وتوصياتكم المذكورة تبين انه لا مانع من اعتماد شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات لتوريد أنظمة التيار الخفيف المعتمدة من قبل الإدارة الهندسية سابقا للمشروع المذكور أعلاه.

عليه نأمل العمل سريعا على ما يلي:

- ١- التزام المقاول بتقديم باقى العينات التى تخص أعمال التيار الخفيف
- ٢- التنسيق مع المقاول لعقد اجتماع مع ممثل لشركة منارة الشبكات لتحديد نظام العمل بالمشروع.
- ٣- تنفيذ المشروع حسب الأصول الفنية وجداول الكميات واتباع تعليمات المهندس المشرف على المشروع.... وتقبلوا تحياتنا....

مدير عام الإدارة الهندسية المكلف

م/ عبدالرحمن بن أحمد العبد القادر



صورة لمؤسسة الطرودى للمقاولات فاكس ٠١١٤٤٥٩٨٩٠ - ص.ب. ٢٥٥٣٨٦ الرياض ١١٢٥٢

- صورة للإدارة الهندسية

- صورة لمركز الاتصالات الإدارية





المملكة العربية السعودية  
وزارة الحرس الوطني  
وكالة الشؤون الفنية  
الإدارة العامة للمشاريع

المكرم / مدير شركة آل مترك للمقاولات والتعهدات المحترم

ص ( ٦٤٦٨ ) الرياض ( ١١٤٤٢ ) هاتف ( ٢٧١٤٤٤٠ ) فاكس ( ٢٧١٤٤٦٢ )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : مشروع إضافات لمركز الإمداد والتموين  
(الموافقة على شركة منارة الشبكات ) .

إشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى خطابكم رقم ٧٨/ح وتاريخ  
١٤٣٥/٤/٥ هـ المتضمن طلبكم الموافقة على شركة منارة الشبكات لتقنية  
المعلومات كمقاول من الباطن لأعمال شبكات الهاتف والحاسب .

نفيدكم بالموافقة .

ولسعادتكم تحياتي ،،،

مدير عام المشاريع

مهندس / منصور بن محمد القحطاني

# Implementation Supervision Consultant

The Louis Berger Group Inc., in joint venture with Canarail Consultants Inc., Systra SA and SCEC – Khatib & Alami

## Saudi Railway (SAR) Company



Engr. Sameh Tourky  
Acting Project Director  
Suliman Al-Qudeebi Son's Co.  
PO Box 7495,  
Riyadh 11462  
Fax No.:01-242-0308  
Kingdom of Saudi Arabia.

Our Ref.: NSR-06-SQDSCO-07810-AA12

Date: 31<sup>st</sup> December 2012

Your Ref : Submittal E-028 Rev-01

Dear Engr. Sameh,

### **Contract Track & Signal Maintenance Gangs, Facilities and Site Works Telephone & Data System**

The above referenced submittal dated 19<sup>th</sup> December 2012 is again reviewed for pre-qualification after some discussion and coding was revised as follows;

1. ALCATEL/Future Tech., AVAYA/Manarat Shabakat and AVAYA/BMC are coded "B" status.
2. Panasonic/Manarat Shabakat is given code "C" status.

Contractor is advised to submit a well documented submittal for his nominated supplier/manufacturer for technical review and evaluation.

*Please note "Notwithstanding the Engineer's Issuance of a Code (A,B,C) this shall not be deemed to dilute or relieve the Contractor of any of its obligations under the Contract, and the Contractor Shall remain solely responsible for the adequacy, and/or fitness for purpose, of the designs/drawings submitted to the Engineer under the provisions of the Contract".*

Yours sincerely,

**Ken Keys**  
Quality Systems Manager

Cc. : SAR: Engr. Gassim Al Gassim, Deputy CEO.  
ISC: PD, E Mgr., Q.A. Mgr., C. Mgr., DCMs Jawf, Hail, Majmaa, NWS & H.O. File.



AA

<b>OWNER</b>	<b>CONSULTANT</b>  Implementation Supervision consultant	<b>CONTRACTOR</b>  SULIMAN AL-QADEEBI SON'S CO.
--------------	---	--

PROJECT NO: RH0522F      Location: All Sites      Building: All Buildings  
PROJECT NAME: **Contract Track & Signal Maintenance Gangs, Facilities and Site Works**

<b>Materials Submittal</b>		
NEW SUBMITTAL	SUBMITTAL NO: E-028 REV-01	PREV. SUBMITTAL Date: E-028
<input checked="" type="checkbox"/> RE SUBMITTAL	DATE: 19-12-2012	

Submittal reason     INFO     NOTES     APPROVAL

**MAJOR**

CV     AR     ST     AC     EL     PL     OTHER



Attachments

Brochure     tech. info     sample     certificate     drawing     calculations

**Materials tools**

serial	Material name, number & description	source	Supplier/ manufacturer	Specs.ref	Code status
1	Telephone & Data System	CHINA	ALCATEL /Future Tech.	SECTION 16750	B
		Vietnam	Panasonic/Manarat shabakat		C
		CHINA	AVAYA / Manarat shabakat		B
		CHINA	AVAYA / BMC		B


**CONTRACTOR**

Procurement manager	Project manager
Name: <i>Saeed Mahrouf</i>	Name: <i>Mukid Asad Juma</i>
Signature: 	Signature: 

**CONSULTANT NOTES**

Contractor to submit his nominated supplier for technical review of the submittal.



<b>CONSULTANT</b>	<b>ISC - CLIENT</b>
Name: <i>Arnulfo M. Agawin</i>	ISC File No.: <i>ISR - SADS012 -</i>
Position: <i>Sr. EE</i>	<i>- 06-00044-ATT-4</i>
Signature: 	Received Date: <i>19/12/2012</i>
Date: <i>19/12/2012</i>	Processed By: <i>19/12/2012 Rodul</i>

**APPROVAL SITUATION**

Name	Action	Copy
Project Director		
Engineering Mgr.		
QA Mgr.		
HR Mgr.		
Account Mgr.		
Doc. Control Mgr.		
Contracts Mgr.		
H & S Mgr.		
Project Control Mgr.		
Configuration Mgr.		
Others		

Action By: \_\_\_\_\_

طلب اعتماد مقاول باطن او مورد  
REQUEST FOR SUPPLIER & SUB CONTRACTOR APPROVAL



مشروع واحات الأمير سلمان للعلوم والمراكز الترفيهية  
لذوي الاحتياجات الخاصة في أحياء الرياض  
الاستشاري : اعمار للاستشارات العمرانية  
المقاول : مجموعة المرشد القابضة



أمانة منطقة الرياض

KIND OF SUBMITTAL نوعية التقديم	إعادة تقديم <input checked="" type="checkbox"/> جديد <input type="checkbox"/>	رقم المشروع PROJECT NO. 0045N005	رقم التقديم SUBMITTAL NO. ELEC-MAT-23
ATTACHMENT المرفقات	CATALOGUE	تاريخ التقديم DATE 17/8/2014	اسم المقاول HIJRI ميلادي GREG

USA Assemble In China A-Net P.O.C P.O.C	بلد المنشأ ORIGIN الكمية QUANTITY سعر البند UNIT PRICE	Telephone System Electrical Inside Building	اسم البند SAM. NAME نوع البند SAM. TYPE مكان الاستخدام LOCATION
---	---	---	--

CONTRACTOR'S STAMP & SIGNATURE  
توقيع وختم المقاول الرئيسي

الختم: التاريخ: 17/8/2014 الاسم: محمد بن محمد بن محمد

ملاحظات	بلد المنشأ	الشركة الصانعة	الوكيل / الموزع	رقم
تم فحصه فظان التصنيع وتم اذنه	USA	AVAYA	شركة مناهة	1
شركة أرقام وتوكل سابقا				2
وارفاهه فظان توفد للمركبة				3

Notes & Recommendations Of Consultant  
ملاحظات وتوصيات الاستشاري

لوصف باعتماد شركة مناهة لتوريد أجهزة الاتصال من AVAYA مع ضرورة عمل اللافتات لانه  
الرجاء ان لا يتم التوقيع باقدم - اذنا AVAYA مع ضرورة عمل اللافتات لانه  
الرجاء ان لا يتم التوقيع باقدم - اذنا AVAYA مع ضرورة عمل اللافتات لانه  
الرجاء ان لا يتم التوقيع باقدم - اذنا AVAYA مع ضرورة عمل اللافتات لانه

Approved  
الختم: التاريخ: 17/8/2014 الاسم: محمد بن محمد بن محمد

Notes & Recommendations Of Owner  
ملاحظات وتوصيات المالك

الختم: التاريخ: 17/8/2014 الاسم: محمد بن محمد بن محمد





**PROJECTS FIELD MANAGEMENT - CR**  
**MEMORANDUM**

3113

Proj\_mngt-cr@ngha.med.sa

40995/ 40982

45497

REF. # : PMD-G1: 2014/854  
DATE : 20 August, 2014 (G)  
24 Shawwal, 1435 (H)  
TO : **AL METREK CONTRACTING & PLEDGES CO.**  
Tel: 271-0231 - Fax: 271-4462  
FROM : **ENGR. ABDULAZIZ AL OMAIR**  
Director, Projects Field Management, CR  
SUBJECT : **PCR-T-0014/13**  
**WAREHOUSE BUILDING FOR DIRAB PRIMARY HEALTH CARE CLINIC**  
Low Current Systems Sub-Contractor

Reference to the above mentioned subject and to your memo ref # 64/HWD/2014. dated 14/08/2014, please note that Manarat AL - Shabakat Information Technology Co. is approved as sub-contractor in following low current systems.

- 1- Computer network system.
- 2- Telecommunication system.
- 3- Public address system.
- 4- Master clock system.
- 5- Access control system.
- 6- CCTV system.

This approval only for sub-contractor you should submit all system with shopdrawing riser diagram catalogs and certificates and samples.

This is for your information and action.

Best regards,

+Attachment

C

Cc:

Engr. Omar Bin Mugren, Electrical Engineer/PTR, PFMD, CR  
Engr. Iqbal Ahmed, RAMZ Engineering Consultant  
Engr. Hasan Mohyeldein, RAMZ Engineering Consultant





طلب اعتماد مقاول باطن أو مورد  
REQUEST FOR SUPPLIER & SUB CONTRACTOR APPROVAL

مشروع واحات الأمير سلمان للعلوم والمراكز الترفيحية  
لذوي الاحتياجات الخاصة في أحياء الرياض  
الاستشاري : اعمار للاستشارات العمرانية  
المقاول : مجموعة المرشد القابضة

أمانة منطقة الرياض

KIND OF SUBMITTAL توعية التقديم إعادة تقديم <input type="checkbox"/> جيد <input checked="" type="checkbox"/>		0045N005 رقم المشروع PROJECT NO.	
ATTACHMENT المرفقات CATALOGUES		ELEC-MAT-07 رقم التقديم SUBMITTAL NO.	
		HIJRI هجري تاريخ التقديم DATE	
		11/12/2013 ميلادي DATE	
بلد المنشأ ORIGIN		PUBLIC ADDRESS SYSTEM اسم البند SAM. NAME	
الكمية QUANTITY		نوع البند SAM. TYPE	
سعر البند UNIT PRICE		مكان الاستخدام LOCATION	

CONTRACTOR'S STAMP & SIGNATURE  
توقيع وختم المقاول الرئيسي  
الاسم : M. Gauder : التوقيع : : التاريخ : 11/12/2013 : الختم :

ملاحظات	بلد المنشأ	الشركة الصانعة	الوكيل / المورد	م
3-COPY OK	USA	BOSCH	MANARAT AL-SHABAKAT TECH.	1
	ITALY	PASO	AL-MOJA AL-WASIA	2
	JAPAN	VENAS	AL-MUHTAREF AL-ALI EST.	3

Notes & Recommendations Of Consultant  
ملاحظات وتوصيات الاستشاري

بخصوص ما ورد من (مضامير) لطلب اعتماد المقاول الرئيسي للمورد وتوريد مقادير  
المعدات الكهربائية الخاصة بالمشروع المذكور في المرفق وبمقتضى ما ورد من  
المقاول (Bosch) الذي تم تقديمه لطلب اعتماد المقاول الرئيسي للمورد  
والمورد المذكور في المرفق المذكور في المرفق المذكور في المرفق المذكور في  
المرفق المذكور في المرفق المذكور في المرفق المذكور في المرفق المذكور في  
المرفق المذكور في المرفق المذكور في المرفق المذكور في المرفق المذكور في

شركة الختمات  
14/12/2013

إدارة الإشراف  
رقم الترخيص 1096

الاسم : ..... : التوقيع : ..... : التاريخ : ..... : الختم : .....

Notes & Recommendations Of Owner  
ملاحظات وتوصيات المالك

.....  
.....  
.....  
.....

الاسم : ..... : التوقيع : ..... : التاريخ : ..... : الختم : .....









إعمار للاستشارات العمرانية  
IMAR, Urban Consultants



طلب اعتماد مقاول باطن أو مورد  
REQUEST FOR SUPPLIER & SUB CONTRACTOR APPROVAL

مشروع واحات الأمير سلمان للعلوم والمراكز الترفيهية  
لذوي الاحتياجات الخاصة في أحياء الرياض  
الاستشاري : اعمار للاستشارات العمرانية  
المقاول : مجموعة المرشد القابضة



إمارة منطقة الرياض

KIND OF SUBMITTAL نوعية التقديم		0045N005 رقم المشروع PROJECT NO.	
إعادة تقديم <input type="checkbox"/>	جديد <input checked="" type="checkbox"/>	ELEC-MAT-05 رقم التقديم SUBMITTAL NO.	
ATTACHMENT المرفقات		HIJRI هجري تاريخ التقديم	
CATALOUGES		11/12/2013 ميلادي DATE	

بلد المنشأ ORIGIN	FIRE ALARM SYSTEM اسم البند SAM. NAME
الكمية QUANTITY	نوع البند SAM. TYPE
سعر البند UNIT PRICE	مكان الاستخدام LOCATION

CONTRACTOR'S STAMP & SIGNATURE  
توقيع وختم المقاول الرئيسي

التاريخ: 12/12/2013 الختم: [Stamp] التوقيع: [Signature] الاسم: M. Rande

ملاحظات	بلد المنشأ	الشركة الصانعة	الوكيل / الموزع	م
3-COPY OK	USA	BOSCH	MANARAT AL-SHABAKAT TECH.	1
	UK	ZETA	AL-MOJA AL-WASIA	2
	USA	SIMPLEX	AL-MUHTAREF AL-ALI EST.	3

Notes & Recommendations Of Consultant  
ملاحظات وتوصيات الاستشاري

تم فحص المواصفات الفنية للمعدات المقترحة من قبل الاستشاري وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة. تم التأكد من أن المعدات المقترحة من Bosch و Zeta و Simplex هي من الماركات المعروفة وذات جودة عالية. تم التأكد من أن المعدات المقترحة من Bosch و Zeta و Simplex هي من الماركات المعروفة وذات جودة عالية. تم التأكد من أن المعدات المقترحة من Bosch و Zeta و Simplex هي من الماركات المعروفة وذات جودة عالية.

التاريخ: 12/12/2013 الختم: [Stamp] التوقيع: [Signature] الاسم: [Name]

Notes & Recommendations Of Owner  
ملاحظات وتوصيات المالك

التاريخ: ..... الختم: ..... التوقيع: ..... الاسم: .....





طلب اعتماد مقاول باطن أو مورد  
REQUEST FOR SUPPLIER & SUB CONTRACTOR APPROVAL

مشروع واحات الأمير سلمان للعلوم والمراكز الترفيهية  
لذوي الاحتياجات الخاصة في أحياء الرياض  
الاستشاري : اعمار للاستشارات العمرانية  
المقاول : مجموعة المرشد القايزة



أمانة منطقة الرياض

KIND OF SUBMITTAL نوعية التقديم إعادة تقديم <input type="checkbox"/> جديد <input checked="" type="checkbox"/>		رقم المشروع PROJECT NO. 0045N005
ATTACHMENT المرفقات CATALOGUES		رقم التقديم SUBMITTAL NO. ELEC-MAT-06
		تاريخ التقديم DATE 11/12/2013
		اسم البند SAM. NAME TELEPHONE SYSTEM
		توقع البند SAM. TYPE ميكانيكي
		مكان الاستخدام LOCATION HIJRI هجري GREG ميلادي
بلد المنشأ ORIGIN	الكمية QUANTITY	سعر البند UNIT PRICE

CONTRACTOR'S STAMP & SIGNATURE  
توقيع وختم المقاول الرئيسي  
الاسم : U. Saadun  
التوقيع :  
التاريخ : 11/12/2013  
الختم : 11 DEC 2013

م	الوكيل / المورد	الشركة الصانعة	بلد المنشأ
1	MANARAT AL-SHABAKAT TECH.	NORTEL	USA
2	AL-MOJA AL-WASIA	PANASONIC	JAPAN
3	AL-MUHTAREF AL-ALI EST.	PANASONIC	JAPAN

Notes & Recommendations Of Consultant  
ملاحظات وتوصيات الاستشاري

بوصف باعتماد شركة NORTEL كالمورد للمعدات الإلكترونية في مشروع واحات الأمير سلمان للعلوم والمراكز الترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة في أحياء الرياض، حيث أن الشركة المذكورة لديها خبرة واسعة في تصنيع المعدات الإلكترونية وتتمتع بسمعة طيبة في السوق العالمية، كما أن الشركة المذكورة لديها فروع في جميع أنحاء العالم، مما يسهل عملية التوريد والصيانة، ولذا فإننا نوصي باعتماد الشركة المذكورة كمورد للمعدات الإلكترونية في المشروع المذكور.

الإدارة الإشرافية  
رقم الترخيص ١٠٩٦  
إعمار

الاسم : ..... : التوقيع : ..... : التاريخ : ..... : الختم : .....

Notes & Recommendations Of Owner  
ملاحظات وتوصيات المالك

الاسم : ..... : التوقيع : ..... : التاريخ : ..... : الختم : .....





شعار المقاول

طلب اعتماد مخططات / مواد  
REQUEST FOR APPROVAL



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
المديرية العامة لحرس الحدود  
إدارة المشاريع

مشروع / إنشاء مبنى مهجع ضباط حرس الحدود بقطاع الليث  
المقاول / شركة مجال البناء للمقاولات

Materials Approval Request	<input checked="" type="checkbox"/>	Drawing Approval Request	<input type="checkbox"/>
Request No :	Date	رقم الطلب :	التاريخ ١٤٣٥ / ٠٨ / ١٦ هـ
Scope of Work No:-	نطاق الاعمال رقم :-	رقم جدول الكميات	5/5 , 5/6 , 5/7
Others <input type="checkbox"/>	ميكانيكا <input type="checkbox"/>	كهرباء Elec <input checked="" type="checkbox"/>	معماري Arch <input type="checkbox"/>
RE - SUBMITTAL <input type="checkbox"/>	اعادة تقديم <input type="checkbox"/>	NEW <input checked="" type="checkbox"/>	جديد <input checked="" type="checkbox"/>
Agent:-	Origing الوكيل	وطني	بلد المنشأ :-
<input type="checkbox"/>	شهادة المنشأ <input type="checkbox"/>	كتالوج <input checked="" type="checkbox"/>	المرفقات :-
PROJECT NAME	وصف المادة	رقم المادة بجدول الكميات	5/5 , 5/6 , 5/7
شبكة البيانات	وصف المادة	رقم المخطط	وصف المخطط

١ ملف تقديم وتأهيل من شركة متارة الشبكات لتقنية المعلومات

Signed	Name	الاسم / سعود عبدالله العريفي	المقاول / شركة مجال البناء
APPROVED	التوقيع	تاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٣٥	تسجيل الطلب لدى جهة الاشراف يوم :-
APPROVED AS NOTED	مقبول	مقبول مع ملاحظات	نتيجة التفتيش
Pending Clarification	غير مقبول	معلق للايضاح	Checking Status
Approval Reasons	امسباب عدم القبول	امضاحات Clarifications	ملاحظات Comments
<p>لقد تم تزويد شركة مجال البناء بملفات تقنية المعلومات لتقييمها على ان مقوم بروتوكولها بمتطلباتها كما تم تزويدنا بملفاتهم بالاسم المذكور</p>			

Consultant: Representative:-	ممثل الاستشارة (الجهة المتفرقة) :-	
Signed	Name	الاسم / خالد محمد نصير
Hr:	التاريخ	يوم: الأحد
١٠:٥٥	١٨ / ٨ / ١٤٣٥	

رئيس قسم الاشراف  
تقيب مهندس / عبد العزيز الزهراني  
٩٩٩٩٩

المديرية العامة لحرس الحدود  
الإدارة العامة للشؤون الهندسية  
إدارة المشاريع - قسم الاشراف  
اعتماد المخططات والمواد

المسؤول الفني لقسم الاشراف ،،  
مهندس / محمد ابو رمان

تفيد شركة متارة الشبكات لتقييم المعلومات  
مقامه صوابا لانه تم تزويدنا بملفات  
الاسم

استلمت  الاصل  نسخة  
الاسم:   
التوقيع:   
الوقت:   
التاريخ: ١٤٣٥ / ٨ / ١٨

Handwritten signature



بسم الله الرحمن الرحيم



المملكة العربية السعودية

الهيئة العامة للمواثيق

٢١ / ٢٣٠

ميناء جازان

ميناء جازان

رقم الصانر: ٢٩٩٠/٦/٢١

تاريخه: ١٤٤٠/٠٢/١٢

المرفقات:



صورة لسعادة/ مدير عام إدارة المشاريع والصيانة بالهيئة العامة للمواثيق

صورة للسادة/ مكتب الركن للاستشارات الهندسية

السادة / شركة اعمار جازان

ص ب. ١٩١٠ جازان ٤٥٩١١

جوال: ٠٥٥٦٢٧٨٨٠٢

فاكس: ٠١٧/٣٢٥١٧٧٧

للوضوع: اعتماد شركة توريد وتركيب أنظمة التيار الخفيف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى خطاب مكتب الركن للاستشارات الهندسية رقم م/٧٧ ج/١٨ وتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٠٥ هـ المبني على خطابكم رقم ١٨/٦١ ك وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٧ هـ بخصوص طلبكم اعتماد شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات لتوريد وتركيب أنظمة التيار الخفيف (الهاتف المعلومات الصوتيات-كاميرات المراقبة-الدش المركزي-إنذار الحريق) بمشروع استكمال إنشاء مباني للإطفاء والأمن الصناعي ومسجد للمجمع السكني وإصلاح الهبوط بالمنطقة رقم (٣) بميناء جازان (مقاومتكم).

بعد دراسة ومراجعة توصيات الاستشاري، نود الإحاطة بأنه لا مانع لدينا من اعتماد شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات مع ضرورة الالتزام بجميع الملاحظات الواردة بخطاب الاستشاري المشار إليه أعلاه.

ولكم أطيب تحياتي ،،،

مدير عام ميناء جازان

محمد بن عبد الله آدم



التاريخ: ١٤٤٠/٠٢/٠٥ هـ

الموافق: ٢٠١٨/١٠/١١ م

الرقم: ١٨/ج م/٧٧

معادة/ مدير عام الإدارة العامة للمشاريع بالهيئة العامة للمواثي حفظه الله

معادة/ مدير عام إدارة ميناء جازان حفظه الله

المشروع: استكمال إنشاء مباني الإطفاء والأمن الصناعي ومسجد للمجمع السكني وإصلاح الهبوط بالمنطقة رقم (٣) بميناء جازان - مقولة شركة اعمال جازان.

الموضوع: بخصوص طلب اعتماد شركة لتوريد وتركيب أنظمة التيار الخفيف وإنذار الحريق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إشارة إلى المشروع والموضوع أعلاه، وإلى خطاب المقبول رقم ١٨/٦١ ك بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٧ هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧ م (والمرفق صورة منه) بخصوص طلبه اعتماد شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات ( مرفق بروفيل للشركة ) لتوريد وتركيب أنظمة التيار الخفيف (الهاتف - المعلومات - الصوتيات - كاميرات المراقبة - الدش المركزي - إنذار الحريق) بالمشروع.

وبعد مراجعة المعاملة المقدمة لنا ومراجعة سابقة الخبرة والاعتمادات للشركة المذكورة فإتينا نوصي باعتماد شركة منارة الشبكات لتقنية المعلومات كمقاول بلطن لتوريد وتركيب أنظمة التيار الخفيف وإنذار الحريق بالمشروع.


على أن يلتزم المقاول بالآتي:

- ١- أن يتم تقديم الكتالوجات الفنية الخاصة بكل نظم بجميع مكوناته للاعتماد قبل التوريد.
  - ٢- أن يتم توريد المواد والتنفيذ تحت إشرافه.
  - ٣- تقديم عينات للمواد المستخدمة للاعتماد قبل توريدها.
  - ٤- تقديم المخططات التنفيذية للاعتماد قبل التنفيذ.
  - ٥- تنفيذ كافة الأعمال بواسطة عمالة فنية ماهرة وعلى كفاءة مقبول الباطن وحسب تعليمات الصانع.
  - ٦- الالتزام بمواصفات المشروع والمواصفات السعودية والكودات العالمية الخاصة بالمشروع.
- نأمل من سعادتكم الإطلاع والإفادة بما ترونه مناسباً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

مدير المشروع  
للمهندس/ أسلمه رمضان

عن



استلمت  
الموافق  
مع  
على  
بمدير



PROJECT: GENERAL AUDITING BUREAU - SAKAKA - ALJAWF

<b>Client:</b>  ديوان المراقبة العامة GENERAL AUDITING BUREAU	<b>Consultant:</b>  العطيشان مهندسون استشاريون AL-OTAISHAN CONSULTING ENGINEERS	<b>Contractor:</b>  شركة الحريتي للتجارة والمقاولات AL-HORAITY CO.
---	---	--

MATERIAL SUBMITTAL

Purpose of submittal:  For Approval  للموافقة  طلب الاعتماد

إنشاء: ديوان المراقبة العامة - ساكا - منطقة الجوف

<input type="checkbox"/> Civil مدني	<input type="checkbox"/> Architect معماري	<input type="checkbox"/> Structure تشاسي	<input type="checkbox"/> Mechanical ميكانيكي	<input checked="" type="checkbox"/> Electrical كهرباء
	<input type="checkbox"/> Elevators مصاعد	<input type="checkbox"/> Landscap مرقع عام	<input type="checkbox"/> Plumbing صحي	<input type="checkbox"/> Other اخرى
Attachments المرفقات	<input type="checkbox"/> Technical Brochure صور لنبذة	<input checked="" type="checkbox"/> Catalouge كتلوج	<input type="checkbox"/> Specifications مواصفات	<input type="checkbox"/> Sample عينات
	<input type="checkbox"/> Compliance Sheet	<input checked="" type="checkbox"/> Manuf. Data & Specs		

Submittal NO: 38 رقم النموذج :  
 Re-Submittal No: رقم النموذج المعدل :  
 Date of Submittal: 9/2/2015 تاريخ التقديم :  
 Date of Receive: 31-01-2016 تاريخ إعادة التقديم :

Contract Document References:

Specification Ref: مراجع المواصفات BOQ Refr: مرجع جدول الكميات


Material/Equipment المواد

Item بند	Description الوصف	Manufacturer/Supplier المصنع/المورد	Origin المصدر	Approval Code صلة الاضداد
1	DATA SYSTEM Catalouge AND Table Compare Between Cisco Switches & HP Switches Litter	شركة ملارة الشبكات شركة الهادف لتقنية المعلومات	CISCO & HP HP	(B)

Contractor's Remarks & Explanations:

ملاحظات المقاول:

Transmitted By: Contractor's Project Manager

Name: 	Name: <b>استلام:</b>
Signature:	Signature: <b>الاسم:</b>
Date: <b>التاريخ:</b>	Date: <b>التاريخ:</b>

Consultant's Comments:

ملاحظات وتوصيات الاستشاري

يتم تزويد وتركيب اجزين نظام المعلومات والاتصالات من استشارة شركة سلك  
 بقرمات طارات الشحان - تقدم المخططات التنفيذية التفصيلية ونظام الترقيم  
 للاعتماد برقم بروتوكول الاجازة المصنف

Received By: **استلام:**

Name: **الاسم:**  
 Signature: **التوقيع:**  
 Date: **التاريخ:**

<input type="checkbox"/> Approved As Submitted الموافقة على الطلب	<input type="checkbox"/> For OCE :	العطيشان مهندسون استشاريون الاسم: <b>م. عبد الرحمن العطيشان</b> المنصب الوظيفي: <b>OCE-SEE</b> التوقيع: <b>عبد</b> التاريخ: <b>24-2-2016</b>
<input type="checkbox"/> Approved as noted الموافقة على الطلب مع ملاحظات	Name:	
Resubmission not require بدون إعادة تقديم	Position:	
<input type="checkbox"/> Approved As noted الموافقة على الطلب مع ملاحظات	Signature:	
Resubmission required مع إعادة تقديم	Date:	
<input type="checkbox"/> Disapproved مرفوض		
<input type="checkbox"/> NO action Taken بدون رد لعل		

\* Approval does not relieve the Contractor From his Contractual obligations

الموافقة لا تعفي المقاول من المسؤولية لتعليقه

OTAISHAN CONSULTING ENGINEERS  
 INCOMING

Received By:

<input checked="" type="checkbox"/> OCE	Project No 15022-2
<input checked="" type="checkbox"/> OCE	Code No 40637
<input type="checkbox"/> Arel	Date 9-2-16
<input type="checkbox"/> Edco	Time 11:15
<input type="checkbox"/> MEMO	Action by
<input type="checkbox"/> VE	
<input type="checkbox"/> A/c	Date
<input type="checkbox"/> Admin	



Project: GENERAL AUDITING BUREAU - SAKAKA - AL JAWF

Client: ديوان المراقبة العامة GENERAL AUDITING BUREAU	Consultant: العطيشان مهندسون استشاريون AL-OTAISHAN CONSULTING ENGINEERS	Contractor: شركة الحريتي للتجارة والمقاولات AL-HORAITY CO.
---	---	--

Purpose of submittal:  For Approval  للموافقة  طلب الاعتماد

انشاء: ديوان المراقبة العامة - ساكاكا - منطقة الجوف

<input type="checkbox"/> Civil	<input type="checkbox"/> Architect	<input type="checkbox"/> Structure	<input type="checkbox"/> Mechanical	<input checked="" type="checkbox"/> Electrical
<input type="checkbox"/> Elevators	<input type="checkbox"/> Landscap	<input type="checkbox"/> Plumbing	<input type="checkbox"/> Other	<input type="checkbox"/> Sample
<input type="checkbox"/> Technical Brochure	<input checked="" type="checkbox"/> Catalouge	<input type="checkbox"/> Specifications		
<input type="checkbox"/> Compliance Sheet	<input type="checkbox"/> Manuf. Data & Specs			

Submittal NO: 28 Re-Submittal No:  New submittal  Re-submittal

Date of Submittal: 27-12-2015 Date of Receive:

Contract Document References: Specification Ref: BOQ Ref: مراجع المواصفات: مراجع الكميات:

Item	Description	Manufacturer/Supplier	Origin	Approval Code
1	TELEPHONE SYSTEM	شركة تكامل النظم	PANASONIC	(B)
		شركة منارة الشبكات	AVAYA	
		شركة الهادف لتقنية المعلومات	PANASONIC	

Contractor's Remarks & Explanations: ملاحظات المقاول:

Transmitted By: <b>شركة الحريتي للتجارة والمقاولات</b> Name: <b>محمد عبد الرحمن</b> Signature: <b>[Signature]</b> Date: <b>27/12/2015</b>	Received By: Name: Signature: Date:
--	--

Consultant's Comments: ملاحظات وتوصيات الإستشاري

1- يعتمد لويد نظام الهاتف من إنتاج USA - AVAYA  
2- تقدم عينات من اجزاء الإتف مع اللامع كامل التجانس

Received By: استلام:  
Name:  
Signature:  
Date:

<input type="checkbox"/> Approved As Submitted	<input type="checkbox"/> الموافقة على الشكل	For OCE : Name: Position: signature: Date:
<input checked="" type="checkbox"/> Approved as noted	<input checked="" type="checkbox"/> الموافقة على الطلب مع ملاحظات	
<input type="checkbox"/> Approved As noted	<input type="checkbox"/> الموافقة على الطلب مع ملاحظات	
<input type="checkbox"/> Disapproved	<input type="checkbox"/> مرفوض	
<input type="checkbox"/> NO action Taken	<input type="checkbox"/> بدون رد فعل	

Resubmission not require / Resubmission required / مع اعانة نسيم

اسم: **محمد عبد الرحمن**  
مستصوب الوظيفي: **OCE/SEE**  
توقيع: **[Signature]**  
تاريخ: **04-01-2016**

\* Approval does not relieve the Contractor From his Contractual obligations \* الموافقة لا تعفي المقاول من المسؤولية التعاقدية

OTAISHAN GROUP INCOMING

Received By:  OCE Project No: 1222-2  
 Areef Code No: 4996  
 Edco Date: 27/12/15  
 MEMO Time: 1:30  
 VE Action by: محمد بن الناصر  
 A/c Date:  
 Admin CC:





التؤسسة العامة لجسر الملك فهد  
King Fahd Causeway Authority



alfaris alabiyad  
الفارس الأبيض  
المقاولات CONTRACTORS

MUSTANG  
AL-HEJAILAN  
DAR PI

Material Submittal  
(for Approval)

20  
1X-07-2012

11  
X-09-1436

Project: SEIZURE AND INVESTIGATION BUILDING	Project No: F.C.A (05-2012)
Consultant : Al-Hejailan Consultants	Submit No: MA-03B-EL-71...
Contractor : Alfaris Alabiyad Contractors	Project Start Date:

Submittal type : (New-submit)	Item: Data System	Agent : <del>Manarat Al-Shabakat Information Technology</del>
Using Place:	Qty: 1 copy	P.O.Box :
Origin Country: europe		Tel.# :
		Fax # :
		Address :

Item specifications as per contract	Material Specifications Verification: CISCO
Contractor's signature & stamp: 	Received by consultant's representative:

Supervised Engineer's Notice & Recommendations

Consultant Engineer's Comments <del>SECTION 7 AND 7 ARE APPROVED (SEE HIGHLIGHTED ITEMS)</del>	
Approved ( )	Consultant Engineer: Approved by KFCFA Projects Department:
Approved ( )	Name:
Work may proceed ( )	Signature & Date:
<del>CONTRACTOR'S SIGNATURE</del> ( )	Received by Contractor:
<del>Stamp</del> ( )	
ok ( )	

... OPTIC FIBER CABLES (COTY AS PER ...)  
... AND METHOD OF STATEMENT FOR WORKING ...  
... AND (Share Disposition)



PROJECT NO. F.C.A (5-2012)  
 PROJECT NAME: SEIZURE AND INVESTIGATION BUILDING

**MATERIAL SUBMITAL**

New Submittal      Submittal No. MA-03B-EL-71-01      Previous Submittal No.: MA-03B-EL-71-00  
 Resubmittal      Submittal Date 18-09-2013      Previous Submittal Date: 20-07-2013

PURPOSE OF SUBMITAL:  FOR INFORMATION     FOR COMMENTS     FOR APPROVAL

DISCIPLINE:  CIVIL     ARCHITECTURE     STRUCTURAL     HVAC     PLUMBING     ELECTRICAL

ATTACHMENT:  CATALOGUE     DRAWING     CERTIFICATION     SAMPLE     TECH. DATA     CALCULATIONS

MATERIAL / EQUIPMENT: Note: please use the attachment in case items are more than the provide space.

Sr. No.	Description	origin	Manufacturer / supplier	Specification Reference	Standard	approval status
1	DATA SYSTEM	EUROPE	MAHARAJA SHABANA INFORMATION TECHNOLOGICALS (P)			

al Faris al Aabyah CONTRACTORS  
 C.R. 1010182874  
 من ت. 1010182874  
 الرياض

Contractor's Declaration: We declare that submittal is strictly adhered with contract drawing & specification as stated below

CONTRACTOR PROJECT MANAGER  
 Name: علي بن علي  
 Signature: [Signature]

Approval of the above materials doesn't relieve the contractor from his contractual obligations.

*of the system, you should submit, Block Diagram 8-4  
 Eng / Architect galy  
 24-9-2013*

CONSULTANT REPRESENTATIVE  
 Name: ASHRAF galy      signature: [Signature]  
 position: Elec-Eng      Date: 24-9-2013

KFCA REPRESENTATIVE  
 Name: \_\_\_\_\_      signature: \_\_\_\_\_  
 position: \_\_\_\_\_      Date: \_\_\_\_\_

- A  Approved       C Approved as Noted Resubmitted is required       E No Action
- B  Approved as Noted Resubmitted is not required       D Disapproved

REF. IN      Signature: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_

REF. OUT      Signature: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_





رقم الصادر ٨٢٢١٠  
تاريخ الصادر ١٤٣٧/١١/٢١  
المرافقات بدون



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



المملكة العربية السعودية  
وزارة الجمارك  
مصلحة الجمارك العامة  
الشؤون الفنية والتطبيقات

الإدارة الهندسية / الإشراف ومراقبة تنفيذ المشاريع  
( ١٨٤ )

سجل الجمارك ٧٠٠٠٨٧٤٣١٨

www.customs.gov.sa

الموضوع : بشأن اعتماد شركة أنظمة التيار

الخفيف مبنى قاعة المحاضرات - الميناء الجاف .

عاجل وترسل بالفاكس ٠١١/٢٠٠٩٧٩٨

السادة : مكتب قمم السعودية للاستشارات الهندسة المعمارية .

ص . ب (١١٣٢٣) - (الرياض ٣٨٨)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إشارة الى خطابكم رقم ٢٠١٦٠٨٠٦٠٤١٧ وتاريخ ١١/٣/١٤٣٧هـ بشأن طلبكم اعتماد شركة أنظمة التيار الخفيف لمشروع إنشاء مبنى قاعة المحاضرات بجمرك الرياض - الميناء الجاف .

عليه نفيدكم بأنه بعد الدراسة من قبل المختصين بالإدارة بالموافقة على اعتماد شركة مناره الشبكات لتقنية المعلومات كمورد على ان يقوم المورد بتقديم ثلاث شركات عالمية معتمدة لكل نظام والمورد يلتزم بالتوريد والتركيب والتشغيل والاختيار والالتزام بمواصفات المشروع ومركز المعلومات وتقديم الدراسة الفنية والمخططات التنفيذية للاعتماد ،،، وتقبلوا تحياتنا.

مدير عام الادارة الهندسية المكلف

م / عبدالرحمن بن أحمد العبدالقادر  
١١/١٩

8- You are requested to install the MATV system as per indicated in the proposal list, also The proposal should be confirmed by your stamp.



Endorsed to  
By: *Ejv Mamtooh*  
Date: *9.9.2013*

Date: 8/9/2013  
Request No: 504  
Date of Inspection:  
Time of Inspection:

**SUBMITAL**

Owner: KING ABDUL AZIZ MEDICAL CITY - NATIONAL GUARD HEALTH AFFAIRS ,CR  
 Project Name: Construction Of PHC in Al-Qadeesayah  
 Contract No: BCR-T-0011-11  
 To: Projects Field Management, CR  
 Name of PTR: Engineer Omeer Bin Mugren  
 Submitted by: *[Signature]*  
 Company Name: AL-ASAS UNITED CO.  
 Authorized signatory: ABDULRAHMAN  
 Contact Number: 504415051  
 Signature: *[Signature]*

Contractor's Stamp: *[Stamp]*  
 Receiving Stamp of PFMID: *[Stamp: 09 SEP 2013]*

DETAIL :  
 Shop Drawing(s)     Equipment     Work Execution     Other(s)

Item No.	Description / Location	Discipline	Qty	Specification	Country of Origin	Manufacturer	Dealer/supplier	Action Code
1	MATV SYSTEM	ELEC	1	ATTACHED CATALOGUE	GERMAN	WISI	MANARAT AL-SHBAKAT INFORMATIO TECHNOLOGY	B

Comments: *1- WISI manufacturer made in germany is accepted*  
*2- Humax receiver is accepted as brand name, and you are requested to submit the it's Cataloge.*  
*3- sample of cable should be submitted before installation*  
*4- only one offset antenna with one LNB for all sat and you are requested to submit the it's Cataloge.*  
*5- All the components of MATV system must be original*

Date: *Mudoh A. Mamtooh*  
 Action by: *Elec Eng*  
 Signature: *12-9-2013*

Signature: *[Signature]*  
 Date: *[Blank]*  
 Signature: *[Blank]*

Note: The Contractor has to submit a letter of request for the approval of materials equivalent to or more than SR 500,000.00 to Project Field Management -CR DATE BY SUB

- 6- submit the LCD Cataloge.
- 7- Subject to performance during testing & Commissioning.